



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)**

**КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ**

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Переславля – Залесского Ярославской области на период до 2033 года (актуализация на 2019 год)	78405.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Переславля – Залесского Ярославской области на период до 2033 года (актуализация на 2019 год)</i>	
Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1. Значения потребления тепловой энергии потребителями	78405.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2. Тепловые сети	78405.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3. Оценка надежности теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей	78405.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5. Графическая часть	78405.ОМ-ПСТ.001.005
Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.002.000
Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1. Инструкция пользователя	78405.ОМ-ПСТ.003.001
Приложение 2. Руководство администратора	78405.ОМ-ПСТ.003.002
Приложение 3. Графическая часть	78405.ОМ-ПСТ.003.003
Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	78405.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей	78405.ОМ-ПСТ.004.001
Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.005.000
Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	78405.ОМ-ПСТ.006.000
Приложение 1. Графическая часть	78405.ОМ-ПСТ.006.001

Наименование документа	Шифр
Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	78405.ОМ-ПСТ.007.000
Книга 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	78405.ОМ-ПСТ.008.000
Книга 9. Перспективные топливные балансы	78405.ОМ-ПСТ.009.000
Книга 10. Оценка надежности теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.010.000
Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	78405.ОМ-ПСТ.011.000
Книга 12. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций	78405.ОМ-ПСТ.012.000
Приложение 1. Графическая часть	78405.ОМ-ПСТ.012.001
Книга 13. Реестр проектов, рекомендуемых к включению в схему теплоснабжения	78405.ОМ-ПСТ.013.000
Книга 14. Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2019 год	78405.ОМ-ПСТ.014.000

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5
1 Тепловые нагрузки и значения теплопотребления абонентов города Переславля – Залесского Ярославской области.....	6

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной пл. Менделеева, 2, корпус 75	6
Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной пос. Сельхозтехника.....	52
Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной на ул. Московская, 15	53
Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной на ул. Московская, 26	53
Таблица 1.5 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной на ул. Кардовского, 62Б.....	53
Таблица 1.6 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной на ул. Зеленая.....	54
Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной пос. Молодежный.....	54
Таблица 1.8 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной мкр-на Чкаловский	55

1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОВ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной пл. Менделеева, 2, корпус 75

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Тепlopотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Северная ул.		трибуны вв-2	0,0366	0	0	62,21	0,00	0,00
Менделеева ул.		Хоз.блок д/с №4	0,06	0	0	101,99	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	1		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	10		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	11		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	12		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	13		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	15		0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	17		0,057	0	0	96,89	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	19		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	2		0,091	0	0	154,68	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	21		0,075	0	0	127,49	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	3		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	4		0	0	0,018	0,00	0,00	30,60
40 лет ВЛКСМ ул.	4		0,198	0	0	336,56	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	5		0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	6		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	7		0,067	0	0	113,89	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	8		0,057	0	0	96,89	0,00	0,00
40 лет ВЛКСМ ул.	9		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
50 лет Комсомола ул.	1		0	0	0,067	0,00	0,00	113,89
50 лет Комсомола ул.	1		0,38	0	0	645,92	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	10		0	0	0,076	0,00	0,00	129,19
50 лет Комсомола ул.	10		0,329	0	0	559,23	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	11	Д/К №2	0,253	0	0	430,05	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	12		0	0	0,071	0,00	0,00	120,69
50 лет Комсомола ул.	12		0,316	0	0	537,14	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	12А	Магазин «Овощной»	0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	13		0	0	0,06	0,00	0,00	101,99
50 лет Комсомола ул.	13		0,258	0	0	438,55	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	15		0	0	0,054	0,00	0,00	91,79
50 лет Комсомола ул.	15		0,261	0	0	443,65	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	16	Трест	0,098	0	0	166,58	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	16А	Налоговая инспекция	0,3	0	0	509,94	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	17		0	0	0,056	0,00	0,00	95,19
50 лет Комсомола ул.	17		0,286	0	0	486,14	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	18		0,311	0	0	528,64	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	19		0,376	0	0	639,13	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	19		0	0	0,048	0,00	0,00	81,59
50 лет Комсомола ул.	2		0	0	0,057	0,00	0,00	96,89
50 лет Комсомола ул.	2		0,307	0	0	521,84	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	20		0	0	0,112	0,00	0,00	190,38
50 лет Комсомола ул.	20		0,312	0	0	530,34	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	21		0	0	0,035	0,00	0,00	59,49
50 лет Комсомола ул.	21	Общежитие	0,199	0	0	338,26	0,00	0,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
50 лет Комсомола ул.	21А	Магазины	0,024	0	0	40,80	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	23		0	0	0,057	0,00	0,00	96,89
50 лет Комсомола ул.	23		0,277	0	0	470,85	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	25		0	0	0,05	0,00	0,00	84,99
50 лет Комсомола ул.	25		0,281	0	0	477,64	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	27		0	0	0,054	0,00	0,00	91,79
50 лет Комсомола ул.	27	Магазин	0,012	0	0	20,40	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	27		0,28	0	0	475,94	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	3		0,293	0	0	498,04	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	3		0	0	0,061	0,00	0,00	103,69
50 лет Комсомола ул.	4		0	0	0,053	0,00	0,00	90,09
50 лет Комсомола ул.	4		0,248	0	0	421,55	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	5		0	0	0,063	0,00	0,00	107,09
50 лет Комсомола ул.	5		0,293	0	0	498,04	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	6	Детский сад	0,176	0	0	299,17	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	7		0	0	0,045	0,00	0,00	76,49
50 лет Комсомола ул.	7		0,247	0	0	419,85	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	8		0	0	0,102	0,00	0,00	173,38
50 лет Комсомола ул.	8		0,363	0	0	617,03	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.	9		0	0	0,056	0,00	0,00	95,19
50 лет Комсомола ул.	9		0,2637	0	0	448,24	0,00	0,00
		АвтоДор Гаражи	0,087	0	0	147,88	0,00	0,00
		Администрация	0,041	0	0	69,69	0,00	0,00
Свободы ул.		АДС ЖКХ	0,007	0	0	11,90	0,00	0,00
Советская ул.	5	Архив	0,09786	0	0	166,34	0,00	0,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Берендеевская ул.	1		0,054	0	0	91,79	0,00	0,00
Берендеевская ул.	11		0,021286	0	0	36,18	0,00	0,00
Берендеевская ул.	12		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Берендеевская ул.	13		0,075	0	0	127,49	0,00	0,00
Берендеевская ул.	14		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Берендеевская ул.	15		0,0167	0	0	28,39	0,00	0,00
Берендеевская ул.	16		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Берендеевская ул.	17		0,0166	0	0	28,22	0,00	0,00
Берендеевская ул.	18		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Берендеевская ул.	19		0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
Берендеевская ул.	2		0,059	0	0	100,29	0,00	0,00
Берендеевская ул.	20		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Берендеевская ул.	21		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Берендеевская ул.	22		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Берендеевская ул.	24		0,074	0	0	125,79	0,00	0,00
Берендеевская ул.	26		0,159	0	0	270,27	0,00	0,00
Берендеевская ул.	3		0	0	0,01	0,00	0,00	17,00
Берендеевская ул.	3		0,054	0	0	91,79	0,00	0,00
Берендеевская ул.	5		0	0	0,058	0,00	0,00	98,59
Берендеевская ул.	5	вв-3	0,081	0	0	137,68	0,00	0,00
Берендеевская ул.	5	вв-1	0,081	0	0	137,68	0,00	0,00
Берендеевская ул.	5	вв-2	0,081	0	0	137,68	0,00	0,00
Берендеевская ул.	9		0,005714	0	0	9,71	0,00	0,00
Берендеевский пер.	11		0	0	0,025	0,00	0,00	42,50
Берендеевский пер.	11		0,192	0	0	326,36	0,00	0,00
Берендеевский пер.	13		0	0	0,064	0,00	0,00	108,79

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Берендеевский пер.	13	вв-4	0,083	0	0	141,08	0,00	0,00
Берендеевский пер.	13	вв-3	0,083	0	0	141,08	0,00	0,00
Берендеевский пер.	13	вв-2	0,083	0	0	141,08	0,00	0,00
Берендеевский пер.	13	вв-1	0,083	0	0	141,08	0,00	0,00
Берендеевский пер.	14		0,057	0	0	96,89	0,00	0,00
Берендеевский пер.	16		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Берендеевский пер.	18		0,054	0	0	91,79	0,00	0,00
Берендеевский пер.	18А		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Берендеевский пер.	18Б		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Берендеевский пер.	18В		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Берендеевский пер.	20		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Берендеевский пер.	22		0,057	0	0	96,89	0,00	0,00
Берендеевский пер.	23		0,058	0	0	98,59	0,00	0,00
Берендеевский пер.	25		0,057	0	0	96,89	0,00	0,00
Берендеевский пер.	27	Школа №9	0,352	0	0,0001	598,33	0,00	0,17
Берендеевский пер.	29		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Берендеевский пер.	31		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Свободы ул.		Бокс ЖКХ вв-1	0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Свободы ул.		Бокс ЖКХ вв-2	0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Большая Протечная ул.	19		0,039	0	0,0059	66,29	0,00	10,03
Большая Протечная ул.	35		0,032	0	0,0035	54,39	0,00	5,95
Большая Протечная ул.	51	Мебельная фабрика	0,9	0	0	1529,82	0,00	0,00
Брембольская ул.	26		0,167639	0	0	284,95	0,00	0,00
Брембольская ул.	28		0	0	0,063	0,00	0,00	107,09
Брембольская ул.	28		0,4509	0	0	766,44	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Брембольская ул.	30		0	0	0,009	0,00	0,00	15,30
Брембольская ул.	30		0,059	0	0	100,29	0,00	0,00
Валовое кольцо ул.	1	Конвой вв.1	0,06	0	0	101,99	0,00	0,00
Валовое кольцо ул.	1	Гаражи (Конвой) вв.2	0,045	0	0	76,49	0,00	0,00
Валовое кольцо ул.	10		0,028	0	0,0028	47,59	0,00	4,76
Валовое кольцо ул.	18А	Мастерские	0,05	0	0	84,99	0,00	0,00
Валовое кольцо ул.	26		0,033	0	0,0021	56,09	0,00	3,57
Валовое кольцо ул.	27		0,0492	0	0,0042	83,63	0,00	7,14
Валовое кольцо ул.	39		0,0366	0	0,0366	62,21	0,00	62,21
Валовое кольцо ул.	4		0,035	0	0	59,49	0,00	0,00
Валовое кольцо ул.	41		0,012	0	0	20,40	0,00	0,00
Валовое кольцо ул.	45		0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
Валовое кольцо ул.	47	Яр. уч. комбинат	0,05	0	0	84,99	0,00	0,00
Валовое кольцо ул.	6		0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Валовое кольцо ул.	7		0,0234	0	0	39,78	0,00	0,00
Валовое кольцо ул.	8		0,023	0	0	39,10	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.		вв-1	0,14	0	0	237,97	0,00	0,00
Строителей ул.		вв-2	0,208	0	0	353,56	0,00	0,00
		ВДПО	0,01	0	0	17,00	0,00	0,00
Вокзальная ул.	15		0,071	0	0	120,69	0,00	0,00
Вокзальная ул.	17		0,059	0	0	100,29	0,00	0,00
Вокзальная ул.	19		0,057	0	0	96,89	0,00	0,00
Вокзальная ул.	21		0,057	0	0	96,89	0,00	0,00
Вокзальная ул.	23		0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
Вокзальная ул.	25		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Вокзальная ул.	27		0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
Вокзальная ул.	29		0,057	0	0	96,89	0,00	0,00
Вокзальная ул.	31		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Вокзальная ул.	33		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Вокзальная ул.	35		0,073	0	0	124,09	0,00	0,00
Вокзальная ул.	37		0	0	0,005	0,00	0,00	8,50
		Гараж (АО Строитель)	0,04	0	0	67,99	0,00	0,00
		гараж банка	0,014	0	0	23,80	0,00	0,00
		Гаражи	0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Советская ул.		Гаражи	0,005	0	0	8,50	0,00	0,00
Магистральная ул.		Гаражи	0,01788	0	0	30,39	0,00	0,00
		Гаражи	0,021	0	0	35,70	0,00	0,00
		Гаражи	0,033	0	0	56,09	0,00	0,00
		Гаражи	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
		Гаражи	0,005	0	0	8,50	0,00	0,00
Свободы ул.		Гаражи Ярт-леком	0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
		Гаражи (ГИБДД)	0,002	0	0	3,40	0,00	0,00
		Гаражи (милиция)	0,016	0	0	27,20	0,00	0,00
		Гаражи (стационар)	0,05	0	0	84,99	0,00	0,00
		Гаражи (у школы №3)	0,002	0	0	3,40	0,00	0,00
		Гаражи 1	0,024	0	0	40,80	0,00	0,00
		Гаражи 2	0,024	0	0	40,80	0,00	0,00
		Гаражи адми-	0,018	0	0	30,60	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
		нистрации						
Свободы ул.		Гаражи ДО-СААФ	0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
		Гаражи Думы	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.		Гаражи ПТУ №37	0,1286	0	0	218,59	0,00	0,00
		Гаражи СЭС	0,065	0	0	110,49	0,00	0,00
Горсоветский пер.	1	ГИБДД	0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
Горсоветский пер.	1	Следственный отдел	0,0525	0	0	89,24	0,00	0,00
Горсоветский пер.	1	ВОХР	0,04	0	0	67,99	0,00	0,00
Горсоветский пер.	1	ММО МВД (Милиция)	0,022	0	0	37,40	0,00	0,00
Горсоветский пер.	1	Уголовный розыск	0,083	0	0	141,08	0,00	0,00
Горсоветский пер.	1		0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
Горсоветский пер.	2		0,023	0	0	39,10	0,00	0,00
Свободы ул.		ГорТопСбыт	0,026	0	0	44,20	0,00	0,00
Грачковский пер.	1		0,055	0	0,0098	93,49	0,00	16,66
		ЖБК	0,798	0	0	1356,44	0,00	0,00
		Жилое здание с/ш №4	0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
Заводская ул.	11		0,006088	0	0	10,35	0,00	0,00
Заводская ул.	14		0,054206	0	0	92,14	0,00	0,00
Заводская ул.	15		0,007025	0	0	11,94	0,00	0,00
Заводская ул.	16		0,055962	0	0	95,12	0,00	0,00
Заводская ул.	17		0,025757	0	0	43,78	0,00	0,00
Заводская ул.	18		0,055962	0	0	95,12	0,00	0,00
Заводская ул.	19		0,015128	0	0	25,72	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Заводская ул.	20		0,094	0	0	159,78	0,00	0,00
Заводская ул.	21		0,011872	0	0	20,18	0,00	0,00
Заводская ул.	22		0,094	0	0	159,78	0,00	0,00
Заводская ул.	23		0	0	0,024	0,00	0,00	40,80
Заводская ул.	23		0,204	0	0	346,76	0,00	0,00
Заводская ул.	24		0,011392	0	0	19,36	0,00	0,00
Заводская ул.	25		0	0	0,02	0,00	0,00	34,00
Заводская ул.	25		0,111	0	0	188,68	0,00	0,00
Заводская ул.	26		0	0	0,001	0,00	0,00	1,70
Заводская ул.	26		0,010728	0	0	18,24	0,00	0,00
Заводская ул.	28		0,011392	0	0	19,36	0,00	0,00
Заводская ул.	29		0,022	0	0	37,40	0,00	0,00
Заводская ул.	30		0	0	0,001	0,00	0,00	1,70
Заводская ул.	30		0,011487	0	0	19,53	0,00	0,00
Заводская ул.	31		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Заводская ул.	33		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Заводская ул.	35		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Заводская ул.	37		0,01	0	0	17,00	0,00	0,00
Заводская ул.	39		0,026	0	0	44,20	0,00	0,00
		Зеленхоз (гараж)	0,043	0	0	73,09	0,00	0,00
		Зеленхоз Теплица №1 (ввод 1)	0,016	0	0	27,20	0,00	0,00
		Зеленхоз Теплица №2,3 (ввод 2)	0,025	0	0	42,50	0,00	0,00
Кардовского ул.	11	Школа №3	0,16	0	0	271,97	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
		(ввод 1)						
Кардовского ул.	11	Школа №3 (ввод 2)	0,122	0	0	207,38	0,00	0,00
Кардовского ул.	17		0,011	0	0	18,70	0,00	0,00
Кардовского ул.	21А		0,039	0	0,015	66,29	0,00	25,50
Кардовского ул.	23	Новый мир	0,306	0	0	520,14	0,00	0,00
Кардовского ул.	23А		0,048	0	0	81,59	0,00	0,00
Кардовского ул.	25		0,04	0	0	67,99	0,00	0,00
Кардовского ул.	27А	Швейная Фабрика	0,259	0	0	440,25	0,00	0,00
Кардовского ул.	5	МОУ ДО Станция детского и юношеского туризма и экскурсий	0,11	0	0	186,98	0,00	0,00
Кардовского ул.	7		0,035	0	0	59,49	0,00	0,00
Кирпичная ул.	10		0,0056	0	0	9,52	0,00	0,00
Комитетская ул.	10А		0,025	0	0	42,50	0,00	0,00
Комитетская ул.	11		0,106	0	0,0147	180,18	0,00	24,99
Комитетская ул.	12		0,055	0	0,0126	93,49	0,00	21,42
Комитетская ул.	13		0,005	0	0	8,50	0,00	0,00
Комитетская ул.	15		0,021	0	0,001	35,70	0,00	1,70
Комитетская ул.	16		0,077	0	0,0115	130,89	0,00	19,55
Комитетская ул.	17		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Комитетская ул.	18		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Комитетская ул.	19		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Комитетская ул.	19А		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Комитетская ул.	2		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Комитетская ул.	3		0,022	0	0,001	37,40	0,00	1,70
Комитетская ул.	5		0,05	0	0	84,99	0,00	0,00
Комитетская ул.	6		0,01	0	0	17,00	0,00	0,00
Комитетская ул.	7		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Коммунальная ул.	10		0,024671	0	0	41,94	0,00	0,00
Коммунальная ул.	12		0,050464	0	0	85,78	0,00	0,00
Коммунальная ул.	4		0,024671	0	0	41,94	0,00	0,00
Коммунальная ул.	6		0,024671	0	0	41,94	0,00	0,00
Коммунальная ул.	8		0,032521	0	0	55,28	0,00	0,00
Комсомольская пл.	11		0,019	0	0	32,30	0,00	0,00
Комсомольская пл.	29		0,0307	0	0	52,18	0,00	0,00
Комсомольская пл.	39		0,28	0	0	475,94	0,00	0,00
Комсомольская пл.	4		0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Комсомольская пл.	5	Дума	0,0832	0	0	141,42	0,00	0,00
Комсомольская пл.	5А	Гуманитарный лицей	0,0597	0	0	101,48	0,00	0,00
Комсомольская пл.	6		0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Комсомольская ул.	1		0,0141	0	0	23,97	0,00	0,00
Комсомольская ул.	1А		0,011	0	0	18,70	0,00	0,00
Комсомольская ул.	2		0,0165	0	0	28,05	0,00	0,00
Комсомольская ул.	6		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Комсомольская ул.	8		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Конная ул.	1		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Конная ул.	13		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Конная ул.	3		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Конная ул.	5		0,092	0	0	156,38	0,00	0,00
Конная ул.	6	Переславский районный суд Ярославской области	0,08	0	0	135,98	0,00	0,00
Конная ул.	8		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Кооперативная ул.	14	Школа-сад №5	0,113	0	0	192,08	0,00	0,00
Кооперативная ул.	2		0	0	0,07	0,00	0,00	118,99
Кооперативная ул.	2	вв-1	0,161	0	0	273,67	0,00	0,00
Кооперативная ул.	2	вв-2	0,161	0	0	273,67	0,00	0,00
Кооперативная ул.	5		0,054	0	0	91,79	0,00	0,00
Кооперативная ул.	54		0	0	0,103	0,00	0,00	175,08
Кооперативная ул.	54	вв-2	0,183	0	0	311,06	0,00	0,00
Кооперативная ул.	54	вв-1	0,183	0	0	311,06	0,00	0,00
Кооперативная ул.	54	вв-3	0,183	0	0	311,06	0,00	0,00
Кооперативная ул.	56	вв-2	0,277	0	0	470,85	0,00	0,00
Кооперативная ул.	56	вв-1	0,277	0	0	470,85	0,00	0,00
Кооперативная ул.	56A	Пивбар	0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Кооперативная ул.	58		0	0	0,108	0,00	0,00	183,58
Кооперативная ул.	58	вв-1	0,227	0	0	385,86	0,00	0,00
Кооперативная ул.	58	вв-2	0,227	0	0	385,86	0,00	0,00
Кооперативная ул.	58A	Магазин	0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Кооперативная ул.	62		0	0	0,028	0,00	0,00	47,59
Кооперативная ул.	62		0,23	0	0	390,95	0,00	0,00
Кооперативная ул.	64		0	0	0,073	0,00	0,00	124,09
Кооперативная ул.	64		0,323	0	0	549,04	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Кооперативная ул.	66		0	0	0,067	0,00	0,00	113,89
Кооперативная ул.	66		0,322	0	0	547,34	0,00	0,00
Кооперативная ул.	68		0	0	0,067	0,00	0,00	113,89
Кооперативная ул.	68		0,322	0	0	547,34	0,00	0,00
Кооперативная ул.	70		0,248	0	0	421,55	0,00	0,00
Кооперативная ул.	70		0	0	0,032	0,00	0,00	54,39
Кооперативная ул.	72		0,219	0	0	372,26	0,00	0,00
Кооперативная ул.	72		0	0	0,034	0,00	0,00	57,79
Кошелевская ул.	6		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Кошкина ул.	10		0,0043	0	0	7,31	0,00	0,00
Кошкина ул.	12		0,0078	0	0	13,26	0,00	0,00
Кошкина ул.	14		0,0043	0	0	7,31	0,00	0,00
Кошкина ул.	3		0,0105	0	0	17,85	0,00	0,00
Кошкина ул.	4		0,05	0	0	84,99	0,00	0,00
Кошкина ул.	5		0,0105	0	0	17,85	0,00	0,00
Кошкина ул.	6		0,0043	0	0	7,31	0,00	0,00
Кошкина ул.	65	Детский сад №9 "Колокольчик"	0,093	0	0	158,08	0,00	0,00
Кошкина ул.	67	Детский сад №9 "Колокольчик"	0,097	0	0,06	164,88	0,00	101,99
Кошкина ул.	7		0,0105	0	0	17,85	0,00	0,00
Кошкина ул.	9		0,011836	0	0	20,12	0,00	0,00
Красная пл.	1		0,13	0	0,01	220,97	0,00	17,00
Красная пл.	5		0,041	0	0,007	69,69	0,00	11,90
Красноармейский пер.	3		0,0703	0	0	119,50	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Красноармейский пер.	4		0,0501	0	0,007	85,16	0,00	11,90
Красноармейский пер.	5		0,0134	0	0	22,78	0,00	0,00
Красноармейский пер.	6		0,0646	0	0,0066	109,81	0,00	11,22
Красноармейский пер.	6А	Детский дом	0,086	0	0	146,18	0,00	0,00
Красноэховская ул.	1		0,058	0	0	98,59	0,00	0,00
Красноэховская ул.	10		0,046	0	0	78,19	0,00	0,00
Красноэховская ул.	11	вв-1	0,092	0	0,16	156,38	0,00	271,97
Красноэховская ул.	11	вв-2	0,092	0	0	156,38	0,00	0,00
Красноэховская ул.	11	вв-3	0,092	0	0	156,38	0,00	0,00
Красноэховская ул.	11	вв-4	0,092	0	0	156,38	0,00	0,00
Красноэховская ул.	12		0,281	0	0,121	477,64	0,00	205,68
Красноэховская ул.	3		0,058	0	0	98,59	0,00	0,00
Красноэховская ул.	5		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Красноэховская ул.	8		0,045	0	0	76,49	0,00	0,00
Красноэховский пер.	1		0,058	0	0	98,59	0,00	0,00
Красноэховский пер.	12		0	0	0,038	0,00	0,00	64,59
Красноэховский пер.	12	вв-2	0,099	0	0	168,28	0,00	0,00
Красноэховский пер.	12	вв-1	0,099	0	0	168,28	0,00	0,00
Красноэховский пер.	14		0	0	0,014	0,00	0,00	23,80
Красноэховский пер.	14		0,103	0	0	175,08	0,00	0,00
Красноэховский пер.	16		0	0	0,014	0,00	0,00	23,80
Красноэховский пер.	16		0,106	0	0	180,18	0,00	0,00
Красноэховский пер.	2	Гараж	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Красноэховский пер.	3		0,058	0	0	98,59	0,00	0,00
Красноэховский пер.	5		0	0	0,011	0,00	0,00	18,70
Красноэховский пер.	5		0,052	0	0	88,39	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Красноэховский пер.	7		0	0	0,006	0,00	0,00	10,20
Красноэховский пер.	7		0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
Красноэховский пер.	9		0	0	0,01	0,00	0,00	17,00
Красноэховский пер.	9		0,054	0	0	91,79	0,00	0,00
Красный пер.	1		0,138	0	0	234,57	0,00	0,00
Красный пер.	10	Военкомат	0,07	0	0	118,99	0,00	0,00
Красный пер.	10А	Стадион	0,039	0	0	66,29	0,00	0,00
Красный пер.	16		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Красный пер.	4		0,142	0	0,037	241,37	0,00	62,89
Красный пер.	6		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Красный пер.	8	Автошкола	0,029	0	0	49,29	0,00	0,00
Красный Текстильщик ул.	10		0,041	0	0	69,69	0,00	0,00
Красный Текстильщик ул.	11	СЭС	0,08	0	0,016	135,98	0,00	27,20
Красный Текстильщик ул.	12		0,045	0	0	76,49	0,00	0,00
Красный Текстильщик ул.	13		0,046	0	0	78,19	0,00	0,00
Красный Текстильщик ул.	16		0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
Красный Текстильщик ул.	17		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Красный Текстильщик ул.	5		0,003	0	0	5,10	0,00	0,00
Красный Текстильщик ул.	6		0,047	0	0	79,89	0,00	0,00
Красный Текстильщик ул.	7		0,047	0	0	79,89	0,00	0,00
Красный Текстильщик ул.	8		0,047	0	0	79,89	0,00	0,00
Красный Текстильщик ул.	9		0,047	0	0	79,89	0,00	0,00
Кривоколенный пер.	1	н/ст (Баня)	0,144	0	0	244,77	0,00	0,00
Кривоколенный пер.	3		0,05	0	0	84,99	0,00	0,00
Кривоколенный пер.	4	Строящийся магазин	0,15	0	0	254,97	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Кривоколенный пер.	4Б	Рынок вв-2	0,002	0	0	3,40	0,00	0,00
Кривоколенный пер.	4Б	Рынок вв-1	0,003	0	0	5,10	0,00	0,00
Кривоколенный пер.	5	Столовая	0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Кривоколенный пер.	5А	Общежитие	0,046	0	0	78,19	0,00	0,00
Кривоколенный пер.	6	Банк	0,041	0	0	69,69	0,00	0,00
Кузнецова ул.	1	БЦ на Кузнецова	0,116	0	0	197,18	0,00	0,00
Кузнецова ул.	10А		0	0	0,006	0,00	0,00	10,20
Кузнецова ул.	10А		0,058	0	0	98,59	0,00	0,00
Кузнецова ул.	16А		0	0	0,005	0,00	0,00	8,50
Кузнецова ул.	16А		0,044	0	0	74,79	0,00	0,00
Кузнецова ул.	16Б		0	0	0,005	0,00	0,00	8,50
Кузнецова ул.	16Б		0,033	0	0	56,09	0,00	0,00
Кузнецова ул.	16В		0	0	0,004	0,00	0,00	6,80
Кузнецова ул.	16В		0,059	0	0	100,29	0,00	0,00
Кузнецова ул.	2		0	0	0,019	0,00	0,00	32,30
Кузнецова ул.	2		0,081	0	0	137,68	0,00	0,00
Кузнецова ул.	4	ввод 2	0,123	0	0	209,08	0,00	0,00
Кузнецова ул.	4	ввод 1	0,123	0	0	209,08	0,00	0,00
Кузнецова ул.	6	Детский сад №11 Алешинка	0,167	0	0	283,87	0,00	0,00
Кузнецова ул.	6		0	0	0,042	0,00	0,00	71,39
Кузнецова ул.	7		0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Кузнечная ул.	32А	Пожарное депо	0,139	0	0,021	236,27	0,00	35,70
Лабазная ул.	1		0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Лабазная ул.	11		0,014	0	0,0031	23,80	0,00	5,27

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Лабазная ул.	7	ул. Лабазная 6 + гараж	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Менделеева ул.		Лакомка	0,07	0	0	118,99	0,00	0,00
Лесной пер.	1		0,06	0	0	101,99	0,00	0,00
Лесной пер.	3		0	0	0,031	0,00	0,00	52,69
Лесной пер.	3		0,273	0	0	464,05	0,00	0,00
Лесной пер.	5		0	0	0,031	0,00	0,00	52,69
Лесной пер.	5		0,289	0	0	491,24	0,00	0,00
		Магазин "Переславна"	0,016	0	0	27,20	0,00	0,00
Строителей ул.		Магазин 1	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Строителей ул.		Магазин 2	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Строителей ул.		Магазин 3	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
		Магазин с/х прод.	0,005	0	0	8,50	0,00	0,00
Магистральная ул.	14		0,05	0	0	84,99	0,00	0,00
Магистральная ул.	16	"Экскавация"	0,018	0	0	30,60	0,00	0,00
Магистральная ул.	3		0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
Магистральная ул.	30А	Собор	0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
Магистральная ул.	47	ВПЧ-16	0,1988	0	0,15	337,92	0,00	254,97
Магистральная ул.	47А	Жилой дом	0,14	0	0	237,97	0,00	0,00
Магистральная ул.	5	Мед. склады	0,046	0	0	78,19	0,00	0,00
Малая Протечная ул.	12		0,0135	0	0	22,95	0,00	0,00
Малая Протечная ул.	12А		0,0074	0	0	12,58	0,00	0,00
Малая Протечная ул.	14		0,039	0	0	66,29	0,00	0,00
Малая Протечная ул.	16		0,039	0	0	66,29	0,00	0,00
Малая Протечная ул.	21		0,008601	0	0	14,62	0,00	0,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Малая Протечная ул.	23		0,014577	0	0	24,78	0,00	0,00
Малая Протечная ул.	25		0,011225	0	0	19,08	0,00	0,00
Малая Протечная ул.	25А		0,172597	0	0	293,38	0,00	0,00
Малая Протечная ул.	27		0,162	0	0,0331	275,37	0,00	56,26
		Мастерские (АО Строитель)	0,05	0	0	84,99	0,00	0,00
Брембольская ул.		Мастерские ПТУ №37	0,1729	0	0	293,90	0,00	0,00
Маяковского ул.	11		0	0	0,048	0,00	0,00	81,59
Маяковского ул.	11	вв-2	0,1295	0	0	220,12	0,00	0,00
Маяковского ул.	11	вв-1	0,1295	0	0	220,12	0,00	0,00
Маяковского ул.	13	д/к Рябинка	0,302	0	0	513,34	0,00	0,00
Маяковского ул.	15	д/к Звездочка	0,265	0	0	450,45	0,00	0,00
Маяковского ул.	17		0	0	0,076	0,00	0,00	129,19
Маяковского ул.	17		0,38	0	0	645,92	0,00	0,00
Маяковского ул.	19		0	0	0,099	0,00	0,00	168,28
Маяковского ул.	19	вв-1	0,17	0	0	288,97	0,00	0,00
Маяковского ул.	19	вв-2	0,153	0	0	260,07	0,00	0,00
Маяковского ул.	19	вв-3	0,153	0	0	260,07	0,00	0,00
Маяковского ул.	3		0	0	0,04	0,00	0,00	67,99
Маяковского ул.	3		0,39	0	0	662,92	0,00	0,00
Маяковского ул.	5		0	0	0,067	0,00	0,00	113,89
Маяковского ул.	5		0,424	0	0	720,72	0,00	0,00
Маяковского ул.	7		0	0	0,037	0,00	0,00	62,89
Маяковского ул.	7		0,187	0	0	317,86	0,00	0,00
Маяковского ул.	9		0	0	0,052	0,00	0,00	88,39

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Маяковского ул.	9		0,287	0	0	487,84	0,00	0,00
Менделеева пл.	10	Школа №6 вв-3	0,273	0	0	464,05	0,00	0,00
Менделеева ул.	10	Школа №6 вв-1	0,135	0	0	229,47	0,00	0,00
Менделеева ул.	10	Теплицы С/Ш №6	0,08	0	0	135,98	0,00	0,00
Менделеева ул.	10	Школа №6 вв-2	0,184	0	0	312,76	0,00	0,00
Менделеева ул.	12		0	0	0,052	0,00	0,00	88,39
Менделеева ул.	12	вв-1	0,141	0	0	239,67	0,00	0,00
Менделеева ул.	12	вв-2	0,141	0	0	239,67	0,00	0,00
Менделеева ул.	14		0	0	0,081	0,00	0,00	137,68
Менделеева ул.	14	вв-2	0,1758	0	0	298,83	0,00	0,00
Менделеева ул.	14	вв-1	0,1758	0	0	298,83	0,00	0,00
Менделеева ул.	16		0	0	0,053	0,00	0,00	90,09
Менделеева ул.	16		0,2637	0	0	448,24	0,00	0,00
Менделеева ул.	18		0	0	0,052	0,00	0,00	88,39
Менделеева ул.	18		0,2637	0	0	448,24	0,00	0,00
Менделеева ул.	2		0	0	0,048	0,00	0,00	81,59
Менделеева ул.	2	Банк	0,112	0	0	190,38	0,00	0,00
Менделеева ул.	2	вв-2	0,1195	0	0	203,13	0,00	0,00
Менделеева ул.	2	вв-1	0,1195	0	0	203,13	0,00	0,00
Менделеева ул.	20		0	0	0,052	0,00	0,00	88,39
Менделеева ул.	20		0,297	0	0	504,84	0,00	0,00
Менделеева ул.	24		0,195	0	0	331,46	0,00	0,00
Менделеева ул.	24		0	0	0,043	0,00	0,00	73,09
Менделеева ул.	25	Ресторан "Пе-	0,1	0	0	169,98	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
		"переславль"						
Менделеева ул.	26		0,202	0	0	343,36	0,00	0,00
Менделеева ул.	26		0	0	0,039	0,00	0,00	66,29
Менделеева ул.	28		0,205	0	0	348,46	0,00	0,00
Менделеева ул.	28		0	0	0,048	0,00	0,00	81,59
Менделеева ул.	2A	Магазин	0,005	0	0	8,50	0,00	0,00
Менделеева ул.	30		0,374	0	0	635,73	0,00	0,00
Менделеева ул.	30		0	0	0,08	0,00	0,00	135,98
Менделеева ул.	32		0	0	0,052	0,00	0,00	88,39
Менделеева ул.	32		0,272	0	0	462,35	0,00	0,00
Менделеева ул.	34		0	0	0,053	0,00	0,00	90,09
Менделеева ул.	34		0,272	0	0	462,35	0,00	0,00
Менделеева ул.	36	Гимназия	0,352	0	0	598,33	0,00	0,00
Менделеева ул.	38	Детский сад №4	0,25	0	0	424,95	0,00	0,00
Менделеева ул.	4		0	0	0,03	0,00	0,00	50,99
Менделеева ул.	4		0,239	0	0	406,25	0,00	0,00
Менделеева ул.	40		0	0	0,045	0,00	0,00	76,49
Менделеева ул.	40		0,24	0	0	407,95	0,00	0,00
Менделеева ул.	42		0	0	0,056	0,00	0,00	95,19
Менделеева ул.	42		0,24	0	0	407,95	0,00	0,00
Менделеева ул.	44		0	0	0,108	0,00	0,00	183,58
Менделеева ул.	44	вв-2	0,176	0	0	299,17	0,00	0,00
Менделеева ул.	44	вв-1	0,176	0	0	299,17	0,00	0,00
Менделеева ул.	46		0	0	0,055	0,00	0,00	93,49
Менделеева ул.	46		0,262	0	0	445,35	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Менделеева ул.	48		0	0	0,053	0,00	0,00	90,09
Менделеева ул.	48		0,261	0	0	443,65	0,00	0,00
Менделеева ул.	50		0	0	0,048	0,00	0,00	81,59
Менделеева ул.	50		0,264	0	0	448,75	0,00	0,00
Менделеева ул.	52		0	0	0,097	0,00	0,00	164,88
Менделеева ул.	52	вв-1	0,204	0	0	346,76	0,00	0,00
Менделеева ул.	52	вв-2	0,204	0	0	346,76	0,00	0,00
Менделеева ул.	52	вв-3	0,204	0	0	346,76	0,00	0,00
Менделеева ул.	54		0	0	0,072	0,00	0,00	122,39
Менделеева ул.	54		0,393	0	0	668,02	0,00	0,00
Менделеева ул.	56		0	0	0,041	0,00	0,00	69,69
Менделеева ул.	56		0,173	0	0	294,07	0,00	0,00
Менделеева ул.	56А		0	0	0,038	0,00	0,00	64,59
Менделеева ул.	56А		0,173	0	0	294,07	0,00	0,00
Менделеева ул.	56Б		0	0	0,038	0,00	0,00	64,59
Менделеева ул.	56Б		0,173	0	0	294,07	0,00	0,00
Менделеева ул.	6		0	0	0,054	0,00	0,00	91,79
Менделеева ул.	6		0,236	0	0	401,15	0,00	0,00
Менделеева ул.	6А		0	0	0,031	0,00	0,00	52,69
Менделеева ул.	6А		0,239	0	0	406,25	0,00	0,00
Менделеева ул.	6Б		0	0	0,023	0,00	0,00	39,10
Менделеева ул.	6Б		0,245	0	0	416,45	0,00	0,00
Менделеева ул.	8		0	0	0,034	0,00	0,00	57,79
Менделеева ул.	8	вв-2	0,0587	0	0	99,78	0,00	0,00
Менделеева ул.	8	вв-3	0,0587	0	0	99,78	0,00	0,00
Менделеева ул.	8	вв-1	0,0587	0	0	99,78	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Магистральная ул.		МУМ	0,72	0	0	1223,86	0,00	0,00
Найдышева ул.	2А		0,12	0	0,017	203,98	0,00	28,90
Народная пл.	1	Администрация г. Пере-славль-Залесский	0,112	0	0	190,38	0,00	0,00
Народная пл.	11		0,0212	0	0	36,04	0,00	0,00
Народная пл.	12		0,05	0	0	84,99	0,00	0,00
Народная пл.	7	Косомольская 7	0,064	0	0	108,79	0,00	0,00
Народная пл.	8	Центр вне-школьной работы "Ювен-та"	0,2191	0	0	372,43	0,00	0,00
Новая ул.	35		0,0055	0	0	9,35	0,00	0,00
Новая ул.	49		0,0098	0	0	16,66	0,00	0,00
Новая ул.	50		0,01	0	0	17,00	0,00	0,00
Новая ул.	53		0,006	0	0	10,20	0,00	0,00
Новая ул.	54		0,007	0	0	11,90	0,00	0,00
Новая ул.	55		0,006	0	0	10,20	0,00	0,00
Новая ул.	56	База электрик. кабель-ный уч.	0,1038	0	0	176,44	0,00	0,00
Новая ул.	57		0,006	0	0	10,20	0,00	0,00
Новая ул.	59		0,006	0	0	10,20	0,00	0,00
Новая ул.	61		0,006	0	0	10,20	0,00	0,00
Новая ул.	63		0,006	0	0	10,20	0,00	0,00
Новомирский пер.	1		0,045	0	0,006	76,49	0,00	10,20
Новомирский пер.	2	Дом Ветера-нов	0,088	0	0,007	149,58	0,00	11,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Новомирский пер.	2А		0,051	0	0,006	86,69	0,00	10,20
Новомирский пер.	3	Детский сад №1 «Дюймовочка»	0,25	0	0	424,95	0,00	0,00
		Общежитие	0,207	0	0	351,86	0,00	0,00
Озерная ул.	3	ввод 1	0,111	0	0	188,68	0,00	0,00
Озерная ул.	3	ввод 2	0,111	0	0	188,68	0,00	0,00
Озерная ул.	3		0	0	0,037	0,00	0,00	62,89
Октябрьская ул.	1		0,268	0	0,116	455,55	0,00	197,18
Октябрьская ул.	10	вв-2+ГВС	0,157	0	0,127	266,87	0,00	215,88
Октябрьская ул.	10	вв-1+ГВС	0,157	0	0,127	266,87	0,00	215,88
Октябрьская ул.	12	вв-2	0,151	0	0	256,67	0,00	0,00
Октябрьская ул.	12	вв-1	0,151	0	0	256,67	0,00	0,00
Октябрьская ул.	14		0	0	0,066	0,00	0,00	112,19
Октябрьская ул.	14	вв-1	0,063	0	0	107,09	0,00	0,00
Октябрьская ул.	14	вв-5	0,063	0	0	107,09	0,00	0,00
Октябрьская ул.	14	вв-4	0,063	0	0	107,09	0,00	0,00
Октябрьская ул.	14	вв-3	0,063	0	0	107,09	0,00	0,00
Октябрьская ул.	14	вв-2	0,063	0	0	107,09	0,00	0,00
Октябрьская ул.	16		0	0	0,034	0,00	0,00	57,79
Октябрьская ул.	16	вв-3	0,086	0	0	146,18	0,00	0,00
Октябрьская ул.	16	вв-2	0,086	0	0	146,18	0,00	0,00
Октябрьская ул.	16	вв-1	0,086	0	0	146,18	0,00	0,00
Октябрьская ул.	18		0	0	0,037	0,00	0,00	62,89
Октябрьская ул.	18		0,207	0	0	351,86	0,00	0,00
Октябрьская ул.	20		0,15	0	0,106	254,97	0,00	180,18

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Октябрьская ул.	22		0,15	0	0,106	254,97	0,00	180,18
Октябрьская ул.	24		0,15	0	0,106	254,97	0,00	180,18
Октябрьская ул.	27	вв-5	0,145	0	0	246,47	0,00	0,00
Октябрьская ул.	27	вв-1	0,145	0	0	246,47	0,00	0,00
Октябрьская ул.	27		0	0	0,115	0,00	0,00	195,48
Октябрьская ул.	27	вв-3	0,137	0	0	232,87	0,00	0,00
Октябрьская ул.	27	вв-2	0,145	0	0	246,47	0,00	0,00
Октябрьская ул.	27	вв-4	0,137	0	0	232,87	0,00	0,00
Октябрьская ул.	29		0	0	0,009	0,00	0,00	15,30
Октябрьская ул.	29		0,059	0	0	100,29	0,00	0,00
Октябрьская ул.	3		0,114	0	0	193,78	0,00	0,00
Октябрьская ул.	31		0	0	0,06	0,00	0,00	101,99
Октябрьская ул.	31	вв-3	0,086	0	0	146,18	0,00	0,00
Октябрьская ул.	31	вв-1	0,154	0	0	261,77	0,00	0,00
Октябрьская ул.	31	вв-2	0,14	0	0	237,97	0,00	0,00
Октябрьская ул.	33		0	0	0,01	0,00	0,00	17,00
Октябрьская ул.	33		0,59	0	0	1002,88	0,00	0,00
Октябрьская ул.	35	вв-5	0,2	0	0	339,96	0,00	0,00
Октябрьская ул.	35	вв-4	0,171	0	0	290,67	0,00	0,00
Октябрьская ул.	35	Магазин вв.1	0,107	0	0	181,88	0,00	0,00
Октябрьская ул.	35		0	0	0,132	0,00	0,00	224,37
Октябрьская ул.	35	вв-2	0,2	0	0	339,96	0,00	0,00
Октябрьская ул.	35	вв-3	0,171	0	0	290,67	0,00	0,00
Октябрьская ул.	37		0	0	0,066	0,00	0,00	112,19
Октябрьская ул.	37	вв-3	0,145	0	0	246,47	0,00	0,00
Октябрьская ул.	37	вв-2	0,132	0	0	224,37	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Октябрьская ул.	37	вв-1	0,081	0	0	137,68	0,00	0,00
Октябрьская ул.	39		0	0	0,107	0,00	0,00	181,88
Октябрьская ул.	39	вв-1	0,292	0	0	496,34	0,00	0,00
Октябрьская ул.	39	вв-2	0,292	0	0	496,34	0,00	0,00
Октябрьская ул.	39A		0	0	0,053	0,00	0,00	90,09
Октябрьская ул.	39A		0,424	0	0	720,72	0,00	0,00
Октябрьская ул.	41	Школа №4	0,277	0	0	470,85	0,00	0,00
Октябрьская ул.	43		0	0	0,145	0,00	0,00	246,47
Октябрьская ул.	43	вв-2	0,3195	0	0	543,09	0,00	0,00
Октябрьская ул.	43	вв-1	0,3195	0	0	543,09	0,00	0,00
Октябрьская ул.	5	вв-1	0,103	0	0	175,08	0,00	0,00
Октябрьская ул.	5	вв-2	0,103	0	0	175,08	0,00	0,00
Октябрьская ул.	7		0,109	0	0,12	185,28	0,00	203,98
Октябрьская ул.	9	вв-2	0,102	0	0	173,38	0,00	0,00
Октябрьская ул.	9	вв-1	0,102	0	0	173,38	0,00	0,00
		ООО"РосЯрПак" вв-1	0,023	0	0	39,10	0,00	0,00
		ООО"РосЯрПак" вв-2	0,143	0	0	243,07	0,00	0,00
Первомайская ул.	1	ввод 2	0,032	0	0,006	54,39	0,00	10,20
Первомайская ул.	1	ввод 1	0,032	0	0,006	54,39	0,00	10,20
Первомайская ул.	10		0	0	0,041	0,00	0,00	69,69
Первомайская ул.	10	ввод 1	0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
Первомайская ул.	10	ввод 2	0,172	0	0	292,37	0,00	0,00
Первомайская ул.	10	ввод 3	0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
Первомайская ул.	10A		0	0	0,014	0,00	0,00	23,80
Первомайская ул.	10A		0,112	0	0	190,38	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Первомайская ул.	12		0	0	0,005	0,00	0,00	8,50
Первомайская ул.	12		0,049	0	0	83,29	0,00	0,00
Первомайская ул.	14		0	0	0,007	0,00	0,00	11,90
Первомайская ул.	14		0,052	0	0	88,39	0,00	0,00
Первомайская ул.	2Б		0,058	0	0,006	98,59	0,00	10,20
Первомайская ул.	2В		0,039	0	0	66,29	0,00	0,00
Первомайская ул.	3		0,061	0	0	103,69	0,00	0,00
Первомайская ул.	4		0	0	0,019	0,00	0,00	32,30
Первомайская ул.	4		0,135	0	0	229,47	0,00	0,00
Первомайская ул.	5		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Первомайская ул.	6		0	0	0,027	0,00	0,00	45,90
Первомайская ул.	6		0,178	0	0	302,56	0,00	0,00
Первомайская ул.	7		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Первомайская ул.	8		0	0	0,013	0,00	0,00	22,10
Первомайская ул.	8		0,102	0	0	173,38	0,00	0,00
Первомайская ул.	9		0	0	0,009	0,00	0,00	15,30
Первомайская ул.	9		0,079	0	0	134,28	0,00	0,00
Плещеевская ул.	1		0,072	0	0,009	122,39	0,00	15,30
Плещеевская ул.	11		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Плещеевская ул.	12	Детская поликлиника	0,104	0	0	176,78	0,00	0,00
Плещеевская ул.	13	Туалет	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Плещеевская ул.	14		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Плещеевская ул.	15		0,041	0	0	69,69	0,00	0,00
Плещеевская ул.	17		0,097	0	0	164,88	0,00	0,00
Плещеевская ул.	18		0,041	0	0,007	69,69	0,00	11,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Плещеевская ул.	2		0	0	0,005	0,00	0,00	8,50
Плещеевская ул.	2		0,088	0	0	149,58	0,00	0,00
Плещеевская ул.	20		0,013	0	0	22,10	0,00	0,00
Плещеевская ул.	22	Спортзал	0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
Плещеевская ул.	3		0,029	0	0	49,29	0,00	0,00
Плещеевская ул.	4		0	0	0,005	0,00	0,00	8,50
Плещеевская ул.	4		0,041	0	0	69,69	0,00	0,00
Плещеевская ул.	6		0,04	0	0,005	67,99	0,00	8,50
Плещеевская ул.	7		0,016	0	0	27,20	0,00	0,00
Плещеевская ул.	9		0,0025	0	0	4,25	0,00	0,00
Плещеевская ул.	9		0,0025	0	0	4,25	0,00	0,00
Полевая ул.	2	Д/К «ИПС»Детский сад Почемучка	0,1105	0	0	187,83	0,00	0,00
Полевая ул.	2	Детский сад Почемучка	0,1105	0	0	187,83	0,00	0,00
Полевая ул.	4	вв-1	0,095	0	0	161,48	0,00	0,00
Полевая ул.	4		0	0	0,03	0,00	0,00	50,99
Полевая ул.	4	вв-2	0,16	0	0	271,97	0,00	0,00
Полевая ул.	41		0,016487	0	0	28,03	0,00	0,00
Полевая ул.	6	вв-1	0,087	0	0	147,88	0,00	0,00
Полевая ул.	6	вв-2	0,16	0	0	271,97	0,00	0,00
Полевая ул.	6		0	0	0,044	0,00	0,00	74,79
Полевая ул.	6	вв-3	0,095	0	0	161,48	0,00	0,00
Правая Набережная ул.	10		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Правая Набережная ул.	12		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Правая Набережная ул.	14		0,046	0	0	78,19	0,00	0,00
Правая Набережная ул.	20		0,007	0	0	11,90	0,00	0,00
Правая Набережная ул.	24		0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
Правая Набережная ул.	24А		0,037	0	0	62,89	0,00	0,00
Правая Набережная ул.	26		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Правая Набережная ул.	4		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Правая Набережная ул.	6		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Проездная ул.	1	Администрация, министерства, ведомства, государственные службы, Туристический инфоцентр, информационная служба	0,042	0	0	71,39	0,00	0,00
Проездная ул.	10		0,034	0	0,0035	57,79	0,00	5,95
Проездная ул.	12		0,007	0	0	11,90	0,00	0,00
Проездная ул.	1А		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Проездная ул.	21		0,026	0	0	44,20	0,00	0,00
Проездная ул.	2А	ввод 2	0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Проездная ул.	2А	ввод 1	0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Проездная ул.	2А	ввод 3	0,044	0	0	74,79	0,00	0,00
Проездная ул.	2Б	филиал ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ, МФЦ	0,059	0	0	100,29	0,00	0,00
Проездная ул.	2В	ввод 2	0,043	0	0,00645	73,09	0,00	10,96

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Проездная ул.	2B	ввод 2	0,043	0	0,00645	73,09	0,00	10,96
Проездная ул.	3		0,069	0	0,0084	117,29	0,00	14,28
Проездная ул.	8		0,029	0	0,0031	49,29	0,00	5,27
Пролетарская ул.	15		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Пролетарская ул.	16A		0,161	0	0	273,67	0,00	0,00
Пролетарская ул.	2		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Пролетарская ул.	23		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Пролетарская ул.	25		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Пролетарская ул.	29		0,106	0	0,059	180,18	0,00	100,29
Пролетарская ул.	4		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Пролетарская ул.	5		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Пролетарская ул.	8		0,00486	0	0	8,26	0,00	0,00
		Проходная	0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Магистральная ул.		Проходная (Мед. склады)	0,005	0	0	8,50	0,00	0,00
Пушкина ул.	1		0	0	0,013	0,00	0,00	22,10
Пушкина ул.	1		0,092	0	0	156,38	0,00	0,00
Пушкина ул.	1	магазин	0,005	0	0	8,50	0,00	0,00
Пушкина ул.	10	вв.2	0,029	0	0	49,29	0,00	0,00
Пушкина ул.	10	вв.1	0,029	0	0	49,29	0,00	0,00
Пушкина ул.	11		0	0	0,039	0,00	0,00	66,29
Пушкина ул.	11	вв-1	0,1105	0	0	187,83	0,00	0,00
Пушкина ул.	11	Магазин	0,04	0	0	67,99	0,00	0,00
Пушкина ул.	11	вв-2	0,1105	0	0	187,83	0,00	0,00
Пушкина ул.	12		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Пушкина ул.	13		0	0	0,033	0,00	0,00	56,09

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Пушкина ул.	13	вв-1	0,084	0	0	142,78	0,00	0,00
Пушкина ул.	13	вв-2	0,084	0	0	142,78	0,00	0,00
Пушкина ул.	14	вв.2	0,028	0	0	47,59	0,00	0,00
Пушкина ул.	14	вв.1	0,028	0	0	47,59	0,00	0,00
Пушкина ул.	15		0	0	0,037	0,00	0,00	62,89
Пушкина ул.	15	вв-1	0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
Пушкина ул.	15	вв-2	0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
Пушкина ул.	16	вв.1	0,028	0	0	47,59	0,00	0,00
Пушкина ул.	16	вв.2	0,028	0	0	47,59	0,00	0,00
Пушкина ул.	17А		0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
Пушкина ул.	17А	Гаражи	0,025	0	0	42,50	0,00	0,00
Пушкина ул.	18		0,063	0	0	107,09	0,00	0,00
Пушкина ул.	18	Магазин Гусар	0,01	0	0	17,00	0,00	0,00
Пушкина ул.	19		0	0	0,03	0,00	0,00	50,99
Пушкина ул.	19		0,169	0	0	287,27	0,00	0,00
Пушкина ул.	2	вв.2	0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
Пушкина ул.	2	вв.1	0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
Пушкина ул.	20		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Пушкина ул.	21		0	0	0,019	0,00	0,00	32,30
Пушкина ул.	21		0,155	0	0	263,47	0,00	0,00
Пушкина ул.	22		0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
Пушкина ул.	23		0	0	0,044	0,00	0,00	74,79
Пушкина ул.	23	вв-1	0,073	0	0	124,09	0,00	0,00
Пушкина ул.	23	вв-3	0,073	0	0	124,09	0,00	0,00
Пушкина ул.	23	вв-2	0,06	0	0	101,99	0,00	0,00
Пушкина ул.	24		0,066	0	0	112,19	0,00	0,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Пушкина ул.	25		0	0	0,039	0,00	0,00	66,29
Пушкина ул.	25	вв-2	0,11	0	0	186,98	0,00	0,00
Пушкина ул.	25	вв-1	0,11	0	0	186,98	0,00	0,00
Пушкина ул.	27		0	0	0,03	0,00	0,00	50,99
Пушкина ул.	27		0,169	0	0	287,27	0,00	0,00
Пушкина ул.	29		0	0	0,014	0,00	0,00	23,80
Пушкина ул.	29		0,094	0	0	159,78	0,00	0,00
Пушкина ул.	3		0	0	0,016	0,00	0,00	27,20
Пушкина ул.	3		0,101	0	0	171,68	0,00	0,00
Пушкина ул.	31		0	0	0,03	0,00	0,00	50,99
Пушкина ул.	31		0,169	0	0	287,27	0,00	0,00
Пушкина ул.	33		0,057	0	0	96,89	0,00	0,00
Пушкина ул.	35		0,053	0	0	90,09	0,00	0,00
Пушкина ул.	37		0,054	0	0	91,79	0,00	0,00
Пушкина ул.	4		0,058	0	0	98,59	0,00	0,00
Пушкина ул.	5		0	0	0,019	0,00	0,00	32,30
Пушкина ул.	5		0,096	0	0	163,18	0,00	0,00
Пушкина ул.	6		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Пушкина ул.	7		0	0	0,014	0,00	0,00	23,80
Пушкина ул.	7		0,09	0	0	152,98	0,00	0,00
Пушкина ул.	8		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Пушкина ул.	9		0	0	0,034	0,00	0,00	57,79
Пушкина ул.	9	вв-1	0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
Пушкина ул.	9	вв-2	0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	1		0	0	0,47	0,00	0,00	798,91
Разведчика Петрова ул.	1	вв-2	0,14	0	0	237,97	0,00	0,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Разведчика Петрова ул.	10		0	0	0,104	0,00	0,00	176,78
Разведчика Петрова ул.	10	вв-3	0,158	0	0	268,57	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	10	вв-1	0,158	0	0	268,57	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	10	вв-2	0,158	0	0	268,57	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	12		0	0	0,125	0,00	0,00	212,48
Разведчика Петрова ул.	12	вв.3.4	0,358	0	0	608,53	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	12	вв.1.2	0,414	0	0	703,72	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	13		0	0	0,01	0,00	0,00	17,00
Разведчика Петрова ул.	13		0,0559	0	0	95,02	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	15		0	0	0,011	0,00	0,00	18,70
Разведчика Петрова ул.	15		0,0559	0	0	95,02	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	17		0	0	0,009	0,00	0,00	15,30
Разведчика Петрова ул.	17		0,059	0	0	100,29	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	19		0	0	0,01	0,00	0,00	17,00
Разведчика Петрова ул.	19		0,0559	0	0	95,02	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	2		0	0	0,057	0,00	0,00	96,89
Разведчика Петрова ул.	2	вв-1	0,164	0	0	278,77	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	2	вв-2	0,164	0	0	278,77	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	21		0	0	0,014	0,00	0,00	23,80
Разведчика Петрова ул.	21		0,0559	0	0	95,02	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	23		0	0	0,009	0,00	0,00	15,30
Разведчика Петрова ул.	23		0,0559	0	0	95,02	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	4		0	0	0,055	0,00	0,00	93,49
Разведчика Петрова ул.	4		0,328	0	0	557,53	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	5		0	0	0,012	0,00	0,00	20,40
Разведчика Петрова ул.	5		0,059	0	0	100,29	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Разведчика Петрова ул.	6	Детский сад №8 Родничок	0,28	0	0	475,94	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	7		0	0	0,012	0,00	0,00	20,40
Разведчика Петрова ул.	7		0,059	0	0	100,29	0,00	0,00
Разведчика Петрова ул.	8		0	0	0,34	0,00	0,00	577,93
Разведчика Петрова ул.	8		0,4415	0	0	750,46	0,00	0,00
		Растворный узел	0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Ростовская ул.	1		0,0212	0	0	36,04	0,00	0,00
Ростовская ул.	10		0,036	0	0	61,19	0,00	0,00
Ростовская ул.	11		0,029	0	0	49,29	0,00	0,00
Ростовская ул.	12	М-н «Радуга»	0,01	0	0	17,00	0,00	0,00
Ростовская ул.	12	ввод 1	0,038	0	0	64,59	0,00	0,00
Ростовская ул.	12	ввод 2	0,038	0	0	64,59	0,00	0,00
Ростовская ул.	13	магазин "Хлеб"	0,061	0	0	103,69	0,00	0,00
Ростовская ул.	14		0,04	0	0	67,99	0,00	0,00
Ростовская ул.	15		0,046	0	0	78,19	0,00	0,00
Ростовская ул.	16	Симионовская церковь	0,026	0	0	44,20	0,00	0,00
Ростовская ул.	19		0,133	0	0	226,07	0,00	0,00
Ростовская ул.	1A	Библиотека	0,04	0	0	67,99	0,00	0,00
Ростовская ул.	20	вв-3	0,111	0	0	188,68	0,00	0,00
Ростовская ул.	20	вв-5	0,111	0	0	188,68	0,00	0,00
Ростовская ул.	20	Яртелеком вв-2	0,025	0	0	42,50	0,00	0,00
Ростовская ул.	20	вв-1	0,025	0	0	42,50	0,00	0,00
Ростовская ул.	20	вв-4	0,025	0	0	42,50	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Ростовская ул.	20	вв-6	0,025	0	0	42,50	0,00	0,00
Ростовская ул.	23		0,186	0	0	316,16	0,00	0,00
Ростовская ул.	23		0	0	0,029	0,00	0,00	49,29
Ростовская ул.	26		0,031	0	0	52,69	0,00	0,00
Ростовская ул.	27	Гостиница «Фрегат»	0,083	0	0	141,08	0,00	0,00
Ростовская ул.	28		0,234	0	0	397,75	0,00	0,00
Ростовская ул.	3	Магазин	0,032	0	0	54,39	0,00	0,00
Ростовская ул.	30	магазин	0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
Ростовская ул.	36	гаражи (ввод 1)	0,006	0	0	10,20	0,00	0,00
Ростовская ул.	36	Гаражи (ввод 2)	0,006	0	0	10,20	0,00	0,00
Ростовская ул.	4	ввод 2	0,0225	0	0	38,25	0,00	0,00
Ростовская ул.	4	ввод 1	0,0225	0	0	38,25	0,00	0,00
Ростовская ул.	42	Надежда	0,087	0	0	147,88	0,00	0,00
Ростовская ул.	5	Клуб	0,0947	0	0	160,97	0,00	0,00
Ростовская ул.	5	Клуб	0,0428	0	0	72,75	0,00	0,00
Ростовская ул.	6		0,029	0	0	49,29	0,00	0,00
		Рынок вв-3	0,005	0	0	8,50	0,00	0,00
		с. Б.Брембала Детский сад Колосок (Детский комбинат)	0,0344	0	0	58,47	0,00	0,00
Садовая ул.	10		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Садовая ул.	14		0,025	0	0,0045	42,50	0,00	7,65
Садовая ул.	4		0,027	0	0,0059	45,90	0,00	10,03
Садовая ул.	6		0,041	0	0,0049	69,69	0,00	8,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Садовая ул.	8		0,066	0	0	112,19	0,00	0,00
		Садовое об-во "Антоновка"	0,016	0	0	27,20	0,00	0,00
Свободы ул.	10		0,044	0	0	74,79	0,00	0,00
Свободы ул.	100	ДОСААФ	0,145	0	0	246,47	0,00	0,00
Свободы ул.	103А	ЗАО "Переславская керамика"	0,34309	0	0	583,18	0,00	0,00
Свободы ул.	107	Морг	0,088	0	0	149,58	0,00	0,00
Свободы ул.	107А	Тепловые сети	0,048	0	0	81,59	0,00	0,00
Свободы ул.	107В	Бакалея, Гарражи	0,048	0	0	81,59	0,00	0,00
Свободы ул.	108	Контора (ГорТопСбыт вв-2)	0,023	0	0	39,10	0,00	0,00
Свободы ул.	113	ЦентрТелеком (Яртелеком)	0,115	0	0	195,48	0,00	0,00
Свободы ул.	12	Рынок вв-4	0,058	0	0	98,59	0,00	0,00
Свободы ул.	14		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Свободы ул.	14	вв-2	0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Свободы ул.	15	УГП им. А. К. Айламазяна,	0,094	0	0	159,78	0,00	0,00
Свободы ул.	19		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Свободы ул.	1А	Почта (ввод 2)	0,1495	0	0	254,12	0,00	0,00
Свободы ул.	1А	Туалет	0,011	0	0	18,70	0,00	0,00
Свободы ул.	1А	Почта (ввод 1)	0,1495	0	0	254,12	0,00	0,00
Свободы ул.	2		0,093	0	0	158,08	0,00	0,00
Свободы ул.	21		0,0444	0	0	75,47	0,00	0,00
Свободы ул.	21А		0,018	0	0	30,60	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Свободы ул.	22Б		0,036	0	0	61,19	0,00	0,00
Свободы ул.	23		0,0214	0	0	36,38	0,00	0,00
Свободы ул.	24		0,018	0	0	30,60	0,00	0,00
Свободы ул.	25		0,025	0	0	42,50	0,00	0,00
Свободы ул.	28	вв-3	0,167	0	0,161	283,87	0,00	273,67
Свободы ул.	28	вв-1	0,167	0	0	283,87	0,00	0,00
Свободы ул.	28	вв-2	0,15	0	0	254,97	0,00	0,00
Свободы ул.	35		0,068	0	0	115,59	0,00	0,00
Свободы ул.	35А		0,062	0	0	105,39	0,00	0,00
Свободы ул.	37		0,096	0	0	163,18	0,00	0,00
Свободы ул.	37А		0,028248	0	0	48,02	0,00	0,00
Свободы ул.	39		0,015752	0	0	26,78	0,00	0,00
Свободы ул.	4		0,166	0	0	282,17	0,00	0,00
Свободы ул.	40	Спортшкола	0,239	0	0	406,25	0,00	0,00
Свободы ул.	40А		0,025	0	0	42,50	0,00	0,00
Свободы ул.	42	Стационар вв-1	0,322	0	0,18	547,34	0,00	305,96
Свободы ул.	42	Стационар вв-2	0,4665	0	0	792,96	0,00	0,00
Свободы ул.	42	Неврологическое отделение	0,354	0	0,118	601,73	0,00	200,58
Свободы ул.	42	Стационар вв-3	0,4522	0	0	768,65	0,00	0,00
Свободы ул.	42В	Роддом	0,288	0	0,08	489,54	0,00	135,98
Свободы ул.	43	Пищеблок	0,042	0	0,04	71,39	0,00	67,99
Свободы ул.	44	Поликлиника ЦРБ	0,3	0	0,18	509,94	0,00	305,96
Свободы ул.	45		0,077	0	0	130,89	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Свободы ул.	46	Кинотеатр "Восток"	0,136	0	0	231,17	0,00	0,00
Свободы ул.	47		0,051	0	0	86,69	0,00	0,00
Свободы ул.	47А	Музыкальная школа	0,208836	0	0	354,98	0,00	0,00
Свободы ул.	48		0,227	0	0	385,86	0,00	0,00
Свободы ул.	5		0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Свободы ул.	50		0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
Свободы ул.	50А		0,092	0	0	156,38	0,00	0,00
Свободы ул.	52		0,057	0	0	96,89	0,00	0,00
Свободы ул.	54		0,058	0	0	98,59	0,00	0,00
Свободы ул.	56		0,058	0	0	98,59	0,00	0,00
Свободы ул.	58		0,095	0	0	161,48	0,00	0,00
Свободы ул.	59		0,029677	0	0	50,45	0,00	0,00
Свободы ул.	60		0,093	0	0	158,08	0,00	0,00
Свободы ул.	61	Школа-интернат №4	0,175	0	0	297,47	0,00	0,00
Свободы ул.	61	Общежитие интерната	0,399	0	0	678,22	0,00	0,00
Свободы ул.	61А	Магазин "Абсолют"	0,026	0	0	44,20	0,00	0,00
Свободы ул.	62		0,091	0	0	154,68	0,00	0,00
Свободы ул.	64	Книжный магазин	0,031	0	0	52,69	0,00	0,00
Свободы ул.	66		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Свободы ул.	68		0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
Свободы ул.	70	д/с "Чебурашка"	0,083	0	0,04	141,08	0,00	67,99
Свободы ул.	72		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Свободы ул.	74		0,056	0	0	95,19	0,00	0,00
Свободы ул.	76	Магазин	0,042	0	0	71,39	0,00	0,00
Свободы ул.	8		0,048	0	0	81,59	0,00	0,00
Свободы ул.	94	контора вв-2	0,09	0	0	152,98	0,00	0,00
Свободы ул.	94	контора вв-1	0,046	0	0	78,19	0,00	0,00
Свободы ул.	98	ЖКХ вв-2	0,1	0	0	169,98	0,00	0,00
Свободы ул.	98	ЖКХ вв-1	0,161	0	0	273,67	0,00	0,00
Свободы ул.	99	ЗОМС	1	0	0	1699,80	0,00	0,00
Северная ул.	7		0,0055	0	0	9,35	0,00	0,00
Северная ул.	9	Пенсионный фонд	0,0748	0	0	127,15	0,00	0,00
Северный пер.	1		0,090318	0	0	153,52	0,00	0,00
Северный пер.	11		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Северный пер.	7		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Селитровская ул.	1		0,05	0	0,0066	84,99	0,00	11,22
Селитровская ул.	14		0,021	0	0	35,70	0,00	0,00
Селитровская ул.	14А		0,051	0	0,0038	86,69	0,00	6,46
Селитровская ул.	1А		0,062	0	0,0084	105,39	0,00	14,28
Селитровская ул.	2		0,013	0	0	22,10	0,00	0,00
Селитровская ул.	4		0,014	0	0	23,80	0,00	0,00
Свободы ул.		Склад	0,032	0	0	54,39	0,00	0,00
		Склад	0,0102	0	0	17,34	0,00	0,00
Советская ул.	12	Владимирский собор	0,066	0	0	112,19	0,00	0,00
Советская ул.	14	Департамент Администрации Пере-славского Му-	0,053	0	0	90,09	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
		ниципального района Ярославской области, Территориальная избирательная комиссия, Партия Единая Россия						
Советская ул.	16	Отдел УФМС России по ЯО в г. Переславле и Переславском районе, станция переливания крови	0,091	0	0	154,68	0,00	0,00
Советская ул.	2	Университет г. Переславля имени А.К. Айламазяна институт программных систем	0,096	0	0	163,18	0,00	0,00
Советская ул.	21		0,049	0	0	83,29	0,00	0,00
Советская ул.	21А		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Советская ул.	22	ввод 1, Центр занятости населения, Спортзал	0,13	0	0	220,97	0,00	0,00
Советская ул.	22	ввод 2 Биржа труда	0,083	0	0	141,08	0,00	0,00
Советская ул.	23	Территориальный отдел № 3, Управ-	0,057	0	0,03	96,89	0,00	50,99

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
		ление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии						
Советская ул.	23А	Территориальный отдел № 3, Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии	0,052	0	0	88,39	0,00	0,00
Советская ул.	25	Следственный комитет, Прокуратура	0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
Советская ул.	26		0,049	0	0,0077	83,29	0,00	13,09
Советская ул.	27	ввод 1	0,0075	0	0,0014	12,75	0,00	2,38
Советская ул.	27	ввод 2	0,0075	0	0,0014	12,75	0,00	2,38
Советская ул.	27	ввод 3	0,0075	0	0,0014	12,75	0,00	2,38
Советская ул.	27	ввод 4	0,0075	0	0,0014	12,75	0,00	2,38
Советская ул.	3	Средняя школа №1	0,349	0	0	593,23	0,00	0,00
Советская ул.	4	Средняя школа №1 корпус 2	0,093	0	0	158,08	0,00	0,00
Советская ул.	5	Администрация района	0,1613	0	0	274,18	0,00	0,00
Советская ул.	6	Станция скорой помощи	0,077	0	0	130,89	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Советская ул.	7		0,041	0	0	69,69	0,00	0,00
Советская ул.	9		0,009	0	0	15,30	0,00	0,00
Совхозный пер.	40		0,007	0	0	11,90	0,00	0,00
		СТО	0,052	0	0	88,39	0,00	0,00
Строителей ул.	1	Левое крыло	0,2	0	0	339,96	0,00	0,00
Строителей ул.	1	Спортзал	0,12	0	0	203,98	0,00	0,00
Строителей ул.	1	Переход	0,005	0	0	8,50	0,00	0,00
Строителей ул.	1	Мастерские	0,12	0	0	203,98	0,00	0,00
Строителей ул.	1	Правое крыло	0,2	0	0	339,96	0,00	0,00
Строителей ул.	1	с. Б.Брембала	0,028	0	0	47,59	0,00	0,00
Строителей ул.	11	с. Б.Брембала	0,1159	0	0	197,01	0,00	0,00
Строителей ул.	11	с. Б.Брембала	0,1251	0	0	212,65	0,00	0,00
Строителей ул.	19		0,0154	0	0	26,18	0,00	0,00
Строителей ул.	1Б		0,0062	0	0	10,54	0,00	0,00
Строителей ул.	1В		0,0062	0	0	10,54	0,00	0,00
Строителей ул.	2	вв-1	0,00308	0	0	5,24	0,00	0,00
Строителей ул.	2/1	вв-2	0,00297	0	0	5,05	0,00	0,00
Строителей ул.	22	ПТУ №37	0,3465	0	0	588,98	0,00	0,00
Строителей ул.	22А	ГРП	0,007	0	0	11,90	0,00	0,00
Строителей ул.	22А	Общежитие ПТУ №37	0,135	0	0	229,47	0,00	0,00
Строителей ул.	24		0	0	0,129	0,00	0,00	219,27
Строителей ул.	24	вв-4	0,212	0	0	360,36	0,00	0,00
Строителей ул.	24	вв-3	0,212	0	0	360,36	0,00	0,00
Строителей ул.	24	вв-2	0,212	0	0	360,36	0,00	0,00
Строителей ул.	24	вв-1	0,212	0	0	360,36	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Строителей ул.	25		0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Строителей ул.	26		0	0	0,053	0,00	0,00	90,09
Строителей ул.	26		0,2637	0	0	448,24	0,00	0,00
Строителей ул.	28		0	0	0,198	0,00	0,00	336,56
Строителей ул.	28		0,5118	0	0	869,96	0,00	0,00
Строителей ул.	2A		0,00605	0	0	10,28	0,00	0,00
Строителей ул.	3	Столовая	0,1265	0	0	215,03	0,00	0,00
Строителей ул.	3	с. Б.Брембала	0,0331	0	0	56,26	0,00	0,00
Строителей ул.	30		0	0	0,058	0,00	0,00	98,59
Строителей ул.	30		0,2637	0	0	448,24	0,00	0,00
Строителей ул.	31		0	0	0,143	0,00	0,00	243,07
Строителей ул.	31	вв-1	0,198	0	0	336,56	0,00	0,00
Строителей ул.	31	вв-2	0,249	0	0	423,25	0,00	0,00
Строителей ул.	31	вв-3	0,249	0	0	423,25	0,00	0,00
Строителей ул.	31	вв-4	0,249	0	0	423,25	0,00	0,00
Строителей ул.	31	вв-5 + т/ателье	0,333	0	0	566,03	0,00	0,00
Строителей ул.	32		0	0	0,076	0,00	0,00	129,19
Строителей ул.	32		0,3602	0	0	612,27	0,00	0,00
Строителей ул.	33	ГПТУ №6	0,4411	0	0	749,78	0,00	0,00
Строителей ул.	33	Мастерские ГПТУ №6	0,15	0	0	254,97	0,00	0,00
Строителей ул.	34		0	0	0,11	0,00	0,00	186,98
Строителей ул.	34		0,472	0	0	802,31	0,00	0,00
Строителей ул.	35	Общежитие ГПТУ	0,2	0	0	339,96	0,00	0,00
Строителей ул.	36		0	0	0,071	0,00	0,00	120,69

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Строителей ул.	36	вв-1	0,1969	0	0	334,69	0,00	0,00
Строителей ул.	36	вв-2	0,1973	0	0	335,37	0,00	0,00
Строителей ул.	37	Магазин, Столовая ГПТУ	0,07	0	0	118,99	0,00	0,00
Строителей ул.	38		0	0	0,133	0,00	0,00	226,07
Строителей ул.	38	вв-2	0,334	0	0	567,73	0,00	0,00
Строителей ул.	38	вв-1	0,357	0	0	606,83	0,00	0,00
Строителей ул.	39		0	0	0,187	0,00	0,00	317,86
Строителей ул.	39	вв-3	0,204	0	0	346,76	0,00	0,00
Строителей ул.	39	Торговые ряды 2	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Строителей ул.	39	вв-1	0,204	0	0	346,76	0,00	0,00
Строителей ул.	39	вв-2	0,204	0	0	346,76	0,00	0,00
Строителей ул.	39	вв-4	0,204	0	0	346,76	0,00	0,00
Строителей ул.	39А	Торговые ряды 1	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Строителей ул.	4	с. Брембала	0,031	0	0	52,69	0,00	0,00
Строителей ул.	41		0	0	0,061	0,00	0,00	103,69
Строителей ул.	41	вв-4	0,224	0	0	380,76	0,00	0,00
Строителей ул.	41	вв-1	0,224	0	0	380,76	0,00	0,00
Строителей ул.	41	Магазин вв-2	0,168	0	0	285,57	0,00	0,00
Строителей ул.	41	вв-3	0,224	0	0	380,76	0,00	0,00
Строителей ул.	43		0	0	0,185	0,00	0,00	314,46
Строителей ул.	43	вв-1	0,208	0	0	353,56	0,00	0,00
Строителей ул.	43	вв-4	0,208	0	0	353,56	0,00	0,00
Строителей ул.	43	вв-3	0,208	0	0	353,56	0,00	0,00
Строителей ул.	5		0,0047	0	0	7,99	0,00	0,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Строителей ул.	6	с. Б.Брембала	0,1281	0	0	217,74	0,00	0,00
Строителей ул.	7	с. Б.Брембала	0,1291	0	0	219,44	0,00	0,00
Строителей ул.	8	с. Б.Брембала	0,1271	0	0	216,05	0,00	0,00
Строителей ул.	9	с. Б.Брембала	0,1276	0	0	216,89	0,00	0,00
Тайницкий пер.	1		0,055	0	0,008	93,49	0,00	13,60
Тайницкий пер.	2		0,007	0	0	11,90	0,00	0,00
Тайницкий пер.	2А		0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
Тайницкий пер.	3		0,059	0	0,0073	100,29	0,00	12,41
		Теле-центр(жилье дома)+Телевышка	0,152	0	0	258,37	0,00	0,00
Менделеева ул.		Тир	0,03	0	0	50,99	0,00	0,00
		Торговые ряды 3	0,008	0	0	13,60	0,00	0,00
Северная ул.		трибуны вв-1	0,0366	0	0	62,21	0,00	0,00
Трудовая ул.	1А	Управление образования Горено	0,046	0	0	78,19	0,00	0,00
Трудовая ул.	3	вв-1	0,156	0	0	265,17	0,00	0,00
Трудовая ул.	3		0	0	0,026	0,00	0,00	44,20
Трудовая ул.	3	вв-2	0,309	0	0	525,24	0,00	0,00
Трудовая ул.	5	вв-1	0,288	0	0	489,54	0,00	0,00
Трудовая ул.	5		0	0	0,02	0,00	0,00	34,00
Трудовая ул.	5	вв-2	0,156	0	0	265,17	0,00	0,00
Трудовой пер.	14		0	0	0,022	0,00	0,00	37,40
Трудовой пер.	14		0,322	0	0	547,34	0,00	0,00

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
		Туалет	0,004	0	0	6,80	0,00	0,00
Свободы ул.		Универсал торг, Проход-ная	0,01	0	0	17,00	0,00	0,00
Урицкого ул.	40		0,015	0	0	25,50	0,00	0,00
Урицкого ул.	78		0	0	0,029	0,00	0,00	49,29
Урицкого ул.	78	вв-1	0,0635	0	0	107,94	0,00	0,00
Урицкого ул.	78	вв-2	0,0635	0	0	107,94	0,00	0,00
Фабричный пер.	10	маг. Оптика	0,409	0	0,18	695,22	0,00	305,96
Фабричный пер.	2		0,0075	0	0	12,75	0,00	0,00
Фабричный пер.	4		0,012	0	0	20,40	0,00	0,00
50 лет Комсомола ул.		Хоз. блок Дет-ского сада	0,005	0	0	8,50	0,00	0,00
		Хоз.блок	0,002	0	0	3,40	0,00	0,00
		Худ. салон	0,02	0	0	34,00	0,00	0,00
		Цветочный ларек	0,002	0	0	3,40	0,00	0,00
Плещеевская ул.		Церковь	0,038	0	0	64,59	0,00	0,00
		Церковь Александра Невского	0,049	0	0	83,29	0,00	0,00
Школьный пер.	2	вв-3	0,055	0	0	93,49	0,00	0,00
Школьный пер.	2	вв-1	0,171	0	0,118	290,67	0,00	200,58
Школьный пер.	2	вв-2	0,171	0	0	290,67	0,00	0,00
		Яр. АвтоДор	0,05	0	0	84,99	0,00	0,00
Ярославская ул.	1		0,0172	0	0	29,24	0,00	0,00
Ярославская ул.	2		0,0098	0	0	16,66	0,00	0,00
Ярославская ул.	3		0,0172	0	0	29,24	0,00	0,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес	Номер здания	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
Ярославская ул.	6		0,0043	0	0	7,31	0,00	0,00
Новая ул.	7В		0,044282	0	0	75,27	0,00	0,00
Ростовская ул.	7		0,0693	0	0	117,80	0,00	0,00
Свободы ул.	7-7А		0,068	0	0	115,59	0,00	0,00
	M-2		18,2			30936,35	0,00	0,00

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной пос. Сельхозтехника

№ п/п	Адрес	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
		отопление, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	вентиляция, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
1	ул. Московская, д. 111	0,0109	-	-	39,72	-	-
2	ул. Московская, д. 111а (инспекция)	0,0133	-	-	48,46	-	-
3	ул. Московская, д. 115	0,244	-	-	889,09	-	-
4	пер. Почтовый, д. 10	0,0056	-	-	20,41	-	-
5	пер. Почтовый, д. 11	0,015	-	-	54,66	-	-
6	пер. Почтовый, д. 2	0,007	-	-	25,51	-	-
7	пер. Почтовый, д. 4	0,0049	-	-	17,85	-	-
8	пер. Почтовый, д. 5	0,0042	-	-	15,3	-	-
9	пер. Почтовый, д. 6	0,0076	-	-	27,69	-	-
10	пер. Почтовый, д. 7	0,0047	-	-	17,13	-	-
11	пер. Почтовый, д. 8	0,0034	-	-	12,39	-	-
12	пер. Почтовый, д. 9	0,0077	-	-	28,06	-	-
13	ул. Ямская, д. 1	0,0894	-	-	325,76	-	-
14	ул. Ямская, д. 11	0,0191	-	-	69,6	-	-
15	ул. Ямская, д. 2	0,0301	-	-	109,68	-	-
16	ул. Ямская, д. 3	0,3841	-	-	1399,57	-	-
17	ул. Ямская, д. 4	0,038	-	-	138,46	-	-
18	ул. Ямская, д. 5	0,0514	-	-	187,29	-	-
19	ул. Ямская, д. 6	0,0349	-	-	127,17	-	-
20	ул. Ямская, д. 7	0,0402	-	-	146,48	-	-
21	ул. Ямская, д. 9	0,0572	-	-	208,42	-	-
22	д/с "Колосок"	0,1787	-	-	651,15	-	-

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной на ул. Московская, 15

№ п/п	Адрес (корпус)	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
		отопление, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	вентиляция, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
1	Административный корпус	0,09	-	-	327,94	-	-
2	Инфекционное отделение (Корпус №4)	0,1023	-	-	372,76	-	-
3	Туберкулезное отделение	0,08	-	-	291,5	-	-
4	ЦСО «Надежда»	0,08	-	-	291,5	-	-
5	Детское отделение	0,1224	-	-	446	-	-

Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной на ул. Московская, 26

№ п/п	Адрес	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
		отопление, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	вентиляция, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
1	ул. Московская, д. 26	0,038	0	-	94,85	0	-

Таблица 1.5 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной на ул. Кардовского, 62Б

№ п/п	Адрес	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
		отопление, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	вентиляция, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
1	ул. Кардовского, д. 62Б	0,008	-	-	19,97	-	-

Таблица 1.6 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной на ул. Зеленая

№ п/п	Адрес корпус	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
		отопление, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	вентиляция, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
1	Детский дом	0,0975	-	-	355,27	-	-
2	Школа №8	0,208	-	-	757,91	-	-

Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной пос. Молодежный

№ п/п	Адрес	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
		отопление, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	вентиляция, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
1	пос. Молодежный, д. 2	0,042	0,007	-	66,92	11,15	-
2	пос. Молодежный, д. 3	0,078	0,007	-	124,28	11,15	-
3	пос. Молодежный, д. 6	0,066	0,015	-	105,16	23,9	-
4	пос. Молодежный, д. 7	0,095	0,012	-	151,37	19,12	-
5	пос. Молодежный, д. 8	0,09	0,012	-	143,4	19,12	-
6	пос. Молодежный, д. 9	0,09	0,012	-	143,4	19,12	-
7	пос. Молодежный, д. 10	0,09	0,011	-	143,4	17,53	-
8	пос. Молодежный, д. 11	0,05	0,003	-	79,67	4,78	-
9	пос. Молодежный, д. 12	0,09	0,012	-	143,4	19,12	-
10	Коррекционная школа	0,882	0,055	-	1405,35	87,64	-
11	ЗАО "Веста"	0,088	-	-	140,22	-	-

Таблица 1.8 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами котельной мкр-на Чкаловский

№ п/п	Адрес	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			отопление, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	вентиляция, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
1	в/ч №62681	в/ч №62681	2,704	0	-	7960	0	-
2	Московская ул., 122		0,0546	0	-	149,77	0	-
3	Московская ул., 128		0,0075	0	-	20,57	0	-
4	Московская ул., 138		0,0075	0	-	20,57	0	-
5	Московская ул., 142		0,0075	0	-	20,57	0	-
6	Чкаловский мкр., 24	Общежитие	0,052	0	-	142,64	0	-
7	Чкаловский мкр., 25		0,0859	0,03	-	235,63	82,29	-
8	Чкаловский мкр., 26		0,0363	0,008	-	99,57	21,94	-
9	Чкаловский мкр., 27		0,0363	0,013	-	99,57	35,66	-
10	Чкаловский мкр., 28		0,0819	0,01	-	224,66	27,43	-
11	Чкаловский мкр., 29		0,0063	0,002	-	17,28	5,49	-
12	Чкаловский мкр., 29А	магазин	0,0042	0	-	11,52	0	-
13	Чкаловский мкр., 30		0,0063	0,002	-	17,28	5,49	-
14	Чкаловский мкр., 31		0,0068	0,002	-	18,65	5,49	-
15	Чкаловский мкр., 32		0,00697	0,002	-	19,12	5,49	-
16	Чкаловский мкр., 33		0,05369	0,019	-	147,28	52,12	-
17	Чкаловский мкр., 34		0,1065	0,037	-	292,14	101,49	-
18	Чкаловский мкр., 35		0,1306	0,05	-	358,25	137,15	-
19	Чкаловский мкр., 35А		0,028	0,01	-	76,81	27,43	-
20	Чкаловский мкр., 35Б		0,0291	0,01	-	79,82	27,43	-
21	Чкаловский мкр., 35В		0,0284	0,01	-	77,9	27,43	-
22	Чкаловский мкр., 36		0,1323	0,049	-	362,91	134,41	-
23	Чкаловский мкр., 37		0,2852	0,05	-	782,33	137,15	-
24	Чкаловский мкр., 38		0,1335	0	-	366,2	0	-

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			отопление, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	вентиляция, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
25	Чкаловский мкр., 39		0,2971	0,047	-	814,97	128,93	-
26	Чкаловский мкр., 40		0,2708	0,049	-	742,83	134,41	-
27	Чкаловский мкр., 41		0,1311	0,051	-	359,62	139,9	-
28	Чкаловский мкр., 42		0,3061	0,05	-	839,66	137,15	-
29	Чкаловский мкр., 43А	Детский сад	0,2166	0	-	594,15	0	-
30	Чкаловский мкр., 44	почтa	0,0291	0	-	79,82	0	-
31	Чкаловский мкр., 44		0,2718	0,051	-	745,57	139,9	-
32	Чкаловский мкр., 45	магазин	0,028	0	-	76,81	0	-
33	Чкаловский мкр., 47	магазин	0,008	0	-	21,94	0	-
34	Чкаловский мкр., 49		0,1147	0,044	-	314,63	120,7	-
35	Чкаловский мкр., 50		0,1487	0,052	-	407,9	142,64	-
36	Чкаловский мкр., 51		0,1454	0,051	-	398,85	139,9	-
37	Чкаловский мкр., 52		0,1456	0,05	-	399,39	137,15	-
38	Чкаловский мкр., 53	школа №2	0,4	0	-	1097,27	0	-
39	Чкаловский мкр., 54		0,03277	0,011	-	89,89	30,17	-
40	Чкаловский мкр., 55		0,031	0,012	-	85,04	32,92	-
41	Чкаловский мкр., 56А	ЧП "Лисичкина"	0,004	0	-	10,97	0	-
42	Чкаловский мкр., 58		0,199	0,085	-	545,9	233,16	-
43	Музейный пер., 4	ГУК «Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»	0,443	0	-	1056	0	
44	в/ч №62681		4,2758	0,3188	-	12386,1	2382,13	

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ – ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес	Назначение здания	Присоединенная нагрузка			Теплопотребление за год		
			отопление, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	вентиляция, Гкал/ч	отопление, Гкал	ГВС, Гкал	вентиляция, Гкал
45	Федоровский пер., 11		0,004	0,0003	-	9,8	2	