

Городской округ город Переславль-Залесский

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

"__" ____ г.

"__" ____ г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ

060-01.ОМ-ПЗСТ.01.01



ИНТЕГРАТОР

Инженерные системы

Общество с ограниченной ответственностью
Компания «Интегратор»
www.int76.ru

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ

060-01.ОМ-ПЗСТ.01.01

Генеральный директор

(подпись)

Е.А. Блинов

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2031 года (актуализация на 2021 год)	060-01.УЧ-ПЗСТ.00.00
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2031 года (Разработка схемы теплоснабжения по состоянию на 2021 год)	
Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	060-01.ОМ-ПЗСТ.01.00
Приложение 1. Тепловые нагрузки	060-01.ОМ-ПЗСТ.01.01
Приложение 2. Тепловые сети	060-01.ОМ-ПЗСТ.01.02
Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей	060-01.ОМ-ПЗСТ.01.03
Книга 2.Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	060-01.ОМ-ПЗСТ.02.00
Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения	060-01.ОМ-ПЗСТ.03.00
Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	060-01.ОМ-ПЗСТ.04.00
Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей	060-01.ОМ-ПЗСТ.04.01
Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения	060-01.ОМ-ПЗСТ.05.00
Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах	060-01.ОМ-ПЗСТ.06.00
Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	060-01.ОМ-ПЗСТ.07.00
Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	060-01.ОМ-ПЗСТ.08.00
Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	060-01.ОМ-ПЗСТ.09.00
Книга 10. Перспективные топливные балансы	060-01.ОМ-ПЗСТ.010.00
Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения	060-01.ОМ-ПЗСТ.011.00
Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	060-01.ОМ-ПЗСТ.012.00
Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	060-01.ОМ-ПЗСТ.013.00
Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия	060-01.ОМ-ПЗСТ.014.00

Книга 15.Реестр единых теплоснабжающих организаций	060-01.ОМ-ПЗСТ.015.00
--	-----------------------

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ.....	3
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ.....	6
1. Тепловые нагрузки потребителей котельных городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области.....	7

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1-Тепловые нагрузки потребителей котельных городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области.....	7
--	---

1. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1-Тепловые нагрузки потребителей котельных городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	трибуны вв-1	трибуны вв-1	0,0366	0	0	0,0366
2	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Северная ул., 9	Пенсионный фонд	0,0748	0	0	0,0748
3	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 56	База электриков. кабельный уч.	0,1038	0	0	0,1038
4	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 50		0,01	0	0	0,01
5	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 54		0,007	0	0	0,007
6	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 53		0,006	0	0	0,006
7	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ярославская ул., 1		0,0172	0	0	0,0172
8	Котельная ООО	Кошкина ул., 7		0,0105	0	0	0,0105

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
9	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошкина ул., 9		0,011836	0	0	0,011836
10	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 55		0,006	0	0	0,006
11	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошкина ул., 5		0,0105	0	0	0,0105
12	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошкина ул., 8		0,0043	0	0	0,0043
13	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошкина ул., 10		0,0043	0	0	0,0043
14	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошкина ул., 6		0,0043	0	0	0,0043
15	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошкина ул., 4		0,05	0	0	0,05
16	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Северный пер., 1		0,090318	0	0	0,090318
17	Котельная ООО	Северный пер., 7		0,015	0	0	0,015

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
18	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошкина ул., 12		0,0078	0	0	0,0078
19	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошкина ул., 14		0,0043	0	0	0,0043
20	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Северный пер., 11		0,015	0	0	0,015
21	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Северный пер., 16		0,015	0	0	0,015
22	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 1	Левое крыло	0,2	0	0	0,2
23	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 1Б		0,0062	0	0	0,0062
24	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 1В		0,0062	0	0	0,0062
25	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Общежитие	Общежитие	0,207	0	0	0,207
26	Котельная ООО	Строителей ул., 3	Столовая	0,1265	0	0	0,1265

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
27	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 1	Спортзал	0,12	0	0	0,12
28	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 5		0,0047	0	0	0,0047
29	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 35		0,0055	0	0	0,0055
30	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 2	вв-1	0,00308	0	0	0,00308
31	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 2А		0,00605	0	0	0,00605
32	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 2/1	вв-2	0,00297	0	0	0,00297
33	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 1	Переход	0,005	0	0	0,005
34	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 1	Мастерские	0,12	0	0	0,12
35	Котельная ООО	Строителей ул., 1	Правое крыло	0,2	0	0	0,2

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
36	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Северная ул., 7		0,0055	0	0	0,0055
37	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 47		0,0098	0	0	0,0098
38	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 49		0,0098	0	0	0,0098
39	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Северная ул., 5		0,0059	0	0	0,0059
40	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ярославская ул., 2		0,0098	0	0	0,0098
41	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошкина ул., 11		0,0043	0	0	0,0043
42	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошкина ул., 13		0,0043	0	0	0,0043
43	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ярославская ул., 4		0,0039	0	0	0,0039
44	Котельная ООО	Ярославская ул., 6		0,0043	0	0	0,0043

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
45	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 51		0,0098	0	0	0,0098
46	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ярославская ул., 3		0,0172	0	0	0,0172
47	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	трибуны вв-2	трибуны вв-2	0,0366	0	0	0,0366
48	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Брембольская ул., 28		0	0	0,063	0,063
49	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Брембольская ул., 30		0	0	0,009	0,009
50	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 37		0	0	0,066	0,066
51	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 39		0	0	0,107	0,107
52	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 39А		0	0	0,053	0,053
53	Котельная ООО	Октябрьская ул., 43		0	0	0,145	0,145

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
54	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 2		0	0	0,057	0,057
55	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 4		0	0	0,055	0,055
56	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 7		0	0	0,012	0,012
57	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 8		0	0	0,34	0,34
58	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 10		0	0	0,104	0,104
59	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 12		0	0	0,125	0,125
60	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 13		0	0	0,01	0,01
61	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 15		0	0	0,011	0,011
62	Котельная ООО	Разведчика Петрова ул., 17		0	0	0,009	0,009

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
63	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 19		0	0	0,01	0,01
64	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 21		0	0	0,014	0,014
65	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 23		0	0	0,009	0,009
66	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 24		0	0	0,129	0,129
67	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 26		0	0	0,053	0,053
68	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 28		0	0	0,198	0,198
69	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 30		0	0	0,058	0,058
70	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 32		0	0	0,076	0,076
71	Котельная ООО	Строителей ул., 34		0	0	0,11	0,11

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
72	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 36		0	0	0,071	0,071
73	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 38		0	0	0,133	0,133
74	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи 2	Гаражи 2	0,024	0	0	0,024
75	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 39	Торговые ряды 2	0,008	0	0	0,008
76	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 33	ГПТУ №6	0,4411	0	0	0,4411
77	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 37	Магазин, Столовая ГПТУ	0,07	0	0	0,07
78	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 33	Мастерские ГПТУ №6	0,15	0	0	0,15
79	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи ПТУ №37	Гаражи ПТУ №37	0,1286	0	0	0,1286
80	Котельная ООО	Кооперативная ул., 54		0	0	0,103	0,103

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
81	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 62		0	0	0,028	0,028
82	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 31		0	0	0,143	0,143
83	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 22А	ГРП	0,007	0	0	0,007
84	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 22А	Общежитие ПТУ №37	0,135	0	0	0,135
85	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Мастерские ПТУ №37	Мастерские ПТУ №37	0,1729	0	0	0,1729
86	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 22	ПТУ №37	0,3465	0	0	0,3465
87	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 31	Магазин	0	0	0	0
88	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 41	вв-4	0,224	0	0	0,224
89	Котельная ООО	Разведчика Петрова ул., 17		0,059	0	0	0,059

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
90	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 2	вв-1	0,164	0	0	0,164
91	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 4		0,328	0	0	0,328
92	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 6	Детский сад №8 Родничок	0,28	0	0	0,28
93	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Хозблок	Хозблок	0	0	0	0
94	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 8		0,4415	0	0	0,4415
95	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Жилое здание с/ш №4	Жилое здание с/ш №4	0,03	0	0	0,03
96	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 39А		0,424	0	0	0,424
97	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 41	Школа №4	0,277	0	0	0,277
98	Котельная ООО	Разведчика Петрова ул., 10	вв-3	0,158	0	0	0,158

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
99	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 26		0,2637	0	0	0,2637
100	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 32		0,3602	0	0	0,3602
101	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 24	вв-4	0,212	0	0	0,212
102	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 13		0,0559	0	0	0,0559
103	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 15		0,0559	0	0	0,0559
104	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Брембольская ул., 28		0,4509	0	0	0,4509
105	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 34		0,472	0	0	0,472
106	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 43	вв-2	0,3195	0	0	0,3195
107	Котельная ООО	Строителей ул., 36	вв-1	0,1969	0	0	0,1969

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
108	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 38	вв-2	0,334	0	0	0,334
109	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 30		0,2637	0	0	0,2637
110	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 28		0,5118	0	0	0,5118
111	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 12	вв.3.4	0,358	0	0	0,358
112	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 39	вв-1	0,292	0	0	0,292
113	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 37	вв-3	0,145	0	0	0,145
114	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 35	вв-5	0,2	0	0	0,2
115	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 12	вв.1.2	0,414	0	0	0,414
116	Котельная ООО	Брембольская ул., 30		0,059	0	0	0,059

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
117	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 23		0,0559	0	0	0,0559
118	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 19		0,0559	0	0	0,0559
119	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 21		0,0559	0	0	0,0559
120	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 24	вв-3	0,212	0	0	0,212
121	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 24	вв-2	0,212	0	0	0,212
122	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 24	вв-1	0,212	0	0	0,212
123	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 10	вв-1	0,158	0	0	0,158
124	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 10	вв-2	0,158	0	0	0,158
125	Котельная ООО	Октябрьская ул., 43	вв-1	0,3195	0	0	0,3195

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
126	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 36	вв-2	0,1973	0	0	0,1973
127	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 39	вв-2	0,292	0	0	0,292
128	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 35	вв-4	0,171	0	0	0,171
129	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 2	вв-2	0,164	0	0	0,164
130	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 37	вв-2	0,132	0	0	0,132
131	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 37	вв-1	0,081	0	0	0,081
132	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Телецентр(жилые дома)+Телевышка	Телецентр(жилые дома)+Телевышка	0,152	0	0	0,152
133	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи 1	Гаражи 1	0,024	0	0	0,024
134	Котельная ООО	Магистральная ул., 30А	Собор	0,03	0	0	0,03

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
135	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Магистральная ул., 47	ВПЧ-16	0,1988	0	0,15	0,3488
136	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Магистральная ул., 47А	Жилой дом	0,14	0	0	0,14
137	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 39А	Торговые ряды 1	0,008	0	0	0,008
138	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 35	Общежитие ГПТУ	0,2	0	0	0,2
139	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 41	вв-1	0,224	0	0	0,224
140	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 58А	Магазин	0,015	0	0	0,015
141	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 39	вв-1	0,204	0	0	0,204
142	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 39	вв-2	0,204	0	0	0,204
143	Котельная ООО	Строителей ул., 39	вв-4	0,204	0	0	0,204

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
144	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 41	Магазин вв-2	0,168	0	0	0,168
145	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 41	вв-3	0,224	0	0	0,224
146	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	вв-2	вв-2	0,208	0	0	0,208
147	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 43	вв-4	0,208	0	0	0,208
148	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 43	вв-3	0,208	0	0	0,208
149	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 58	вв-2	0,227	0	0	0,227
150	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 44	вв-1	0,176	0	0	0,176
151	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 52	вв-2	0,204	0	0	0,204
152	Котельная ООО	Менделеева ул., 52	вв-3	0,204	0	0	0,204

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
153	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 38	вв-1	0,357	0	0	0,357
154	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Теплицы	Теплицы	0	0	0	0
155	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Урицкого ул., 40		0,015	0	0	0,015
156	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 25		0,008	0	0	0,008
157	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кирпичная ул., 10		0,0056	0	0	0,0056
158	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 19		0,0154	0	0	0,0154
159	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Совхозный пер., 40		0,007	0	0	0,007
160	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 62		0,23	0	0	0,23
161	Котельная ООО	Кооперативная ул., 54	вв-2	0,183	0	0	0,183

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
162	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 54	вв-1	0,183	0	0	0,183
163	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 31	вв-1	0,198	0	0	0,198
164	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 31	вв-2	0,249	0	0	0,249
165	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 31	вв-3	0,249	0	0	0,249
166	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный Текстильщик ул., 5		0,003	0	0	0,003
167	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 48		0,227	0	0	0,227
168	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 46	Кинотеатр "Восток"	0,136	0	0	0,136
169	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 61	Школа-интернат №4	0,175	0	0	0,175
170	Котельная ООО	Свободы ул., 61	Общежитие интерната	0,399	0	0	0,399

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
171	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 61А	Магазин "Абсолют"	0,026	0	0	0,026
172	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 59		0,029677	0	0	0,029677
173	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховская ул., 10		0,046	0	0	0,046
174	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный Текстильщик ул., 13		0,046	0	0	0,046
175	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный Текстильщик ул., 12		0,045	0	0	0,045
176	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 50		0,1	0	0	0,1
177	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 50А		0,092	0	0	0,092
178	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховская ул., 8		0,045	0	0	0,045
179	Котельная ООО	Свободы ул., 42	Стационар вв-1	0,322	0	0,18	0,502

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
180	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 42	Стационар вв-2	0,4665	0	0	0,4665
181	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Трудовая ул., 3	вв-1	0,156	0	0	0,156
182	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Трудовая ул., 5	вв-1	0,288	0	0	0,288
183	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Полевая ул., 6	вв-1	0,087	0	0	0,087
184	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Полевая ул., 6	вв-2	0,16	0	0	0,16
185	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Полевая ул., 4	вв-1	0,095	0	0	0,095
186	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 39		0,026	0	0	0,026
187	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 37		0,01	0	0	0,01
188	Котельная ООО	Заводская ул., 35		0,015	0	0	0,015

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
189	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 4		0	0	0,018	0,018
190	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 1		0	0	0	0
191	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 3		0	0	0,01	0,01
192	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховский пер., 5		0	0	0,011	0,011
193	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 11		0	0	0,025	0,025
194	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 13		0	0	0,064	0,064
195	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховский пер., 12		0	0	0,038	0,038
196	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховский пер., 14		0	0	0,014	0,014
197	Котельная ООО	Красноэховский пер., 16		0	0	0,014	0,014

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
198	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 5		0	0	0,058	0,058
199	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховский пер., 7		0	0	0,006	0,006
200	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховский пер., 9		0	0	0,01	0,01
201	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 17		0,025757	0	0	0,025757
202	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 14	Школа-сад №5	0,113	0	0	0,113
203	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	вв-1	вв-1	0,14	0	0	0,14
204	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 35	Магазин вв.1	0,107	0	0	0,107
205	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 27	вв-5	0,145	0	0	0,145
206	Котельная ООО	Разведчика Петрова ул., 7		0,059	0	0	0,059

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
207	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 27	вв-1	0,145	0	0	0,145
208	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 12	вв-2	0,151	0	0	0,151
209	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Брембольская ул., 26		0,167639	0	0	0,167639
210	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 31	вв-4	0,249	0	0	0,249
211	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 31	вв-5 + т/ателье	0,333	0	0	0,333
212	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 54	вв-3	0,183	0	0	0,183
213	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 23		0	0	0,024	0,024
214	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 25		0	0	0,02	0,02
215	Котельная ООО	Заводская ул., 26		0	0	0,001	0,001

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
216	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 30		0	0	0,001	0,001
217	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 2		0	0	0,07	0,07
218	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 14		0	0	0,066	0,066
219	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 16		0	0	0,034	0,034
220	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 18		0	0	0,037	0,037
221	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 27		0	0	0,115	0,115
222	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 31		0	0	0,06	0,06
223	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 29		0	0	0,009	0,009
224	Котельная ООО	Октябрьская ул., 33		0	0	0,01	0,01

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
225	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 35		0	0	0,132	0,132
226	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 1		0	0	0,47	0,47
227	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 5		0	0	0,012	0,012
228	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 22		0,15	0	0,106	0,256
229	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 20		0,15	0	0,106	0,256
230	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 33		0,015	0	0	0,015
231	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 31		0,015	0	0	0,015
232	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 103А	ЗАО "Переславская керамика"	0,34309	0	0	0,34309
233	Котельная ООО	Заводская ул., 29		0,022	0	0	0,022

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
234	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 24		0,011392	0	0	0,011392
235	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 26		0,010728	0	0	0,010728
236	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 28		0,011392	0	0	0,011392
237	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 30		0,011487	0	0	0,011487
238	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 23		0,204	0	0	0,204
239	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 25		0,111	0	0	0,111
240	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 2	вв-1	0,161	0	0	0,161
241	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 5		0,054	0	0	0,054
242	Котельная ООО	Заводская ул., 21		0,011872	0	0	0,011872

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
243	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 19		0,015128	0	0	0,015128
244	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 95А		0	0	0	0
245	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 99	ЗОМС	1	0	0	1
246	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 22		0,094	0	0	0,094
247	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 20		0,094	0	0	0,094
248	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Заводская ул., 18		0,055962	0	0	0,055962
249	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 14	вв-1	0,063	0	0	0,063
250	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 31	вв-3	0,086	0	0	0,086
251	Котельная ООО	Октябрьская ул., 33		0,59	0	0	0,59

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
252	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 29		0,059	0	0	0,059
253	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 5		0,059	0	0	0,059
254	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 27	вв-3	0,137	0	0	0,137
255	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Хоз. блок	Хоз. блок	0	0	0	0
256	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 35	вв-2	0,2	0	0	0,2
257	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 35	вв-3	0,171	0	0	0,171
258	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Разведчика Петрова ул., 1	вв-2	0,14	0	0	0,14
259	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 27	вв-2	0,145	0	0	0,145
260	Котельная ООО	Октябрьская ул., 27	вв-4	0,137	0	0	0,137

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
261	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 31	вв-1	0,154	0	0	0,154
262	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 31	вв-2	0,14	0	0	0,14
263	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 24		0,15	0	0,106	0,256
264	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 16	вв-3	0,086	0	0	0,086
265	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 16	вв-2	0,086	0	0	0,086
266	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 18		0,207	0	0	0,207
267	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 16	вв-1	0,086	0	0	0,086
268	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кооперативная ул., 2	вв-2	0,161	0	0	0,161
269	Котельная ООО	Октябрьская ул., 14	вв-5	0,063	0	0	0,063

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
270	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 14	вв-4	0,063	0	0	0,063
271	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 14	вв-3	0,063	0	0	0,063
272	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 14	вв-2	0,063	0	0	0,063
273	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Октябрьская ул., 12	вв-1	0,151	0	0	0,151
274	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 44	Поликлиника ЦРБ	0,3	0	0,18	0,48
275	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 43	Пищеблок	0,042	0	0,04	0,082
276	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный Текстильщик ул., 10		0,041	0	0	0,041
277	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный Текстильщик ул., 6		0,047	0	0	0,047
278	Котельная ООО	Красный Текстильщик ул., 7		0,047	0	0	0,047

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
279	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный Текстильщик ул., 8		0,047	0	0	0,047
280	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный Текстильщик ул., 9		0,047	0	0	0,047
281	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи (стационар)	Гаражи (стационар)	0,05	0	0	0,05
282	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 42	Стационар вв-3	0,4522	0	0	0,4522
283	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный Текстильщик ул., 11	СЭС	0,08	0	0,016	0,096
284	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи СЭС	Гаражи СЭС	0,065	0	0	0,065
285	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный Текстильщик ул., 16		0,055	0	0	0,055
286	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный Текстильщик ул., 17		0,056	0	0	0,056
287	Котельная ООО	Свободы ул., 42Б		0	0	0	0

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
288	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пролетарская ул., 16А		0,161	0	0	0,161
289	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пролетарская ул., 15		0,056	0	0	0,056
290	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская пл., 6		0,02	0	0	0,02
291	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Садовое об-во "Антоновка"	Садовое об-во "Антоновка"	0,016	0	0	0,016
292	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская пл., 39		0,28	0	0	0,28
293	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 47А	Музыкальная школа	0,208836	0	0	0,208836
294	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Полевая ул., 41		0,016487	0	0	0,016487
295	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 45		0,077	0	0	0,077
296	Котельная ООО	Свободы ул., 47		0,051	0	0	0,051

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
297	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 37А		0,028248	0	0	0,028248
298	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 39		0,015752	0	0	0,015752
299	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 35А		0,062	0	0	0,062
300	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 37		0,096	0	0	0,096
301	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 35		0,068	0	0	0,068
302	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Трудовая ул., 1А	Управление образования Гороно	0,046	0	0	0,046
303	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 25		0,025	0	0	0,025
304	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 23		0,0214	0	0	0,0214
305	Котельная ООО	Свободы ул., 21А		0,018	0	0	0,018

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
306	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Школьный пер., 2	вв-1	0,171	0	0,118	0,289
307	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Школьный пер., 2	вв-2	0,171	0	0	0,171
308	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 28	вв-1	0,167	0	0	0,167
309	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 28	вв-2	0,15	0	0	0,15
310	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 54		0,058	0	0	0,058
311	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 52		0,057	0	0	0,057
312	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховский пер., 1		0,058	0	0	0,058
313	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховская ул., 1		0,058	0	0	0,058
314	Котельная ООО	Красноэховский пер., 3		0,058	0	0	0,058

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
315	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 56		0,058	0	0	0,058
316	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Краснозховская ул., 3		0,058	0	0	0,058
317	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Краснозховский пер., 2	Гараж	0,008	0	0	0,008
318	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Краснозховская ул., 5		0,056	0	0	0,056
319	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 1		0	0	0,013	0,013
320	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 3		0	0	0,016	0,016
321	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 5		0	0	0,019	0,019
322	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 7		0	0	0,014	0,014
323	Котельная ООО	Пушкина ул., 9		0	0	0,034	0,034

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
324	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 11		0	0	0,039	0,039
325	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 13		0	0	0,033	0,033
326	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 15		0	0	0,037	0,037
327	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 19		0	0	0,03	0,03
328	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 21		0	0	0,019	0,019
329	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 23		0	0	0,044	0,044
330	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 25		0	0	0,039	0,039
331	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 27		0	0	0,03	0,03
332	Котельная ООО	Пушкина ул., 29		0	0	0,014	0,014

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
333	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 31		0	0	0,03	0,03
334	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 37		0	0	0,005	0,005
335	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 76	Магазин	0,042	0	0	0,042
336	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 2	вв.2	0,03	0	0	0,03
337	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Магазин с/х прод.	Магазин с/х прод.	0,005	0	0	0,005
338	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 4		0,058	0	0	0,058
339	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 12		0,056	0	0	0,056
340	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 14	вв.2	0,028	0	0	0,028
341	Котельная ООО	Пушкина ул., 16	вв.1	0,028	0	0	0,028

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
342	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 31		0,056	0	0	0,056
343	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 2	вв.1	0,03	0	0	0,03
344	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 6		0,056	0	0	0,056
345	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 14	вв.1	0,028	0	0	0,028
346	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 16	вв.2	0,028	0	0	0,028
347	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 18		0,063	0	0	0,063
348	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 20		0,056	0	0	0,056
349	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 24		0,066	0	0	0,066
350	Котельная ООО	Пушкина ул., 22		0,055	0	0	0,055

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
351	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 1		0,056	0	0	0,056
352	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 64	Книжный магазин	0,031	0	0	0,031
353	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 3		0,056	0	0	0,056
354	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 5		0,055	0	0	0,055
355	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 7		0,067	0	0	0,067
356	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 9		0,056	0	0	0,056
357	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 66		0,056	0	0	0,056
358	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 68		0,055	0	0	0,055
359	Котельная ООО	Свободы ул., 70	д/с "Чебурашка"	0,083	0	0,04	0,123

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
360	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 72		0,056	0	0	0,056
361	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 74		0,056	0	0	0,056
362	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 8		0,056	0	0	0,056
363	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 10	вв.2	0,029	0	0	0,029
364	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 29		0,056	0	0	0,056
365	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 10	вв.1	0,029	0	0	0,029
366	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 11		0,056	0	0	0,056
367	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 27	Школа №9	0,352	0	0,0001	0,3521
368	Котельная ООО	Берендеевский пер., 25		0,057	0	0	0,057

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
369	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 23		0,058	0	0	0,058
370	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 13		0,056	0	0	0,056
371	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 15		0,055	0	0	0,055
372	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 16		0,056	0	0	0,056
373	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 14		0,057	0	0	0,057
374	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 18		0,054	0	0	0,054
375	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 18В		0,056	0	0	0,056
376	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 20		0,056	0	0	0,056
377	Котельная ООО	Берендеевский пер., 18Б		0,056	0	0	0,056

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
378	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 18А		0,056	0	0	0,056
379	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 22		0,057	0	0	0,057
380	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 18	Магазин Гусар	0,01	0	0	0,01
381	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 25		0,056	0	0	0,056
382	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 27		0,055	0	0	0,055
383	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 29		0,057	0	0	0,057
384	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 17		0,057	0	0	0,057
385	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 19		0,056	0	0	0,056
386	Котельная ООО	40 лет ВЛКСМ ул., 21		0,075	0	0	0,075

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
387	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 15		0,071	0	0	0,071
388	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 17		0,059	0	0	0,059
389	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 19		0,057	0	0	0,057
390	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 23		0,055	0	0	0,055
391	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 21		0,057	0	0	0,057
392	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 6		0,056	0	0	0,056
393	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 21		0,056	0	0	0,056
394	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 19		0,055	0	0	0,055
395	Котельная ООО	40 лет ВЛКСМ ул., 8		0,057	0	0	0,057

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
396	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 10		0,056	0	0	0,056
397	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 12		0,056	0	0	0,056
398	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 2		0,059	0	0	0,059
399	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 14		0,009	0	0	0,009
400	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 18		0,009	0	0	0,009
401	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 16		0,009	0	0	0,009
402	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 11		0,021286	0	0	0,021286
403	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 9		0,005714	0	0	0,005714
404	Котельная ООО	Берендеевская ул., 20		0,009	0	0	0,009

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
405	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 22		0,009	0	0	0,009
406	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Краснозховский пер., 16		0,106	0	0	0,106
407	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Краснозховский пер., 12	вв-2	0,099	0	0	0,099
408	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 5	вв-3	0,081	0	0	0,081
409	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 4		0,198	0	0	0,198
410	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Краснозховский пер., 14		0,103	0	0	0,103
411	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 11		0,192	0	0	0,192
412	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 13	вв-4	0,083	0	0	0,083
413	Котельная ООО	Свободы ул., 60		0,093	0	0	0,093

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
414	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 62		0,091	0	0	0,091
415	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 58		0,095	0	0	0,095
416	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 1		0,054	0	0	0,054
417	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховский пер., 7		0,055	0	0	0,055
418	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховский пер., 9		0,054	0	0	0,054
419	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	40 лет ВЛКСМ ул., 2		0,091	0	0	0,091
420	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховский пер., 5		0,052	0	0	0,052
421	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 3		0,054	0	0	0,054
422	Котельная ООО	Берендеевская ул., 12		0,009	0	0	0,009

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
423	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Краснозховский пер., 12	вв-1	0,099	0	0	0,099
424	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 5	вв-1	0,081	0	0	0,081
425	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 5	вв-2	0,081	0	0	0,081
426	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 13	вв-3	0,083	0	0	0,083
427	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 13	вв-2	0,083	0	0	0,083
428	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевский пер., 13	вв-1	0,083	0	0	0,083
429	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Краснозховская ул., 12		0,281	0	0,121	0,402
430	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Краснозховская ул., 11	вв-1	0,092	0	0,16	0,252
431	Котельная ООО	Краснозховская ул., 11	вв-2	0,092	0	0	0,092

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
432	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховская ул., 11	вв-3	0,092	0	0	0,092
433	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноэховская ул., 11	вв-4	0,092	0	0	0,092
434	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 23	Новый мир	0,306	0	0	0,306
435	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 27А		0	0	0	0
436	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 25		0,04	0	0	0,04
437	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 23А		0,048	0	0	0,048
438	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 27А	Швейная Фабрика	0,259	0	0	0,259
439	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 27А		0	0	0	0
440	Котельная ООО	Селитровская ул., 14А		0,051	0	0,0038	0,0548

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
441	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 21А		0,039	0	0,015	0,054
442	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Селитровская ул., 14		0,021	0	0	0,021
443	Котельная по ул. Зеленая	Кардовского ул., 53А	Детский дом	0,0975	0	0	0,0975
444	Котельная по ул. Зеленая	Кардовского ул., 61	Школа №8	0,208	0	0	0,208
445	Котельная мкр. Чкаловский	Музейный пер., 4	Музей	0,443	0	0	0,443
446	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 35А		0	0	0,01	0,01
447	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 35Б		0	0	0,01	0,01
448	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 35В		0	0	0,01	0,01
449	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 35А		0,028	0	0	0,028
450	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 35Б		0,0291	0	0	0,0291
451	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 35В		0,0284	0	0	0,0284
452	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Трест	Трест	0	0	0	0
453	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	ЖБК	ЖБК	0,798	0	0	0,798
454	Котельная ООО	Строй База	Строй База	0	0	0	0

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
455	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Магистральная ул., 16	"Экスカвація"	0,018	0	0	0,018
456	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Магистральная ул., 22	Завод ООО"Радослав вымпел"	0	0	0	0
457	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 11	с. Б.Брембола	0,1159	0	0	0,1159
458	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 6	с. Б.Брембола	0,1281	0	0	0,1281
459	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 7	с. Б.Брембола	0,1291	0	0	0,1291
460	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 8	с. Б.Брембола	0,1271	0	0	0,1271
461	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 9	с. Б.Брембола	0,1276	0	0	0,1276
462	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 11	с. Б.Брембола	0,1251	0	0	0,1251
463	Котельная ООО	ГРП с. Б.Брембола	ГРП с. Б.Брембола	0	0	0	0

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
464	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	ООО"РосЯрПак" вв-2	ООО"РосЯрПак" вв-2	0,143	0	0	0,143
465	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	ООО"РосЯрПак" вв-1	ООО"РосЯрПак" вв-1	0,023	0	0	0,023
466	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 1	с. Б.Брембола	0,028	0	0	0,028
467	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 2	с. Б.Брембола	0	0	0	0
468	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 3	с. Б.Брембола	0,0331	0	0	0,0331
469	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 4	с. Б.Брембола	0,031	0	0	0,031
470	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Строителей ул., 5	с. Б.Брембола	0	0	0	0
471	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	с. Б.Брембола Детский сад Колосок (Детский комбинат)	с. Б.Брембола Детский сад Колосок (Детский комбинат)	0,0344	0	0	0,0344
472	Котельная ООО	Пушкина ул., 17А		0,03	0	0	0,03

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
473	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 17А	Гаражи	0,025	0	0	0,025
474	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Склад	Склад	0,032	0	0	0,032
475	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 94	контора вв-2	0,09	0	0	0,09
476	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 11	вв-1	0,1105	0	0	0,1105
477	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 11	Магазин	0,04	0	0	0,04
478	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 11	вв-2	0,1105	0	0	0,1105
479	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 9	вв-1	0,1	0	0	0,1
480	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 9	вв-2	0,1	0	0	0,1
481	Котельная ООО	Пушкина ул., 15	вв-1	0,1	0	0	0,1

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
482	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 15	вв-2	0,1	0	0	0,1
483	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 13	вв-1	0,084	0	0	0,084
484	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 13	вв-2	0,084	0	0	0,084
485	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 21		0,155	0	0	0,155
486	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 23	вв-1	0,073	0	0	0,073
487	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 23	вв-3	0,073	0	0	0,073
488	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 23	вв-2	0,06	0	0	0,06
489	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 19		0,169	0	0	0,169
490	Котельная ООО	Свободы ул., 94	контора вв-1	0,046	0	0	0,046

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
491	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 3		0,101	0	0	0,101
492	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 1		0,092	0	0	0,092
493	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 5		0,096	0	0	0,096
494	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 7		0,09	0	0	0,09
495	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 25	вв-2	0,11	0	0	0,11
496	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 27		0,169	0	0	0,169
497	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 31		0,169	0	0	0,169
498	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 29		0,094	0	0	0,094
499	Котельная ООО	Пушкина ул., 1	магазин	0,005	0	0	0,005

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
500	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 25	вв-1	0,11	0	0	0,11
501	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	ГорТопСбыт	ГорТопСбыт	0,026	0	0	0,026
502	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 108	Контора (ГорТопСбыт вв-2)	0,023	0	0	0,023
503	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи ДОСААФ	Гаражи ДОСААФ	0,1	0	0	0,1
504	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Бокс ЖКХ вв-1	Бокс ЖКХ вв-1	0,015	0	0	0,015
505	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Бокс ЖКХ вв-2	Бокс ЖКХ вв-2	0,015	0	0	0,015
506	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гараж (АО Строитель)	Гараж (АО Строитель)	0,04	0	0	0,04
507	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Растворный узел	Растворный узел	0,02	0	0	0,02
508	Котельная ООО	Администрация	Администрация	0,041	0	0	0,041

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
509	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Проходная	Проходная	0,02	0	0	0,02
510	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	АвтоДор Гаражи	АвтоДор Гаражи	0,087	0	0	0,087
511	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Яр. АвтоДор	Яр. АвтоДор	0,05	0	0	0,05
512	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 113	ЦентрТелеком (Яртелеком)	0,115	0	0	0,115
513	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи Яртелеком	Гаражи Яртелеком	0,03	0	0	0,03
514	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 100	ДОСААФ	0,145	0	0	0,145
515	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	АДС ЖКХ	АДС ЖКХ	0,007	0	0	0,007
516	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 98	ЖКХ вв-2	0,1	0	0	0,1
517	Котельная ООО	Свободы ул., 98	ЖКХ вв-1	0,161	0	0	0,161

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
518	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Мастерские (АО Строитель)	Мастерские (АО Строитель)	0,05	0	0	0,05
519	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 33		0,057	0	0	0,057
520	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 35		0,073	0	0	0,073
521	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пушкина ул., 35		0,053	0	0	0,053
522	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 37		0,054	0	0	0,054
523	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 31		0,056	0	0	0,056
524	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Вокзальная ул., 33		0,056	0	0	0,056
525	Котельная мкр. Чкаловский	в/ч №62681	в/ч №62681	2,704	0	0	2,704
526	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 25		0,0859	0	0	0,0859
527	Котельная по ул. Московская, 15	Московская ул., 15	Туб. отделение	0,08	0	0	0,08

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
528	Котельная по ул. Московская, 15	Московская ул., 15	Корпус 4	0,1023	0	0	0,1023
529	Котельная по ул. Московская, 15	Московская ул., 15	ЦСО "Надежда"	0,08	0	0	0,08
530	Котельная по ул. Московская, 15	Московская ул., 15		0,09	0	0	0,09
531	Котельная по ул. Московская, 15	Московская ул., 15	Детское отделение	0,1224	0	0	0,1224
532	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 26		0,038	0	0	0,038
533	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Правая Набережная ул., 14		0,046	0	0	0,046
534	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Правая Набережная ул., 24		0,03	0	0	0,03
535	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Правая Набережная ул., 24А		0,037	0	0	0,037
536	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Правая Набережная ул., 26		0,008	0	0	0,008
537	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Правая Набережная ул., 12		0,008	0	0	0,008
538	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Правая Набережная ул., 10		0,008	0	0	0,008

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
539	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Правая Набережная ул., 20		0,007	0	0	0,007
540	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Найдышева ул., 2А		0	0	0,017	0,017
541	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Новомирский пер., 1		0	0	0,006	0,006
542	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Новомирский пер., 2А		0	0	0,006	0,006
543	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Новомирский пер., 2		0	0	0,007	0,007
544	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Плещеевская ул., 18		0	0	0,007	0,007
545	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Плещеевская ул., 18		0,041	0	0	0,041
546	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Плещеевская ул., 20		0,013	0	0	0,013
547	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Новомирский пер., 1		0,045	0	0	0,045

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
548	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Новомировский пер., 3	Детский сад №1 «Дюймовочка»	0,25	0	0	0,25
549	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Найдышева ул., 2А		0,12	0	0	0,12
550	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Плещеевская ул., 22	Спортзал	0,1	0	0	0,1
551	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Новомировский пер., 2А		0,051	0	0	0,051
552	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Новомировский пер., 4А	Прачечная, склад	0	0	0	0
553	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Гаражи	Гаражи	0,02	0	0	0,02
554	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 5	Администрация района	0,1613	0	0	0,1613
555	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 6	Станция скорой помощи	0,077	0	0	0,077
556	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	ВДПО	ВДПО	0,01	0	0	0,01

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
557	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Красная пл., 1		0,13	0	0,01	0,14
558	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Красная пл., 5		0,041	0	0,007	0,048
559	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Валовое кольцо ул., 39		0,0366	0	0,0366	0,0732
560	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Комитетская ул., 11		0,106	0	0,0147	0,1207
561	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Комитетская ул., 10А		0,025	0	0	0,025
562	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Комитетская ул., 7		0,009	0	0	0,009
563	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Комитетская ул., 6		0,01	0	0	0,01
564	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Комитетская ул., 5		0,05	0	0	0,05
565	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Комитетская ул., 3		0,022	0	0,001	0,023

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
566	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Комитетская ул., 2		0,008	0	0	0,008
567	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Горсоветский пер., 2		0,023	0	0	0,023
568	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 7		0,041	0	0	0,041
569	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 9		0,009	0	0	0,009
570	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Комитетская ул., 13		0,005	0	0	0,005
571	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Комитетская ул., 12		0,055	0	0,0126	0,0676
572	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 21		0,049	0	0	0,049
573	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 21А		0,008	0	0	0,008
574	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 23А	Территориальный отдел № 3, Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии	0,052	0	0	0,052

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
575	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 23	Территориальный отдел № 3, Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии	0,057	0	0,03	0,087
576	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Гаражи	Гаражи	0,005	0	0	0,005
577	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 25	Следственный комитет, Прокуратура	0,055	0	0	0,055
578	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 27	ввод 1	0,0075	0	0,0014	0,0089
579	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Садовая ул., 4		0,027	0	0,0059	0,0329
580	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Худ. салон	Худ. салон	0,02	0	0	0,02
581	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Туалет	Туалет	0,004	0	0	0,004
582	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Магазин "Переславна"	Магазин "Переславна"	0,016	0	0	0,016
583	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Церковь Александра Невского	Церковь Александра Невского	0,049	0	0	0,049

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
584	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 12	Владимирский собор	0,066	0	0	0,066
585	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Садовая ул., 6		0,041	0	0,0049	0,0459
586	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Садовая ул., 8		0,066	0	0	0,066
587	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Садовая ул., 10		0,015	0	0	0,015
588	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Садовая ул., 14		0,025	0	0,0045	0,0295
589	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Проездная ул., 10		0,034	0	0,0035	0,0375
590	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Проездная ул., 12		0,007	0	0	0,007
591	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Проездная ул., 8		0,029	0	0,0031	0,0321
592	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Тайницкий пер., 1		0,055	0	0,008	0,063

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
593	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Тайницкий пер., 2А		0,02	0	0	0,02
594	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Тайницкий пер., 3		0,059	0	0,0073	0,0663
595	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Тайницкий пер., 2		0,007	0	0	0,007
596	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Проездная ул., 3		0,069	0	0,0084	0,0774
597	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Красноармейский пер., 3		0,0703	0	0	0,0703
598	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 22	ввод 1, Центр занятости населения, Спортзал	0,13	0	0	0,13
599	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Красноармейский пер., 4		0,0501	0	0,007	0,0571
600	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Красноармейский пер., 6		0,0646	0	0,0066	0,0712
601	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Хоз.блок	Хоз.блок	0,002	0	0	0,002

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
602	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красноармейский пер., 6А	Детский дом	0,086	0	0	0,086
603	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Проездная ул., 2Б	филиал ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ, МФЦ	0,059	0	0	0,059
604	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Проездная ул., 2В	ввод 2	0,043	0	0,00645	0,04945
605	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Проездная ул., 2В	ввод 2	0,043	0	0,00645	0,04945
606	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Проездная ул., 2А	ввод 2	0,02	0	0	0,02
607	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Проездная ул., 2А	ввод 1	0,02	0	0	0,02
608	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Советская ул., 14	Департамент Администрации Переславского Муниципального района Ярославской области, Территориальная избирательная комиссия, Партия Единая Россия	0,053	0	0	0,053
609	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Проездная ул., 2А	ввод 3	0,044	0	0	0,044
610	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Проездная ул., 1	Администрация, министерства, ведомства, государственные службы, Туристический инфоцентр, информационная служба	0,042	0	0	0,042

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
611	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Советская ул., 16	Отдел УФМС России по ЯО в г. Переславле и Переславском районе, станция переливания крови	0,091	0	0	0,091
612	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	гараж банка	гараж банка	0,014	0	0	0,014
613	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Проездная ул., 1А		0,008	0	0	0,008
614	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Красноармейский пер., 5		0,0134	0	0	0,0134
615	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Заводская ул., 16		0,055962	0	0	0,055962
616	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Заводская ул., 14		0,054206	0	0	0,054206
617	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Заводская ул., 15		0,007025	0	0	0,007025
618	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Заводская ул., 11		0,006088	0	0	0,006088
619	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Октябрьская ул., 10	вв-2+ГВС	0,157	0	0,127	0,284

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
620	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Октябрьская ул., 9	вв-2	0,102	0	0	0,102
621	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Октябрьская ул., 5	вв-1	0,103	0	0	0,103
622	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Октябрьская ул., 3		0,114	0	0	0,114
623	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Октябрьская ул., 7		0,109	0	0,12	0,229
624	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Коммунальная ул., 12		0,050464	0	0	0,050464
625	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Коммунальная ул., 8		0,032521	0	0	0,032521
626	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Коммунальная ул., 10		0,024671	0	0	0,024671
627	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Коммунальная ул., 6		0,024671	0	0	0,024671
628	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Коммунальная ул., 4		0,024671	0	0	0,024671

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
629	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Октябрьская ул., 1		0,268	0	0,116	0,384
630	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кошкина ул., 67	Детский сад №9 "Колокольчик"	0,097	0	0,06	0,157
631	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Склад	Склад	0,0102	0	0	0,0102
632	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кошкина ул., 65	Детский сад №9 "Колокольчик"	0,093	0	0	0,093
633	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Октябрьская ул., 10	вв-1+ГВС	0,157	0	0,127	0,284
634	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Октябрьская ул., 9	вв-1	0,102	0	0	0,102
635	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Октябрьская ул., 5	вв-2	0,103	0	0	0,103
636	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Новая ул., 7В		0,044282	0	0	0,044282
637	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Ростовская ул., 7		0,0693	0	0	0,0693

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
638	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Свободы ул., 7-7А		0,068	0	0	0,068
639	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Валовое кольцо ул., 41		0,012	0	0	0,012
640	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Валовое кольцо ул., 45		0,03	0	0	0,03
641	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Малая Протечная ул., 16		0,039	0	0	0,039
642	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Малая Протечная ул., 14		0,039	0	0	0,039
643	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Малая Протечная ул., 27		0,162	0	0,0331	0,1951
644	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Малая Протечная ул., 12		0,0135	0	0	0,0135
645	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Малая Протечная ул., 12А		0,0074	0	0	0,0074
646	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Малая Протечная ул., 25		0,011225	0	0	0,011225

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
647	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Малая Протечная ул., 23		0,014577	0	0	0,014577
648	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Малая Протечная ул., 21		0,008601	0	0	0,008601
649	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Большая Протечная ул., 35		0,032	0	0,0035	0,0355
650	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Большая Протечная ул., 19		0,039	0	0,0059	0,0449
651	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Грачковский пер., 1		0,055	0	0,0098	0,0648
652	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Большая Протечная ул., 37А		0,025	0	0	0,025
653	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Малая Протечная ул., 25А		0,172597	0	0	0,172597
654	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 25	Ресторан "Переславль"	0,1	0	0	0,1
655	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 24		0,195	0	0	0,195

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
656	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 28		0,205	0	0	0,205
657	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 26		0,202	0	0	0,202
658	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 21		0	0	0,035	0,035
659	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 23		0	0	0,057	0,057
660	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 25		0	0	0,05	0,05
661	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 27		0	0	0,054	0,054
662	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 12		0	0	0,052	0,052
663	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 14		0	0	0,081	0,081
664	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 16		0	0	0,053	0,053

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
665	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 20		0	0	0,052	0,052
666	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 24		0	0	0,043	0,043
667	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 26		0	0	0,039	0,039
668	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 8		0	0	0,034	0,034
669	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 28		0	0	0,048	0,048
670	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 58		0	0	0,108	0,108
671	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 32		0	0	0,052	0,052
672	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 34		0	0	0,053	0,053
673	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 40		0	0	0,045	0,045

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
674	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 42		0	0	0,056	0,056
675	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 44		0	0	0,108	0,108
676	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 46		0	0	0,055	0,055
677	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 48		0	0	0,053	0,053
678	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 50		0	0	0,048	0,048
679	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 52		0	0	0,097	0,097
680	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 54		0	0	0,072	0,072
681	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 56		0	0	0,041	0,041
682	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 56А		0	0	0,038	0,038

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
683	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 56Б		0	0	0,038	0,038
684	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Строителей ул., 39		0	0	0,187	0,187
685	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Строителей ул., 43		0	0	0,185	0,185
686	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Строителей ул., 41		0	0	0,061	0,061
687	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 30		0,374	0	0	0,374
688	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Лакомка	Лакомка	0,07	0	0	0,07
689	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Строителей ул., 43	вв-1	0,208	0	0	0,208
690	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Строителей ул., 39	вв-3	0,204	0	0	0,204
691	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Торговые ряды 3	Торговые ряды 3	0,008	0	0	0,008

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
692	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Магазин 1	Магазин 1	0,008	0	0	0,008
693	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 36	Гимназия	0,352	0	0	0,352
694	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 38	Детский сад №4	0,25	0	0	0,25
695	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Хоз.блок д/с №4	Хоз.блок д/с №4	0,06	0	0	0,06
696	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 54		0,393	0	0	0,393
697	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 50		0,264	0	0	0,264
698	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 48		0,261	0	0	0,261
699	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 46		0,262	0	0	0,262
700	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 52	вв-1	0,204	0	0	0,204

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
701	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 44	вв-2	0,176	0	0	0,176
702	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 42		0,24	0	0	0,24
703	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 40		0,24	0	0	0,24
704	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 56Б		0,173	0	0	0,173
705	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 56А		0,173	0	0	0,173
706	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 56		0,173	0	0	0,173
707	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 58	вв-1	0,227	0	0	0,227
708	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Магазин 2	Магазин 2	0,008	0	0	0,008
709	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Магазин 3	Магазин 3	0,008	0	0	0,008

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
710	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 32		0,272	0	0	0,272
711	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 34		0,272	0	0	0,272
712	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 3		0,293	0	0	0,293
713	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 19		0,376	0	0	0,376
714	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 21А	Магазины	0,024	0	0	0,024
715	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 72		0,219	0	0	0,219
716	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 70		0,248	0	0	0,248
717	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 2		0	0	0,048	0,048
718	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 6		0	0	0,054	0,054

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
719	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 6А		0	0	0,031	0,031
720	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 6Б		0	0	0,023	0,023
721	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Урицкого ул., 78		0	0	0,029	0,029
722	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 4		0	0	0,03	0,03
723	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 1		0	0	0,067	0,067
724	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 10		0	0	0,076	0,076
725	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 12		0	0	0,071	0,071
726	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 13		0	0	0,06	0,06
727	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 15		0	0	0,054	0,054

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
728	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 17		0	0	0,056	0,056
729	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 19		0	0	0,048	0,048
730	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 2		0	0	0,057	0,057
731	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 20		0	0	0,112	0,112
732	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 3		0	0	0,061	0,061
733	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 5		0	0	0,063	0,063
734	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 4		0	0	0,053	0,053
735	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 7		0	0	0,045	0,045
736	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 8		0	0	0,102	0,102

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
737	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 9		0	0	0,056	0,056
738	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 64		0	0	0,073	0,073
739	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 66		0	0	0,067	0,067
740	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 68		0	0	0,067	0,067
741	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 70		0	0	0,032	0,032
742	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 72		0	0	0,034	0,034
743	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 19		0	0	0,099	0,099
744	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 18		0	0	0,052	0,052
745	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 30		0	0	0,08	0,08

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
746	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 56	вв-2	0,277	0	0	0,277
747	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 5		0,293	0	0	0,293
748	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 9		0,2637	0	0	0,2637
749	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 7		0,247	0	0	0,247
750	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 1		0,38	0	0	0,38
751	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 19	вв-1	0,17	0	0	0,17
752	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 11	Д/К №2	0,253	0	0	0,253
753	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 17		0,286	0	0	0,286
754	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 15		0,261	0	0	0,261

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
755	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 13		0,258	0	0	0,258
756	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 56А	Пивбар	0,02	0	0	0,02
757	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Тир	Тир	0,03	0	0	0,03
758	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 16А	Налоговая инспекция	0,3	0	0	0,3
759	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 6	Детский сад	0,176	0	0	0,176
760	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Хоз. блок Детского сада	Хоз. блок Детского сада	0,005	0	0	0,005
761	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 12		0,316	0	0	0,316
762	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 16	Трест	0,098	0	0	0,098
763	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 18		0,311	0	0	0,311

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
764	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 20		0,312	0	0	0,312
765	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 10		0,329	0	0	0,329
766	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 8		0,363	0	0	0,363
767	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 12А	Магазин «Овощной»	0,03	0	0	0,03
768	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 4		0,248	0	0	0,248
769	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	50 лет Комсомола ул., 2		0,307	0	0	0,307
770	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 64		0,323	0	0	0,323
771	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 68		0,322	0	0	0,322
772	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 66		0,322	0	0	0,322

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
773	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Менделеева ул., 18		0,2637	0	0	0,2637
774	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 15	д/к Звездочка	0,265	0	0	0,265
775	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кооперативная ул., 56	вв-1	0,277	0	0	0,277
776	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 19	вв-2	0,153	0	0	0,153
777	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 52		0	0	0,05	0,05
778	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 55		0	0	0,012	0,012
779	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 54		0	0	0,011	0,011
780	Котельная мкр. Чкаловский	Федоровский пер., 11		0	0	0,0003	0,0003
781	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 55		0,031	0	0	0,031
782	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 54		0,03277	0	0	0,03277
783	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 53	школа №2	0,4	0	0	0,4
784	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 52		0,1456	0	0	0,1456
785	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 128		0,0075	0	0	0,0075
786	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 132		0	0	0	0
787	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 136		0	0	0	0

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
788	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 138		0,0075	0	0	0,0075
789	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 142		0,0075	0	0	0,0075
790	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 122		0,0546	0	0	0,0546
791	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 140		0	0	0	0
792	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 144		0	0	0	0
793	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 146		0	0	0	0
794	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 126		0	0	0	0
795	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 124		0	0	0	0
796	Котельная мкр. Чкаловский	Московская ул., 134		0	0	0	0
797	Котельная п. Сельхозтехника	Московская ул., 111		0,0109	0	0	0,0109
798	Котельная п. Сельхозтехника	Московская ул., 111А	инспекция	0,0133	0	0	0,0133
799	Котельная п. Сельхозтехника	Почтовый пер., 4		0,0049	0	0	0,0049
800	Котельная п. Сельхозтехника	Почтовый пер., 2		0,007	0	0	0,007
801	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Почтовый пер., 1		0,0109	0	0	0,0109
802	Котельная п. Сельхозтехника	Почтовый пер., 10		0,0056	0	0	0,0056

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
803	Котельная п. Сельхозтехник а	Почтовый пер., 11		0,015	0	0	0,015
804	Котельная п. Сельхозтехник а	Почтовый пер., 6		0,0076	0	0	0,0076
805	Котельная п. Сельхозтехник а	Почтовый пер., 7		0,0047	0	0	0,0047
806	Котельная п. Сельхозтехник а	Почтовый пер., 8		0,0034	0	0	0,0034
807	Котельная п. Сельхозтехник а	Почтовый пер., 9		0,0077	0	0	0,0077
808	Котельная п. Сельхозтехник а	Почтовый пер., 5		0,0042	0	0	0,0042
809	Котельная п. Сельхозтехник а	Ямская ул., 6		0,0349	0	0	0,0349
810	Котельная п. Сельхозтехник а	Ямская ул., 4		0,038	0	0	0,038
811	Котельная п. Сельхозтехник а	Ямская ул., 2		0,0301	0	0	0,0301
812	Котельная п. Сельхозтехник а	Ямская ул., 5		0,0514	0	0	0,0514
813	Котельная п. Сельхозтехник а	Ямская ул., 3		0,3841	0	0	0,3841
814	Котельная п. Сельхозтехник а	Ямская ул., 11		0,0191	0	0	0,0191
815	Котельная п. Сельхозтехник а	Ямская ул., 9		0,0572	0	0	0,0572

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
816	Котельная п. Сельхозтехник а	Ямская ул., 1		0,0894	0	0	0,0894
817	Котельная п. Сельхозтехник а	Ямская ул., 7		0,0402	0	0	0,0402
818	Котельная п. Сельхозтехник а	Московская ул., 115		0,244	0	0	0,244
819	Котельная п. Сельхозтехник а	Московская ул., 117	д/с "Колосок"	0,1787	0	0	0,1787
820	Котельная мкр. Чкаловский	Федоровский пер., 11		0,004	0	0	0,004
821	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 26		0	0	0,008	0,008
822	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 27		0	0	0,013	0,013
823	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 28		0	0	0,01	0,01
824	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 29		0	0	0,002	0,002
825	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 30		0	0	0,002	0,002
826	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 31		0	0	0,002	0,002
827	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 32		0	0	0,002	0,002
828	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 33		0	0	0,019	0,019
829	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 34		0	0	0,037	0,037
830	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 35		0	0	0,05	0,05
831	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 36		0	0	0,049	0,049
832	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 37		0	0	0,05	0,05

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
833	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 39		0	0	0,047	0,047
834	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 40		0	0	0,049	0,049
835	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 41		0	0	0,051	0,051
836	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 42		0	0	0,05	0,05
837	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 44	почта	0	0	0,051	0,051
838	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 49		0	0	0,044	0,044
839	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 50		0	0	0,052	0,052
840	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 51		0	0	0,051	0,051
841	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 58		0	0	0,085	0,085
842	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 51		0,1454	0	0	0,1454
843	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 50		0,1487	0	0	0,1487
844	Котельная мкр. Чкаловский	в/ч	в/ч	0	0	0,3188	0,3188
845	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 25		0	0	0,03	0,03
846	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 39		0,2971	0	0	0,2971
847	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 40		0,2708	0	0	0,2708
848	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 44	почта	0,0291	0	0	0,0291
849	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 47	магазин	0,008	0	0	0,008
850	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 38		0,1335	0	0	0,1335
851	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 49		0,1147	0	0	0,1147

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
852	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 56А	ЧП "Лисичкина"	0,004	0	0	0,004
853	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 37		0,2852	0	0	0,2852
854	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 36		0,1323	0	0	0,1323
855	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 41		0,1311	0	0	0,1311
856	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 42		0,3061	0	0	0,3061
857	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 44		0,2718	0	0	0,2718
858	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 45	магазин	0,028	0	0	0,028
859	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 29А	магазин	0,0042	0	0	0,0042
860	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 31		0,0068	0	0	0,0068
861	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 29		0,0063	0	0	0,0063
862	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 30		0,0063	0	0	0,0063
863	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 32		0,00697	0	0	0,00697
864	Котельная мкр. Чкаловский	в/ч	в/ч	4,2758	0	0	4,2758
865	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 26		0,0363	0	0	0,0363
866	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 33		0,05369	0	0	0,05369
867	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 34		0,1065	0	0	0,1065
868	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 43А	Детский сад	0,2166	0	0	0,2166
869	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Чкаловский мкр., 43	Общежитие в/ч 74306	0	0	0	0

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
870	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 58		0,199	0	0	0,199
871	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 27		0,0363	0	0	0,0363
872	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 28		0,0819	0	0	0,0819
873	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 35		0,1306	0	0	0,1306
874	Котельная мкр. Чкаловский	Чкаловский мкр., 24	Общежитие	0,052	0	0	0,052
875	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 36	гаражи (ввод 1)	0,006	0	0	0,006
876	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Озерная ул., 3	ввод 1	0,111	0	0	0,111
877	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 2		0,042	0	0	0,042
878	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 3		0,078	0	0	0,078
879	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 2		0	0	0,007	0,007
880	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 3		0	0	0,007	0,007
881	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 10		0	0	0,011	0,011
882	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 12		0	0	0,012	0,012
883	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 6		0	0	0,015	0,015
884	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 7		0	0	0,012	0,012
885	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 8		0	0	0,012	0,012
886	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 9		0	0	0,012	0,012

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
887	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 9		0,09	0	0	0,09
888	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 10		0,09	0	0	0,09
889	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 8		0,09	0	0	0,09
890	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 7		0,095	0	0	0,095
891	Котельная п. Молодежный	ЗАО "Веста"	ЗАО "Веста"	0,088	0	0	0,088
892	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 6		0,066	0	0	0,066
893	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 11		0,05	0	0	0,05
894	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 12		0,09	0	0	0,09
895	Котельная п. Молодежный	Молодежный поселок, 11		0	0	0,003	0,003
896	Котельная п. Молодежный	ГООУ "Переславль-Залесская школа-интернат №3" (корпус №1)	ГООУ "Переславль-Залесская школа- интернат №3" (корпус №1)	0,441	0	0,0275	0,4685
897	Котельная п. Молодежный	Магистральная ул., 43	ГООУ "Переславль-Залесская школа- интернат №3" (корпус №2)	0,441	0	0,0275	0,4685
898	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Магистральная ул., 14		0,05	0	0	0,05
899	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Магистральная ул., 5	Мед. склады	0,046	0	0	0,046
900	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Гаражи	Гаражи	0,01788	0	0	0,01788
901	Котельная ООО	Магистральная ул., 3		0,1	0	0	0,1

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
902	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 107В	Бакалея, Гаражи	0,048	0	0	0,048
903	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 107А	Тепловые сети	0,048	0	0	0,048
904	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Магистральная ул., 16	Эксплуатация	0	0	0	0
905	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	МУМ	МУМ	0,72	0	0	0,72
906	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Проходная (Мед. склады)	Проходная (Мед. склады)	0,005	0	0	0,005
907	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Универсал торг, Проходная	Универсал торг, Проходная	0,01	0	0	0,01
908	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	СТО	СТО	0,052	0	0	0,052
909	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Магистральная ул., 2	Лесхоз	0	0	0	0
910	Котельная ООО	Свободы ул., 107	Морг	0,088	0	0	0,088

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
911	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 23		0,186	0	0	0,186
912	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный пер., 16		0,015	0	0	0,015
913	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Лесной пер., 3		0	0	0,031	0,031
914	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Лесной пер., 5		0	0	0,031	0,031
915	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Полевая ул., 4		0	0	0,03	0,03
916	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Полевая ул., 6		0	0	0,044	0,044
917	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Трудовая ул., 5		0	0	0,02	0,02
918	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Трудовая ул., 3		0	0	0,026	0,026
919	Котельная ООО	Трудовой пер., 14		0	0	0,022	0,022

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
920	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Полевая ул., 6	вв-3	0,095	0	0	0,095
921	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Лесной пер., 5		0,289	0	0	0,289
922	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Лесной пер., 3		0,273	0	0	0,273
923	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Лесной пер., 1		0,06	0	0	0,06
924	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Трудовая ул., 3	вв-2	0,309	0	0	0,309
925	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Трудовая ул., 5	вв-2	0,156	0	0	0,156
926	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Полевая ул., 4	вв-2	0,16	0	0	0,16
927	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Полевая ул., 2	Д/К «ИПС» Детский сад Почемучка	0,1105	0	0	0,1105
928	Котельная ООО	Трудовой пер., 14		0,322	0	0	0,322

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
929	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Полевая ул., 2	Детский сад Почемучка	0,1105	0	0	0,1105
930	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнечная ул., 32А	Пожарное депо	0,139	0	0,021	0,16
931	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный пер., 10	Военкомат	0,07	0	0	0,07
932	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный пер., 10А	Стадион	0,039	0	0	0,039
933	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 26		0,031	0	0	0,031
934	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 28		0,234	0	0	0,234
935	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 30	магазин	0,055	0	0	0,055
936	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 36	Гаражи (ввод 2)	0,006	0	0	0,006
937	Котельная ООО	Ростовская ул., 42	Надежда	0,087	0	0	0,087

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
938	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 27	Гостиница «Фрегат»	0,083	0	0	0,083
939	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 6	Детский сад №11 Алenuшка	0,167	0	0	0,167
940	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Озерная ул., 3	ввод 2	0,111	0	0	0,111
941	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 6		0	0	0,042	0,042
942	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 23		0	0	0,029	0,029
943	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Озерная ул., 3		0	0	0,037	0,037
944	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 2		0	0	0,019	0,019
945	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 4		0	0	0,009	0,009
946	Котельная ООО	Пролетарская ул., 2		0,009	0	0	0,009

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
947	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пролетарская ул., 4		0,009	0	0	0,009
948	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пролетарская ул., 5		0,009	0	0	0,009
949	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный пер., 6		0,015	0	0	0,015
950	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный пер., 6А		0	0	0	0
951	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный пер., 4		0,142	0	0,037	0,179
952	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный пер., 1		0,138	0	0	0,138
953	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 20	вв-3	0,111	0	0	0,111
954	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошелевская ул., 21		0,04	0	0	0,04
955	Котельная ООО	Кривоколенный пер., 16		0,032641	0	0	0,032641

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
956	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошелевская ул., 3		0	0	0	0
957	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 16	Симионовская церковь	0,026	0	0	0,026
958	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 12	М-н «Радуга»	0,01	0	0	0,01
959	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 10		0,036	0	0	0,036
960	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 14		0,04	0	0	0,04
961	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 12	ввод 1	0,038	0	0	0,038
962	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Красный пер., 8	Автошкола	0,029	0	0	0,029
963	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи	Гаражи	0,021	0	0	0,021
964	Котельная ООО	Кузнецова ул., 2		0,081	0	0	0,081

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
965	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 7		0,02	0	0	0,02
966	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Зеленхоз (гараж)	Зеленхоз (гараж)	0,043	0	0	0,043
967	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Народная пл., 8	Центр внешкольной работы "Ювента"	0,2191	0	0	0,2191
968	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 11		0,029	0	0	0,029
969	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 13	магазин "Хлеб"	0,061	0	0	0,061
970	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 15		0,046	0	0	0,046
971	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Народная пл., 12		0,05	0	0	0,05
972	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 5	Клуб	0,0947	0	0	0,0947
973	Котельная ООО	Ростовская ул., 3	Магазин	0,032	0	0	0,032

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
974	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 1		0,0212	0	0	0,0212
975	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 1А	Библиотека	0,04	0	0	0,04
976	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Народная пл., 11		0,0212	0	0	0,0212
977	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 5	Клуб	0,0428	0	0	0,0428
978	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Зеленхоз Теплица №1 (ввод 1)	Зеленхоз Теплица №1 (ввод 1)	0,016	0	0	0,016
979	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 1	БЦ на Кузнецова	0,116	0	0	0,116
980	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 19		0,133	0	0	0,133
981	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 4	ввод 2	0,123	0	0	0,123
982	Котельная ООО	Зеленхоз Теплица №2,3 (ввод 2)	Зеленхоз Теплица №2,3 (ввод 2)	0,025	0	0	0,025

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
983	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кривоколенный пер., 5	Столовая	0,02	0	0	0,02
984	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кривоколенный пер., 5А	Общежитие	0,046	0	0	0,046
985	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 5		0,02	0	0	0,02
986	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 1А	Почта (ввод 2)	0,1495	0	0	0,1495
987	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 4А		0	0	0	0
988	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 6		0,029	0	0	0,029
989	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 4	ввод 2	0,0225	0	0	0,0225
990	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 1А	Туалет	0,011	0	0	0,011
991	Котельная ООО	Гаражи	Гаражи	0,033	0	0	0,033

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровс к"						
992	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Свободы ул., 3		0	0	0	0
993	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Ростовская ул., 4	ввод 1	0,0225	0	0	0,0225
994	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Свободы ул., 2		0,093	0	0	0,093
995	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Свободы ул., 4		0,166	0	0	0,166
996	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Свободы ул., 8		0,048	0	0	0,048
997	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Цветочный ларек	Цветочный ларек	0,002	0	0	0,002
998	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кривоколенный пер., 1А		0	0	0,0048	0,0048
999	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кривоколенный пер., 3		0,05	0	0	0,05
1000	Котельная ООО	Свободы ул., 10		0,044	0	0	0,044

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1001	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 14		0,015	0	0	0,015
1002	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 12	Рынок вв-4	0,058	0	0	0,058
1003	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 14	вв-2	0,015	0	0	0,015
1004	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кривоколенный пер., 6	Банк	0,041	0	0	0,041
1005	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 15	УГП им. А. К. Айламазяна,	0,094	0	0	0,094
1006	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кривоколенный пер., 4	Строящийся магазин	0,15	0	0	0,15
1007	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кривоколенный пер., 4Б	Рынок вв-2	0,002	0	0	0,002
1008	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кривоколенный пер., 4Б	Рынок вв-1	0,003	0	0	0,003
1009	Котельная ООО	Кривоколенный пер., 1	н/ст (Баня)	0,144	0	0	0,144

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1010	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Советская ул., 2	Университет г. Переславля имени А.К. Айламазяна институт программных систем	0,096	0	0	0,096
1011	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 19		0,008	0	0	0,008
1012	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 21		0,0444	0	0	0,0444
1013	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кошелевская ул., 6		0,015	0	0	0,015
1014	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 20	вв-5	0,111	0	0	0,111
1015	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 20	Яртелеком вв-2	0,025	0	0	0,025
1016	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 20	вв-1	0,025	0	0	0,025
1017	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 20	вв-4	0,025	0	0	0,025
1018	Котельная ООО	Свободы ул., 1А	Почта (ввод 1)	0,1495	0	0	0,1495

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1019	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 20	вв-6	0,025	0	0	0,025
1020	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Ростовская ул., 12	ввод 2	0,038	0	0	0,038
1021	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 4	ввод 1	0,123	0	0	0,123
1022	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Рынок вв-3	Рынок вв-3	0,005	0	0	0,005
1023	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева пл., 10	Школа №6 вв-3	0,273	0	0	0,273
1024	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 10	Школа №6 вв-1	0,135	0	0	0,135
1025	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 14	вв-2	0,1758	0	0	0,1758
1026	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 12	вв-1	0,141	0	0	0,141
1027	Котельная ООО	Маяковского ул., 11		0	0	0,048	0,048

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1028	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Маяковского ул., 17		0	0	0,076	0,076
1029	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Маяковского ул., 3		0	0	0,04	0,04
1030	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Маяковского ул., 5		0	0	0,067	0,067
1031	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Маяковского ул., 7		0	0	0,037	0,037
1032	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Маяковского ул., 9		0	0	0,052	0,052
1033	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 57		0,006	0	0	0,006
1034	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 61		0,006	0	0	0,006
1035	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новая ул., 59		0,006	0	0	0,006
1036	Котельная ООО	Новая ул., 63		0,006	0	0	0,006

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровс к"						
1037	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Кошкина ул., 3		0,0105	0	0	0,0105
1038	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 17		0,38	0	0	0,38
1039	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 13	д/к Рябинка	0,302	0	0	0,302
1040	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 7		0,187	0	0	0,187
1041	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 9		0,287	0	0	0,287
1042	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 11	вв-2	0,1295	0	0	0,1295
1043	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 5		0,424	0	0	0,424
1044	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Маяковского ул., 3		0,39	0	0	0,39
1045	Котельная ООО	Менделеева ул., 10	Теплицы С/Ш №6	0,08	0	0	0,08

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1046	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 6А		0,239	0	0	0,239
1047	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	50 лет Комсомола ул., 27	Магазин	0,012	0	0	0,012
1048	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	50 лет Комсомола ул., 25		0,281	0	0	0,281
1049	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	50 лет Комсомола ул., 23		0,277	0	0	0,277
1050	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 20		0,297	0	0	0,297
1051	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	50 лет Комсомола ул., 21	Общежитие	0,199	0	0	0,199
1052	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 16		0,2637	0	0	0,2637
1053	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 14	вв-1	0,1758	0	0	0,1758
1054	Котельная ООО	Менделеева ул., 12	вв-2	0,141	0	0	0,141

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1055	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	50 лет Комсомола ул., 27		0,28	0	0	0,28
1056	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 10	Школа №6 вв-2	0,184	0	0	0,184
1057	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 8	вв-2	0,0587	0	0	0,0587
1058	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 8	вв-3	0,0587	0	0	0,0587
1059	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 6Б		0,245	0	0	0,245
1060	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 4		0,239	0	0	0,239
1061	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Урицкого ул., 78	вв-1	0,0635	0	0	0,0635
1062	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 6		0,236	0	0	0,236
1063	Котельная ООО	Менделеева ул., 8	вв-1	0,0587	0	0	0,0587

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1064	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 2А	Магазин	0,005	0	0	0,005
1065	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Урицкого ул., 78	вв-2	0,0635	0	0	0,0635
1066	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 2	Банк	0,112	0	0	0,112
1067	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 2	вв-2	0,1195	0	0	0,1195
1068	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Менделеева ул., 2	вв-1	0,1195	0	0	0,1195
1069	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Маяковского ул., 19	вв-3	0,153	0	0	0,153
1070	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Маяковского ул., 11	вв-1	0,1295	0	0	0,1295
1071	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 13		0,075	0	0	0,075
1072	Котельная ООО	Берендеевская ул., 15		0,0167	0	0	0,0167

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1073	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 17		0,0166	0	0	0,0166
1074	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 24		0,074	0	0	0,074
1075	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Берендеевская ул., 26		0,159	0	0	0,159
1076	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 17		0,011	0	0	0,011
1077	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Селитровская ул., 4		0,014	0	0	0,014
1078	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 11	Школа №3 (ввод 1)	0,16	0	0	0,16
1079	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 5	МОУ ДО Станция детского и юношеского туризма и экскурсий	0,11	0	0	0,11
1080	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 7		0,035	0	0	0,035
1081	Котельная ООО	Гаражи (у школы №3)	Гаражи (у школы №3)	0,002	0	0	0,002

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1082	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Селитровская ул., 2		0,013	0	0	0,013
1083	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Селитровская ул., 1А		0,062	0	0,0084	0,0704
1084	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Селитровская ул., 1		0,05	0	0,0066	0,0566
1085	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Лабазная ул., 7	ул. Лабазная 6 + гараж	0,008	0	0	0,008
1086	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Лабазная ул., 11		0,014	0	0,0031	0,0171
1087	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 47	Яр. уч. комбинат	0,05	0	0	0,05
1088	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 6		0,02	0	0	0,02
1089	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комитетская ул., 15		0,021	0	0,001	0,022
1090	Котельная ООО	Комитетская ул., 17		0,008	0	0	0,008

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1091	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 7		0,0234	0	0	0,0234
1092	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 8		0,023	0	0	0,023
1093	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комитетская ул., 16		0,077	0	0,0115	0,0885
1094	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комитетская ул., 19		0,008	0	0	0,008
1095	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комитетская ул., 18		0,009	0	0	0,009
1096	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 10		0,028	0	0,0028	0,0308
1097	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комитетская ул., 19А		0,008	0	0	0,008
1098	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Советская ул., 27	ввод 2	0,0075	0	0,0014	0,0089
1099	Котельная ООО	Советская ул., 27	ввод 3	0,0075	0	0,0014	0,0089

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1100	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Советская ул., 27	ввод 4	0,0075	0	0,0014	0,0089
1101	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Советская ул., 26		0,049	0	0,0077	0,0567
1102	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 18А	Мастерские	0,05	0	0	0,05
1103	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Советская ул., 22	ввод 2 Биржа труда	0,083	0	0	0,083
1104	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 26		0,033	0	0,0021	0,0351
1105	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Проездная ул., 21		0,026	0	0	0,026
1106	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 27		0,0492	0	0,0042	0,0534
1107	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кардовского ул., 11	Школа №3 (ввод 2)	0,122	0	0	0,122
1108	Котельная ООО	Большая Протечная ул., 51	Мебельная фабрика	0,9	0	0	0,9

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1109	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Лабазная ул., 1		0,02	0	0	0,02
1110	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 10А		0	0	0,006	0,006
1111	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 16А		0	0	0,005	0,005
1112	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 16Б		0	0	0,005	0,005
1113	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 16В		0	0	0,004	0,004
1114	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 1		0	0	0,012	0,012
1115	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 2Б		0	0	0,006	0,006
1116	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 10		0	0	0,041	0,041
1117	Котельная ООО	Первомайская ул., 10А		0	0	0,014	0,014

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1118	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 12		0	0	0,005	0,005
1119	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 14		0	0	0,007	0,007
1120	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 4		0	0	0,019	0,019
1121	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 6		0	0	0,027	0,027
1122	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 8		0	0	0,013	0,013
1123	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 9		0	0	0,009	0,009
1124	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 1		0	0	0,009	0,009
1125	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 2		0	0	0,005	0,005
1126	Котельная ООО	Плещеевская ул., 4		0	0	0,005	0,005

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1127	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 6		0	0	0,005	0,005
1128	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 10А		0,058	0	0	0,058
1129	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 16А		0,044	0	0	0,044
1130	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 16Б		0,033	0	0	0,033
1131	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Кузнецова ул., 16В		0,059	0	0	0,059
1132	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская ул., 2		0,0165	0	0	0,0165
1133	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Народная пл., 7	Косомольская 7	0,064	0	0	0,064
1134	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи администрации	Гаражи администрации	0,018	0	0	0,018
1135	Котельная ООО	Народная пл., 1	Администрация г. Переславль-Залесский	0,112	0	0	0,112

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1136	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская ул., 8		0,008	0	0	0,008
1137	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская ул., 6		0,008	0	0	0,008
1138	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская пл., 5	Дума	0,0832	0	0	0,0832
1139	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи Думы	Гаражи Думы	0,008	0	0	0,008
1140	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Конная ул., 13		0,008	0	0	0,008
1141	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Конная ул., 6	Переславский районный суд Ярославской области	0,08	0	0	0,08
1142	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи	Гаражи	0,008	0	0	0,008
1143	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи	Гаражи	0,005	0	0	0,005
1144	Котельная ООО	Народная пл., 5		0	0	0	0

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1145	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Конная ул., 8		0,008	0	0	0,008
1146	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская ул., 1А		0,011	0	0	0,011
1147	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская ул., 1		0,0141	0	0	0,0141
1148	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Конная ул., 3		0,009	0	0	0,009
1149	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Конная ул., 5		0,092	0	0	0,092
1150	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 6		0,04	0	0	0,04
1151	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 4		0,041	0	0	0,041
1152	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Конная ул., 1		0,008	0	0	0,008
1153	Котельная ООО	Плещеевская ул., 2		0,088	0	0	0,088

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1154	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 14		0,052	0	0	0,052
1155	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 9		0,079	0	0	0,079
1156	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 10А		0,112	0	0	0,112
1157	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 10	ввод 1	0,1	0	0	0,1
1158	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 4		0,135	0	0	0,135
1159	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 12	Детская поликлиника	0,104	0	0	0,104
1160	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 12		0,049	0	0	0,049
1161	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 2В		0,039	0	0	0,039
1162	Котельная ООО	Первомайская ул., 6		0,178	0	0	0,178

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1163	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 8		0,102	0	0	0,102
1164	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 5		0,015	0	0	0,015
1165	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 7		0,015	0	0	0,015
1166	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 3		0,061	0	0	0,061
1167	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 15		0,041	0	0	0,041
1168	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 17		0,097	0	0	0,097
1169	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 1	ввод 2	0,032	0	0	0,032
1170	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 2Б		0,058	0	0	0,058
1171	Котельная ООО	Правая Набережная ул., 6		0,008	0	0	0,008

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1172	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 1		0,072	0	0	0,072
1173	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 3		0,029	0	0	0,029
1174	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 7		0,016	0	0	0,016
1175	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 9		0,0025	0	0	0,0025
1176	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 11		0,008	0	0	0,008
1177	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 9		0,0025	0	0	0,0025
1178	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Правая Набережная ул., 4		0,008	0	0	0,008
1179	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Новомирский пер., 2	Дом Ветеранов	0,088	0	0	0,088
1180	Котельная ООО	Плещеевская ул., 14		0,008	0	0	0,008

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1181	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 10	ввод 2	0,172	0	0	0,172
1182	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 10	ввод 3	0,1	0	0	0,1
1183	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Первомайская ул., 1	ввод 1	0,032	0	0	0,032
1184	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Плещеевская ул., 13	Туалет	0,008	0	0	0,008
1185	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Церковь	Церковь	0,038	0	0	0,038
1186	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская пл., 5А	Гуманитарный лицей	0,0597	0	0	0,0597
1187	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 1	Конвой вв.1	0,06	0	0	0,06
1188	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи (ГИБДД)	Гаражи (ГИБДД)	0,002	0	0	0,002
1189	Котельная ООО	Горсоветский пер., 1	ГИБДД	0,03	0	0	0,03

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1190	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Горсоветский пер., 1	Следственный отдел	0,0525	0	0	0,0525
1191	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Горсоветский пер., 1	ВОХР	0,04	0	0	0,04
1192	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Горсоветский пер., 1	ММО МВД (Милиция)	0,022	0	0	0,022
1193	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Гаражи (милиция)	Гаражи (милиция)	0,016	0	0	0,016
1194	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Горсоветский пер., 1	Уголовный розыск	0,083	0	0	0,083
1195	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Советская ул., 5	Архив	0,09786	0	0	0,09786
1196	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 1	Гаражи (Конвой) вв.2	0,045	0	0	0,045
1197	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Советская ул., 3	Средняя школа №1	0,349	0	0	0,349
1198	Котельная ООО	Горсоветский пер., 1		0,03	0	0	0,03

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1199	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Валовое кольцо ул., 4		0,035	0	0	0,035
1200	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Советская ул., 4	Средняя школа №1 корпус 2	0,093	0	0	0,093
1201	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 42В	Роддом	0,288	0	0,08	0,368
1202	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 40	Спортшкола	0,239	0	0	0,239
1203	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 42	Неврологическое отделение	0,354	0	0,118	0,472
1204	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Фабричный пер., 10	маг. Оптика	0,409	0	0,18	0,589
1205	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Школьный пер., 2	вв-3	0,055	0	0	0,055
1206	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Свободы ул., 28	вв-3	0,167	0	0,161	0,328
1207	Котельная ООО	Свободы ул., 22А		0	0	0	0

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровс к"						
1208	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Свободы ул., 22А		0	0	0	0
1209	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Свободы ул., 22Б		0,036	0	0	0,036
1210	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Фабричный пер., 4		0,012	0	0	0,012
1211	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Фабричный пер., 4А		0	0	0	0
1212	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Фабричный пер., 2		0,0075	0	0	0,0075
1213	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Свободы ул., 24		0,018	0	0	0,018
1214	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Свободы ул., 40А		0,025	0	0	0,025
1215	Котельная ООО "ЭкоПетровс к"	Пролетарская ул., 29		0,106	0	0,059	0,165
1216	Котельная ООО	Пролетарская ул., 25		0,008	0	0	0,008

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1217	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пролетарская ул., 23		0,008	0	0	0,008
1218	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Пролетарская ул., 8		0,00486	0	0	0,00486
1219	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская пл., 11		0,019	0	0	0,019
1220	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская пл., 4		0,02	0	0	0,02
1221	Котельная ООО "ЭкоПетровск"	Комсомольская пл., 29		0,0307	0	0	0,0307
1222	Котельная ООО "ЭкоПетровск"			0	0	0	0
1223	Котельная ООО "ЭкоПетровск"			0	0	0	0
1224	Котельная ООО "ЭкоПетровск"			0	0	0	0
1225	Котельная ООО			0	0	0	0

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	"ЭкоПетровск"						
1226	Котельная с. Ефимьево	Октябрьская ул., 6		0,0594	0	0	0,0594
1227	Котельная с. Ефимьево	Октябрьская ул., 2		0,0799	0	0	0,0799
1228	Котельная с. Ефимьево	Октябрьская ул., 1		0,0799	0	0	0,0799
1229	Котельная с. Ефимьево	Октябрьская ул., 4		0,0141	0	0	0,0141
1230	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 26-1		0,01	0	0	0,01
1231	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 26-2		0,0159	0	0	0,0159
1232	Котельная с. Глебовское	Дом культуры		0,0874	0	0	0,0874
1233	Котельная с. Глебовское	Детский сад		0,0471	0	0	0,0471
1234	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 15		0,0371	0	0	0,0371
1235	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 13		0,0203	0	0	0,0203
1236	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 10		0,0637	0	0	0,0637
1237	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 9-1		0,0357	0	0	0,0357
1238	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 9-2		0,0017	0	0	0,0017
1239	Котельная с. Ивановское	ул. Мира, 9		0,0357	0	0	0,0357
1240	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 23-3		0,0098	0	0	0,0098
1241	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 7		0,043	0	0	0,043
1242	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 5		0,043	0	0	0,043
1243	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 2а		0,0132	0	0	0,0132

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1244	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина,2		0,1044	0	0	0,1044
1245	Котельная с. Берендеево	Некрасова ул., 15		0,0882	0	0	0,0882
1246	Котельная с. Берендеево	Некрасова ул., 17		0,0882	0	0	0,0882
1247	Котельная с. Берендеево	Некрасова ул., 19		0,0882	0	0	0,0882
1248	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина, 23-1		0,0048	0	0	0,0048
1249	Котельная с. Ивановское	ул. Ленина,23-2		0,01	0	0	0,01
1250	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 1		0,0103	0	0	0,0103
1251	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 3-1		0,0958	0	0	0,0958
1252	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 3-2		0,0385	0	0	0,0385
1253	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 4-1		0,0348	0	0	0,0348
1254	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 6		0,0321	0	0	0,0321
1255	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 4		0,0119	0	0	0,0119
1256	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 2		0,0223	0	0	0,0223
1257	Котельная с. Берендеево	Центральная ул.,		0,0296	0	0	0,0296
1258	Котельная с. Берендеево	Некрасова ул., 4		0,0167	0	0	0,0167
1259	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 1		0,0128	0	0	0,0128
1260	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул.,		0,0128	0	0	0,0128
1261	Котельная с. Берендеево	Горького ул., 1		0,0532	0	0	0,0532
1262	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 5		0,0762	0	0	0,0762

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1263	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 8		0,0756	0	0	0,0756
1264	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 7		0,0762	0	0	0,0762
1265	Котельная с. Берендеево	Горького ул., 2		0,0762	0	0	0,0762
1266	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 2		0,056	0	0	0,056
1267	Котельная с. Берендеево	Горького ул., 5-1		0,0559	0	0	0,0559
1268	Котельная с. Берендеево	Горького ул., 5-2		0,0559	0	0	0,0559
1269	Котельная с. Берендеево	Горького ул., 8		0,0662	0	0	0,0662
1270	Котельная с. Берендеево	Горького ул., 6		0,0737	0	0	0,0737
1271	Котельная с. Берендеево	Горького ул., 3		0,0781	0	0	0,0781
1272	Котельная с. Купанское	ул. Лесная, б/н-металобаз		0,1453	0	0	0,1453
1273	Котельная с. Купанское	ул. Лесная, б/н - бытовки		0,021	0	0	0,021
1274	Котельная с. Купанское	ул. Лесная, б/н- гараж		0,0443	0	0	0,0443
1275	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 6		0,0558	0	0	0,0558
1276	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 8		0,0124	0	0	0,0124
1277	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 10		0,0124	0	0	0,0124
1278	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 9		0,0557	0	0	0,0557
1279	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 13		0,0157	0	0	0,0157
1280	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 11		0,0157	0	0	0,0157
1281	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 8		0,0766	0	0	0,0766

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1282	Котельная с. Купанское	ул. Лесная,21		0,081	0	0	0,081
1283	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 10		0,0766	0	0	0,0766
1284	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 12		0,0899	0	0	0,0899
1285	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 12/1		0	0	0	0
1286	Котельная с. Купанское	ул. Советская,22		0,0591	0	0	0,0591
1287	Котельная с. Купанское	ул. Советская,24		0,0591	0	0	0,0591
1288	Котельная с. Купанское	ул. Советская,26		0,0591	0	0	0,0591
1289	Котельная с. Купанское	ул. Советская,28		0,0591	0	0	0,0591
1290	Котельная с. Купанское	ул. Советская,30		0,0591	0	0	0,0591
1291	Котельная с. Купанское	ул. Набережная,54		0,0069	0	0	0,0069
1292	Котельная с. Купанское	ул. Набережная,55		0,0185	0	0	0,0185
1293	Котельная с. Купанское	ул. Советская,32		0,0882	0	0	0,0882
1294	Котельная с. Купанское	ул. Набережная,57		0,0234	0	0	0,0234
1295	Котельная с. Купанское	ул. Набережная,56		0,0165	0	0	0,0165
1296	Котельная с. Купанское	ул. Советская,34		0,0882	0	0	0,0882
1297	Котельная с. Купанское	ул. Советская,20		0,0876	0	0	0,0876
1298	Котельная с. Купанское	ул. Советская,16		0,0572	0	0	0,0572
1299	Котельная с. Купанское	ул. Советская,23-1		0,0919	0	0	0,0919
1300	Котельная с. Купанское	ул. Советская,14		0,0572	0	0	0,0572

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1301	Котельная с. Купанское	ул. Советская,12		0,0401	0	0	0,0401
1302	Котельная с. Купанское	ул. Советская,36-баня		0,0217	0	0	0,0217
1303	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 2		0,0124	0	0	0,0124
1304	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 4		0,0124	0	0	0,0124
1305	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 3		0,0022	0	0	0,0022
1306	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 5		0,0566	0	0	0,0566
1307	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 6		0,0057	0	0	0,0057
1308	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 5		0,0077	0	0	0,0077
1309	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 7		0,0555	0	0	0,0555
1310	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 7		0,0149	0	0	0,0149
1311	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 9		0,0149	0	0	0,0149
1312	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 11		0,0231	0	0	0,0231
1313	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 13		0,0899	0	0	0,0899
1314	Котельная с. Берендеево	Горького ул., 4		0,0532	0	0	0,0532
1315	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 1		0,0566	0	0	0,0566
1316	Котельная с. Купанское	ул. Советская,17		0,0999	0	0	0,0999
1317	Котельная с. Купанское	ул. Советская,19		0,081	0	0	0,081
1318	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 9		0,0545	0	0	0,0545
1319	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,8		0,0928	0	0	0,0928

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1320	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 11		0,0515	0	0	0,0515
1321	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 13		0,0516	0	0	0,0516
1322	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 15		0,0706	0	0	0,0706
1323	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 16		0,0675	0	0	0,0675
1324	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 14		0,0515	0	0	0,0515
1325	Котельная с. Берендеево	Клубный пер., 1		0,0887	0	0	0,0887
1326	Котельная с. Берендеево	Центральная ул., 12а		0,067	0	0	0,067
1327	Котельная с. Купанское	ул. Советская,13		0,0882	0	0	0,0882
1328	Котельная с. Купанское	ул. Советская,11		0,091	0	0	0,091
1329	Котельная с. Купанское	ул. Советская,9-1		0,0455	0	0	0,0455
1330	Котельная с. Берендеево	Клубный пер., 5		0,0185	0	0	0,0185
1331	Котельная с. Купанское	ул. Советская,7		0,012	0	0	0,012
1332	Котельная с. Купанское	ул. Советская,9-2		0,0455	0	0	0,0455
1333	Котельная с. Берендеево	Центральный пер., 2		0,0734	0	0	0,0734
1334	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,4		0,0798	0	0	0,0798
1335	Котельная с. Берендеево	Центральный пер., 4		0,0734	0	0	0,0734
1336	Котельная с. Берендеево	Центральный пер., 6		0,0814	0	0	0,0814
1337	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,12		0,0742	0	0	0,0742
1338	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,10		0,0889	0	0	0,0889

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1339	Котельная с. Берендеево	Центральный пер, 1		0,0478	0	0	0,0478
1340	Котельная с. Берендеево	Центральный пер, 3		0,0742	0	0	0,0742
1341	Котельная с. Берендеево	Центральный пер, 5		0,0742	0	0	0,0742
1342	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,15		0,0882	0	0	0,0882
1343	Котельная с. Купанское	ул. Строителей,15		0,0882	0	0	0,0882
1344	Котельная с. Купанское	ул. Строителей,17		0,0882	0	0	0,0882
1345	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,19		0,0302	0	0	0,0302
1346	Котельная с. Берендеево	Клубный пер., 7		0,0185	0	0	0,0185
1347	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,21		0,0551	0	0	0,0551
1348	Котельная с. Берендеево	Клубный пер., 9		0,0185	0	0	0,0185
1349	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,23		0,0481	0	0	0,0481
1350	Котельная с. Берендеево	Клубный пер., 10а		0,0215	0	0	0,0215
1351	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,25		0,055	0	0	0,055
1352	Котельная с. Берендеево	Клубный пер., 10б-1		0,028	0	0	0,028
1353	Котельная с. Берендеево	Клубный пер., 10б-2		0,028	0	0	0,028
1354	Котельная с. Берендеево	Клубный пер., 10в		0,0104	0	0	0,0104
1355	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская, б/н		0,0288	0	0	0,0288
1356	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,56		0,0478	0	0	0,0478
1357	Котельная с. Берендеево	Подозерная ул., 5		0,0085	0	0	0,0085

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1358	Котельная с. Берендеево	Подозерная ул., 3		0,0085	0	0	0,0085
1359	Котельная с. Берендеево	Подозерная ул., 4		0,0085	0	0	0,0085
1360	Котельная с. Берендеево	Подозерная ул., 1		0,0153	0	0	0,0153
1361	Котельная с. Берендеево	Подозерная ул., 2		0,0085	0	0	0,0085
1362	Котельная с. Купанское	ул. Советская,27		0,0882	0	0	0,0882
1363	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,22		0,1872	0	0	0,1872
1364	Котельная с. Купанское	ул. Советская,25		0,0882	0	0	0,0882
1365	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,20		0,0882	0	0	0,0882
1366	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,18		0,0216	0	0	0,0216
1367	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,13		0,0882	0	0	0,0882
1368	Котельная с. Купанское	ул. Строителей,13		0,0882	0	0	0,0882
1369	Котельная с. Купанское	ул. Строителей,8		0,0458	0	0	0,0458
1370	Котельная с. Купанское	ул. Строителей,6		0,0458	0	0	0,0458
1371	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,11		0,0882	0	0	0,0882
1372	Котельная с. Берендеево	Пушкина ул., 3		0,0085	0	0	0,0085
1373	Котельная с. Купанское	ул. Строителей,11		0,0882	0	0	0,0882
1374	Котельная с. Купанское	ул. Строителей,9		0,0882	0	0	0,0882
1375	Котельная с. Купанское	ул. Строителей,7		0,0882	0	0	0,0882
1376	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,3		0,0882	0	0	0,0882

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1377	Котельная с. Купанское	пер. Больничный,3		0,0882	0	0	0,0882
1378	Котельная с. Купанское	ул. Депутатская,1-магазин		0,0475	0	0	0,0475
1379	Котельная с. Купанское	пер. Больничный,1-больница		0,1398	0	0	0,1398
1380	Котельная с. Купанское	пер. Больничный,б/н-гараж		0,0366	0	0	0,0366
1381	Котельная с. Купанское	пер. Больничный,2- отдел.больницы		0,0273	0	0	0,0273
1382	Котельная с. Купанское	ул. Советская,4		0,0141	0	0	0,0141
1383	Котельная с. Купанское	ул. Советская,3		0,0428	0	0	0,0428
1384	Котельная с. Купанское	ул. Советская,1-школа		0,1075	0	0	0,1075
1385	Котельная с. Купанское	ул. Советская,18		0,0572	0	0	0,0572
1386	Котельная с. Купанское	ул. Советская,15		0,0882	0	0	0,0882
1387	Котельная с. Новое	Кирпичная ул., 2		0,0401	0	0	0,0401
1388	Котельная с. Новое	Кирпичная ул., 1		0,0401	0	0	0,0401
1389	Котельная с. Новое	Школьная ул., 103		0,047	0	0	0,047
1390	Котельная с. Новое	Школьная ул., 5		0,0571	0	0	0,0571
1391	Котельная с. Новое	Школьная ул., 6		0,0571	0	0	0,0571
1392	Котельная с. Новое	Школьная ул., 7		0,0571	0	0	0,0571
1393	Котельная с. Новое	Кирпичная ул., 4		0,0401	0	0	0,0401
1394	Котельная с. Новое	Кирпичная ул., 3		0,0401	0	0	0,0401
1395	Котельная с. Новое	Мирный пер., 93		0,0021	0	0	0,0021

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1396	Котельная с. Новое	Мирный пер., 44		0,0295	0	0	0,0295
1397	Котельная с. Новое			0,0074	0	0	0,0074
1398	Котельная с. Новое	Дачная ул., 91		0,0107	0	0	0,0107
1399	Котельная с. Новое	Школьная ул., 102-2		0,0015	0	0	0,0015
1400	Котельная с. Новое	Школьная ул., 102-3		0,0023	0	0	0,0023
1401	Котельная с. Новое	Школьная ул., 102-1		0,1337	0	0	0,1337
1402	Котельная с. Новое	Дачная ул., 42		0,0093	0	0	0,0093
1403	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 7		0,0733	0	0	0,0733
1404	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 5а		0,0485	0	0	0,0485
1405	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 5		0,0079	0	0	0,0079
1406	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 1б		0,0847	0	0	0,0847
1407	Котельная с. Нагорье	Кооперативная ул., 15		0,0236	0	0	0,0236
1408	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 1а		0,0128	0	0	0,0128
1409	Котельная с. Нагорье	Садовая ул., 26		0,0079	0	0	0,0079
1410	Котельная с. Нагорье	Садовая ул., 30		0,011	0	0	0,011
1411	Котельная с. Нагорье	Первомайская ул., 7		0,1148	0	0	0,1148
1412	Котельная с. Нагорье	Первомайская ул., 9		0,0091	0	0	0,0091
1413	Котельная с. Нагорье	Первомайская ул., 5		0,0078	0	0	0,0078
1414	Котельная с. Нагорье	Школьная ул., 2		0,014	0	0	0,014

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1415	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 9		0,0577	0	0	0,0577
1416	Котельная с. Нагорье	Школьная ул., 4а		0,0479	0	0	0,0479
1417	Котельная с. Нагорье	Школьная ул., 12		0,0479	0	0	0,0479
1418	Котельная с. Нагорье	Калязинская ул., 7		0,0118	0	0	0,0118
1419	Котельная с. Нагорье	Калязинская ул., 9		0,0118	0	0	0,0118
1420	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 18		0,0475	0	0	0,0475
1421	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 18а		0,0414	0	0	0,0414
1422	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 19		0,0448	0	0	0,0448
1423	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 20		0,0448	0	0	0,0448
1424	Котельная с. Новоселье	ул. Центральная,18		0,0159	0	0	0,0159
1425	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 17		0,0928	0	0	0,0928
1426	Котельная с. Новоселье	ул. Труда,2		0,0159	0	0	0,0159
1427	Котельная с. Новоселье	ул. Труда,3		0,0342	0	0	0,0342
1428	Котельная с. Новоселье	ул. Центральная,8		0,0178	0	0	0,0178
1429	Котельная с. Новоселье	Церковь		0,077	0	0	0,077
1430	Котельная с. Нагорье	Калязинская ул., 30		0,0355	0	0	0,0355
1431	Котельная с. Нагорье	Калязинская ул., 29а		0,0882	0	0	0,0882
1432	Котельная с. Новоселье	ул. Центральная,4		0,0142	0	0	0,0142
1433	Котельная с. Новоселье	Центральная,4а		0,0111	0	0	0,0111

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1434	Котельная с. Нагорье	Калязинская ул., 31		0,0551	0	0	0,0551
1435	Котельная с. Новоселье	ул. Центральная,15		0,0061	0	0	0,0061
1436	Котельная с. Нагорье	Калязинская ул., 31-0		0,0638	0	0	0,0638
1437	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 17а		0,0931	0	0	0,0931
1438	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 15		0,0492	0	0	0,0492
1439	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 13		0,0285	0	0	0,0285
1440	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 12		0,0101	0	0	0,0101
1441	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 11		0,0285	0	0	0,0285
1442	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 10		0,0193	0	0	0,0193
1443	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 9		0,035	0	0	0,035
1444	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 8		0,008	0	0	0,008
1445	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 6		0,0097	0	0	0,0097
1446	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 4		0,0117	0	0	0,0117
1447	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 1		0,0234	0	0	0,0234
1448	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 17б		0,0185	0	0	0,0185
1449	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 13а		0,012	0	0	0,012
1450	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 11а		0,0265	0	0	0,0265
1451	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 5а		0,0256	0	0	0,0256
1452	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 7а		0,0256	0	0	0,0256

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1453	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 9а		0,0256	0	0	0,0256
1454	Котельная с. Нагорье	Садовая ул., 27		0,0203	0	0	0,0203
1455	Котельная с. Нагорье	Садовая ул., 29		0,0161	0	0	0,0161
1456	Котельная с. Нагорье	Садовая ул., 31		0,0152	0	0	0,0152
1457	Котельная с. Нагорье	Садовая ул., 33		0,0152	0	0	0,0152
1458	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 14		0,0223	0	0	0,0223
1459	Котельная с. Нагорье	Молодежная ул., 16		0,0494	0	0	0,0494
1460	Котельная с. Нагорье	Школьная ул., 7		0,1085	0	0	0,1085
1461	Котельная с. Нагорье	Советская ул., 4		0,0486	0	0	0,0486
1462	Котельная с. Нагорье	Советская ул., 2		0,0911	0	0	0,0911
1463	Котельная с. Нагорье	Первомайская ул., 21		0,0911	0	0	0,0911
1464	Котельная с. Нагорье	Первомайская ул., 23		0,0911	0	0	0,0911
1465	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 17		0,0124	0	0	0,0124
1466	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 21		0,0223	0	0	0,0223
1467	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 25		0,0246	0	0	0,0246
1468	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 19		0,0408	0	0	0,0408
1469	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 23		0,0179	0	0	0,0179
1470	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 14а		0,0441	0	0	0,0441
1471	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 14		0,0417	0	0	0,0417

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1472	Котельная с. Кубринск	ул. Советская,9		0,0491	0	0	0,0491
1473	Котельная с. Кубринск	ул. Советская,7 - Больница		0,1057	0	0	0,1057
1474	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,33		0,0241	0	0	0,0241
1475	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,5 - Школа		0,0429	0	0	0,0429
1476	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,35		0,0241	0	0	0,0241
1477	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,39 - д/с-2		0,0292	0	0	0,0292
1478	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,39 - д/с-3		0,0146	0	0	0,0146
1479	Котельная с. Нагорье	Советская ул., 5		0,0601	0	0	0,0601
1480	Котельная с. Нагорье	Советская ул., 3		0,037	0	0	0,037
1481	Котельная с. Нагорье	Советская ул., 1		0,024	0	0	0,024
1482	Котельная с. Нагорье	Советская ул., 7		0,0747	0	0	0,0747
1483	Котельная с. Нагорье	Советская ул., 9		0,091	0	0	0,091
1484	Котельная с. Нагорье	Советская ул., 8		0,0747	0	0	0,0747
1485	Котельная с. Нагорье	Советская ул., 6-1		0,0374	0	0	0,0374
1486	Котельная с. Нагорье			0,0374	0	0	0,0374
1487	Котельная с. Нагорье	Администрация		0,0327	0	0	0,0327
1488	Котельная с. Нагорье	СТО ОАО "СХТ"		0,0189	0	0	0,0189
1489	Котельная с. Нагорье	Цех №2		0,132	0	0	0,132
1490	Котельная с. Нагорье	Склад		0,0199	0	0	0,0199

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1491	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,27		0,0871	0	0	0,0871
1492	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,25-3		0,0313	0	0	0,0313
1493	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова, 25-2		0,0313	0	0	0,0313
1494	Котельная с. Нагорье	Гараж ОАО "СХТ"		0,0174	0	0	0,0174
1495	Котельная с. Нагорье	Диз. станция МУП		0,0005	0	0	0,0005
1496	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,39-д/сад-1		0,0438	0	0	0,0438
1497	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,25-1		0,0313	0	0	0,0313
1498	Котельная с. Нагорье	Склад для хранения		0,0012	0	0	0,0012
1499	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,23-2		0,013	0	0	0,013
1500	Котельная с. Нагорье	Цех №1		0,4153	0	0	0,4153
1501	Котельная с. Нагорье	Цех №3		0,5705	0	0	0,5705
1502	Котельная с. Нагорье	Комперессорная		0,0145	0	0	0,0145
1503	Котельная с. Нагорье	Калязинская ул., 6		0,0085	0	0	0,0085
1504	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова, 23-1		0,013	0	0	0,013
1505	Котельная с. Нагорье	Школьная ул., 3		0,0758	0	0	0,0758
1506	Котельная с. Нагорье	Школьная ул., 8		0,0758	0	0	0,0758
1507	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,30		0,094	0	0	0,094
1508	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,32		0,0871	0	0	0,0871
1509	Котельная с. Кубринск	ул. Советская,2		0,0882	0	0	0,0882

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1510	Котельная с. Нагорье	Школьная ул., 1А		0,0069	0	0	0,0069
1511	Котельная с. Кубринск	ул. Советская,4а		0,0882	0	0	0,0882
1512	Котельная с. Нагорье	Пионерская ул., 6		0,0437	0	0	0,0437
1513	Котельная с. Кубринск	ул. Советская.1		0,0241	0	0	0,0241
1514	Котельная с. Кубринск	ул. Советская,3		0,0241	0	0	0,0241
1515	Котельная с. Кубринск	ул. Советская.5 - школа-1		0,1288	0	0	0,1288
1516	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., Гараж		0,0295	0	0	0,0295
1517	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул.,		0	0	0	0
1518	Котельная с. Нагорье	Больница		0,139	0	0	0,139
1519	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 18а		0,0131	0	0	0,0131
1520	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,34		0,0241	0	0	0,0241
1521	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 16		0,0281	0	0	0,0281
1522	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,36-1		0,0067	0	0	0,0067
1523	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 18		0,0277	0	0	0,0277
1524	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 20		0,0187	0	0	0,0187
1525	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова.36-2		0,0067	0	0	0,0067
1526	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,38		0,0135	0	0	0,0135
1527	Котельная с. Нагорье	Пионерская ул., 3		0,0266	0	0	0,0266
1528	Котельная с. Нагорье	Пионерская ул., 5		0,017	0	0	0,017

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1529	Котельная с. Нагорье	Адмирала Спиридонова ул., 12а		0,1192	0	0	0,1192
1530	Котельная с. Нагорье	Пионерская ул., 8		0,0437	0	0	0,0437
1531	Котельная с. Нагорье	Пионерская ул., 7		0,0736	0	0	0,0736
1532	Котельная с. Нагорье	Пионерская ул., 7а		0,0282	0	0	0,0282
1533	Котельная с. Нагорье	Новая ул., 7а		0,023	0	0	0,023
1534	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова.28		0,063	0	0	0,063
1535	Котельная с. Кубринск	ул. Комсомольская,3		0,063	0	0	0,063
1536	Котельная с. Кубринск	ул. Комсомольская.5		0,0882	0	0	0,0882
1537	Котельная с. Кубринск	ул. Комсомольская, 5а		0,0882	0	0	0,0882
1538	Котельная с. Кубринск	ул. Комсомольская,4		0,0899	0	0	0,0899
1539	Котельная с. Кубринск	ул. Комсомольская,2		0,063	0	0	0,063
1540	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,26		0,063	0	0	0,063
1541	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,21		0,0252	0	0	0,0252
1542	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,21в		0,0063	0	0	0,0063
1543	Котельная с. Кубринск	ул. Комсомольская 1		0,11	0	0	0,11
1544	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,24		0,094	0	0	0,094
1545	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,22		0,063	0	0	0,063
1546	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая - сельсовет		0,02	0	0	0,02
1547	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая,16		0,0638	0	0	0,0638

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1548	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,20		0,0463	0	0	0,0463
1549	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,20а-1		0,0043	0	0	0,0043
1550	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,19		0,063	0	0	0,063
1551	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая,7		0,0854	0	0	0,0854
1552	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая.5а		0,0118	0	0	0,0118
1553	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая,5		0,0446	0	0	0,0446
1554	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая,3		0,0449	0	0	0,0449
1555	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая,1-ДЮТ		0,0229	0	0	0,0229
1556	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая,1		0,0327	0	0	0,0327
1557	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,17		0,0463	0	0	0,0463
1558	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая,8		0,0766	0	0	0,0766
1559	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая,10		0,091	0	0	0,091
1560	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая,12		0,0882	0	0	0,0882
1561	Котельная с. Кубринск	пер. Строительный,3		0,043	0	0	0,043
1562	Котельная с. Кубринск	пер. Строительный,5		0,043	0	0	0,043
1563	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,13		0,061	0	0	0,061
1564	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,11		0,061	0	0	0,061
1565	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,9		0,0463	0	0	0,0463
1566	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,7		0,061	0	0	0,061

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1567	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,5-1		0,0374	0	0	0,0374
1568	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова, 5-2		0,0374	0	0	0,0374
1569	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,1		0,0401	0	0	0,0401
1570	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,3-2		0,0423	0	0	0,0423
1571	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,3-1		0,0423	0	0	0,0423
1572	Котельная с. Нагорье	Калязинская ул., 14		0,0121	0	0	0,0121
1573	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,20а		0,0234	0	0	0,0234
1574	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,16		0,0463	0	0	0,0463
1575	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,14		0,0748	0	0	0,0748
1576	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,12		0,0463	0	0	0,0463
1577	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,8		0,0463	0	0	0,0463
1578	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова, 6-1		0,0374	0	0	0,0374
1579	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова.6-2		0,0374	0	0	0,0374
1580	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,4		0,0845	0	0	0,0845
1581	Котельная с. Кубринск	ул. Петрова,2		0,0401	0	0	0,0401
1582	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая.2а		0,0432	0	0	0,0432
1583	Котельная с. Кубринск	ул. Московская,2 Баня		0,0635	0	0	0,0635
1584	Котельная с. Кубринск	ул. Парковая Механический цех		0,32	0	0	0,32
1585	Котельная с. Кубринск	ул. Московская Гараж		0,015	0	0	0,015

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1586	Котельная с. Кубринск	ул. Московская,17		0,076	0	0	0,076
1587	Котельная с. Кубринск	ул. Московская,1а		0,0881	0	0	0,0881
1588	Котельная с. Кубринск	ул. Московская,17б		0,0882	0	0	0,0882
1589	Котельная с. Кубринск	ул. Московская.3а		0,0882	0	0	0,0882
1590	Котельная с. Кубринск	ул. Московская,6а		0,0882	0	0	0,0882
1591	Котельная с. Кубринск	ул. Московская,5		0,0882	0	0	0,0882
1592	Котельная с. Кубринск	ул. Комсомольская.6		0,0882	0	0	0,0882
1593	Котельная с. Кубринск	ул. Комсомольская,7		0,0882	0	0	0,0882
1594	Котельная с. Кубринск	ул. Московская,7а		0,0882	0	0	0,0882
1595	Котельная с. Кубринск	ул. Московская,9а		0,0882	0	0	0,0882
1596	Котельная с. Кубринск	ул. Советская,6		0,0675	0	0	0,0675
1597	Котельная с. Кубринск	ул. Московская,11а		0,0882	0	0	0,0882
1598	Котельная с. Бектышево	Сельская ул., 18		0,0431	0	0	0,0431
1599	Котельная с. Бектышево	Сельская ул., 17		0,0426	0	0	0,0426
1600	Котельная с. Кубринск	ул. Советская,4		0,0882	0	0	0,0882
1601	Котельная с. Бектышево	Сельская ул., 16		0,0176	0	0	0,0176
1602	Котельная с. Бектышево	Сельская ул., 15		0,0435	0	0	0,0435
1603	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 6		0,0061	0	0	0,0061
1604	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 5		0,0206	0	0	0,0206

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1605	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 4		0,0205	0	0	0,0205
1606	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 3		0,0145	0	0	0,0145
1607	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 20		0,0359	0	0	0,0359
1608	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 2		0,0145	0	0	0,0145
1609	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 1		0,0068	0	0	0,0068
1610	Котельная с. Бектышево	Сельская ул., 13		0,0103	0	0	0,0103
1611	Котельная с. Бектышево	Новая ул., 16		0,0509	0	0	0,0509
1612	Котельная с. Бектышево	Библиотека		0,1171	0	0	0,1171
1613	Котельная с. Бектышево	Новая ул., 3		0,0842	0	0	0,0842
1614	Котельная с. Бектышево	Новая ул., 2		0,0842	0	0	0,0842
1615	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 28		0,0047	0	0	0,0047
1616	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 17		0,0088	0	0	0,0088
1617	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 18		0,0157	0	0	0,0157
1618	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 16		0,0176	0	0	0,0176
1619	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 19		0,0458	0	0	0,0458
1620	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец.115		0,0062	0	0	0,0062
1621	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 10		0,0105	0	0	0,0105
1622	Котельная с. Бектышево	Центральная ул., 8		0,014	0	0	0,014
1623	Котельная с. Бектышево	Первомайская ул., 9		0,0136	0	0	0,0136

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1624	Котельная с. Бектышево	Первомайская ул., 2		0,0073	0	0	0,0073
1625	Котельная с. Бектышево	Первомайская ул., 8-2		0,0068	0	0	0,0068
1626	Котельная с. Бектышево	Первомайская ул., 8-1		0,0068	0	0	0,0068
1627	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец,3		0,0505	0	0	0,0505
1628	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец,2		0,0505	0	0	0,0505
1629	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец,1		0,0505	0	0	0,0505
1630	Котельная с. Бектышево	Магаданская ул., 11		0,0136	0	0	0,0136
1631	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец Сельсовет		0,0187	0	0	0,0187
1632	Котельная с. Бектышево	Магаданская ул., 10		0,0136	0	0	0,0136
1633	Котельная с. Бектышево	Магаданская ул., 4		0,0103	0	0	0,0103
1634	Котельная с. Бектышево	Магаданская ул., 9		0,0136	0	0	0,0136
1635	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец, б/н		0,0659	0	0	0,0659
1636	Котельная с. Бектышево	Магаданская ул., 6		0,0118	0	0	0,0118
1637	Котельная с. Бектышево	Магаданская ул., 8		0,0094	0	0	0,0094
1638	Котельная с. Бектышево	Магаданская ул., 12		0,0136	0	0	0,0136
1639	Котельная с. Бектышево	Магаданская ул., 1-1		0,007	0	0	0,007
1640	Котельная с. Бектышево	Магаданская ул., 1-2		0,007	0	0	0,007
1641	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец,10		0,0479	0	0	0,0479
1642	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец,5		0,0679	0	0	0,0679

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1643	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец,6		0,0659	0	0	0,0659
1644	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец,7		0,0659	0	0	0,0659
1645	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец,8		0,0659	0	0	0,0659
1646	Котельная с. Дубровицы	ул. Крутец,9		0,0659	0	0	0,0659
1647	Котельная с. Дубки	ул. Центральная.1-1		0,0371	0	0	0,0371
1648	Котельная с. Дубки	ул. Центральная,1-2		0,0371	0	0	0,0371
1649	Котельная с. Дубки	ул. Центральная,4		0,0742	0	0	0,0742
1650	Котельная с. Дубки	ул. Центральная,6		0,0458	0	0	0,0458
1651	Котельная с. Дубки	ул. Центральная,5		0,0742	0	0	0,0742
1652	Котельная с. Дубки	пер. Старый.1		0,0234	0	0	0,0234
1653	Котельная с. Дубки	пер. Старый.2		0,0232	0	0	0,0232
1654	Котельная с. Дубки	пер. Старый.3		0,014	0	0	0,014
1655	Котельная с. Дубки	пер. Старый,4		0,0136	0	0	0,0136
1656	Котельная с. Дубки	ул. Полевая,4		0,0131	0	0	0,0131
1657	Котельная с. Дубки	ул. Полевая,5		0,0131	0	0	0,0131
1658	Котельная с. Дубки	ул. Новая,1А - детский сад		0,0647	0	0	0,0647
1659	Котельная с. Дубки	ул. Центральная, 2А-общежитие		0,1069	0	0	0,1069
1660	Котельная с. Дубки	ул. Центральная,1А-контора		0,043	0	0	0,043
1661	Котельная с. Дубки	ул. Центральная,2А-почта		0,0481	0	0	0,0481

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1662	Котельная с. Дубки	ул. Клубная,1		0,0152	0	0	0,0152
1663	Котельная с. Дубки	ул. Центральная,4а-Клуб		0,12	0	0	0,12
1664	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,10		0,0136	0	0	0,0136
1665	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,15		0,0199	0	0	0,0199
1666	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,17		0,0254	0	0	0,0254
1667	Котельная с. Дубки	ул. Центральная, 3А		0,0342	0	0	0,0342
1668	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,8		0,0675	0	0	0,0675
1669	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,11		0,0263	0	0	0,0263
1670	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,6		0,0675	0	0	0,0675
1671	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,7		0,0263	0	0	0,0263
1672	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,9		0,0073	0	0	0,0073
1673	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,5		0,0073	0	0	0,0073
1674	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,4		0,0675	0	0	0,0675
1675	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,2-1		0,0338	0	0	0,0338
1676	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская,2-2		0,0338	0	0	0,0338
1677	Котельная с. Дубки	ул. Клубная,1А		0,078	0	0	0,078
1678	Котельная с. Дубки	ул. Новая.1		0,0998	0	0	0,0998
1679	Котельная с. Дубки	ул. Новая,3		0,1335	0	0	0,1335
1680	Котельная с. Дубки	ул. Новая,5		0,1335	0	0	0,1335

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1681	Котельная с. Дубки	ул. Новая,2		0,1335	0	0	0,1335
1682	Котельная с. Дубки	ул. Новая,4		0,0881	0	0	0,0881
1683	Котельная с. Дубки	ул. Клубная,10		0,0185	0	0	0,0185
1684	Котельная с. Дубки	ул. Лиственная,8		0,0174	0	0	0,0174
1685	Котельная с. Дубки	ул. Лиственная,2		0,0116	0	0	0,0116
1686	Котельная с. Дубки	ул. Лиственная,1-2		0,0133	0	0	0,0133
1687	Котельная с. Дубки	ул. Лиственная, 1-1		0,0133	0	0	0,0133
1688	Котельная с. Дубки	ул. Лиственная,3		0,0283	0	0	0,0283
1689	Котельная с. Дубки	ул. Лиственная,4		0,0262	0	0	0,0262
1690	Котельная с. Дубки	ул. Лиственная,5		0,0262	0	0	0,0262
1691	Котельная с. Дубки	ул.Лиственная,6		0,0262	0	0	0,0262
1692	Котельная с. Дубки	ул. Центральная,2		0,0742	0	0	0,0742
1693	Котельная с. Дубки	ул. Центральная,3		0,0742	0	0	0,0742
1694	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 12		0,0454	0	0	0,0454
1695	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 14-1		0,0292	0	0	0,0292
1696	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 14-2		0,0292	0	0	0,0292
1697	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., Прачечная		0,0085	0	0	0,0085
1698	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 1		0,0157	0	0	0,0157
1699	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 2		0,0114	0	0	0,0114

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1700	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 3		0,0146	0	0	0,0146
1701	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 5		0,0105	0	0	0,0105
1702	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 4		0,0124	0	0	0,0124
1703	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 6		0,0293	0	0	0,0293
1704	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 9		0,0097	0	0	0,0097
1705	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 7		0,0085	0	0	0,0085
1706	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 8		0,0392	0	0	0,0392
1707	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 10		0,0412	0	0	0,0412
1708	Котельная с. Рязанцево	Б.Октябрьская ул., 6		0,0065	0	0	0,0065
1709	Котельная с. Рязанцево	Б.Октябрьская ул., 7		0,0061	0	0	0,0061
1710	Котельная с. Рязанцево	Б.Октябрьская ул., 3		0,0097	0	0	0,0097
1711	Котельная с. Рязанцево	Б.Октябрьская ул., 5		0,0091	0	0	0,0091
1712	Котельная с. Рязанцево	Б.Октябрьская ул., 2		0,0124	0	0	0,0124
1713	Котельная с. Рязанцево	Б.Октябрьская ул., 1		0,0101	0	0	0,0101
1714	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул.,		0,0836	0	0	0,0836
1715	Котельная с. Рязанцево	Б.Октябрьская ул.,		0,002	0	0	0,002
1716	Котельная с. Рязанцево	Школа-интернат		0,1617	0	0	0,1617
1717	Котельная с. Рязанцево	Спальный корпус		0,1279	0	0	0,1279
1718	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 4		0,0664	0	0	0,0664

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1719	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 5		0,0412	0	0	0,0412
1720	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 2		0,0272	0	0	0,0272
1721	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 1		0,0412	0	0	0,0412
1722	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 6		0,0607	0	0	0,0607
1723	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 12		0,0188	0	0	0,0188
1724	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 11/1		0,0188	0	0	0,0188
1725	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул.,		0,04	0	0	0,04
1726	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 15		0,022	0	0	0,022
1727	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 14		0,021	0	0	0,021
1728	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 10		0,091	0	0	0,091
1729	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 8		0,091	0	0	0,091
1730	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 9		0,091	0	0	0,091
1731	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 7		0,0067	0	0	0,0067
1732	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 11		0,0054	0	0	0,0054
1733	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 7		0,0854	0	0	0,0854
1734	Котельная с. Дубки	ул. Тимирязевская, 1		0,0073	0	0	0,0073
1735	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 38/2		0,0118	0	0	0,0118
1736	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 40		0,0161	0	0	0,0161
1737	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 40а		0,0104	0	0	0,0104

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1738	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 38		0,0525	0	0	0,0525
1739	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 38/1		0,1154	0	0	0,1154
1740	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 13		0,0146	0	0	0,0146
1741	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 15		0,0171	0	0	0,0171
1742	Котельная с. Рязанцево	Б.Октябрьская ул., 60		0,1148	0	0	0,1148
1743	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 44		0,0069	0	0	0,0069
1744	Котельная с. Рязанцево	Гагарина ул., 53		0,0146	0	0	0,0146
1745	Котельная с. Рязанцево	Б.Октябрьская ул., 4		0,0214	0	0	0,0214
1746	Котельная с. Рязанцево	Николаева ул., 3		0,0412	0	0	0,0412
1747	Котельная с. Елизарово	ул. Новая,4		0,0628	0	0	0,0628
1748	Котельная с. Елизарово	ул. Новая,5		0,0628	0	0	0,0628
1749	Котельная с. Елизарово	ул. Новая		0,0085	0	0	0,0085
1750	Котельная с. Елизарово	ул. Новая		0,0166	0	0	0,0166
1751	Котельная с. Елизарово	ул. Новая,7		0,0628	0	0	0,0628
1752	Котельная с. Елизарово	ул. Новая,6		0,0628	0	0	0,0628
1753	Котельная с. Елизарово	ул. Новая,3		0,0628	0	0	0,0628
1754	Котельная с. Елизарово	ул. Новая,2		0,0628	0	0	0,0628
1755	Котельная с. Елизарово	ул. Новая,1		0,0628	0	0	0,0628
1756	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,24		0,1196	0	0	0,1196

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1757	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,17		0,0827	0	0	0,0827
1758	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,25		0,0455	0	0	0,0455
1759	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная 16-1		0,0455	0	0	0,0455
1760	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,26		0,0455	0	0	0,0455
1761	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,31		0,0465	0	0	0,0465
1762	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,43		0,0103	0	0	0,0103
1763	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,44		0,0103	0	0	0,0103
1764	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,38		0,01464	0	0	0,01464
1765	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,39		0,0073	0	0	0,0073
1766	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,38		0,0146	0	0	0,0146
1767	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,37		0,0109	0	0	0,0109
1768	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,7-1		0,0725	0	0	0,0725
1769	Котельная с. Смоленское	ул. Парковая,7		0,009	0	0	0,009
1770	Котельная с. Смоленское	ул. Парковая,6		0,0165	0	0	0,0165
1771	Котельная с. Смоленское	ул. Парковая,9		0,0763	0	0	0,0763
1772	Котельная с. Смоленское	ул. Парковая,10		0,0124	0	0	0,0124
1773	Котельная с. Смоленское	ул. Парковая,1-Школа		0,2326	0	0	0,2326
1774	Котельная с. Смоленское	ул. Парковая,5		0,0185	0	0	0,0185
1775	Котельная с. Смоленское	ул. Парковая,4		0,0373	0	0	0,0373

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1776	Котельная с. Горки	Центральный пер., Мастерская		0,1298	0	0	0,1298
1777	Котельная с. Горки	Центральный пер., Очистная		0,0052	0	0	0,0052
1778	Котельная с. Горки	Центральный пер., Гараж		0,1102	0	0	0,1102
1779	Котельная с. Горки	Произв., 21		0,0254	0	0	0,0254
1780	Котельная с. Горки	Произв., 22		0,0254	0	0	0,0254
1781	Котельная с. Горки	Произв., 23		0,0101	0	0	0,0101
1782	Котельная с. Горки	Произв., 24		0,0101	0	0	0,0101
1783	Котельная с. Горки	Центральная ул., 25		0,0174	0	0	0,0174
1784	Котельная с. Горки	Центральная ул., 26		0,0174	0	0	0,0174
1785	Котельная с. Горки	Центральная ул., 27		0,0174	0	0	0,0174
1786	Котельная с. Горки	Центральная ул., 28		0,0174	0	0	0,0174
1787	Котельная с. Горки	Центральная ул., 29		0,0174	0	0	0,0174
1788	Котельная с. Горки	Центральная ул., 30		0,0174	0	0	0,0174
1789	Котельная с. Горки	Центральная ул., 31		0,0174	0	0	0,0174
1790	Котельная с. Горки	Центральная ул., 32		0,0174	0	0	0,0174
1791	Котельная с. Горки	Центральная ул., 33		0,0174	0	0	0,0174
1792	Котельная с. Горки	Центральная ул., 34		0,0174	0	0	0,0174
1793	Котельная с. Горки	Центральная ул., 20		0,0866	0	0	0,0866
1794	Котельная с. Горки	Центральная ул., 19		0,1403	0	0	0,1403

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1795	Котельная с. Горки	Совхозный пер., 14-1		0,0437	0	0	0,0437
1796	Котельная с. Горки	Совхозный пер., 14-2		0,0437	0	0	0,0437
1797	Котельная с. Горки	Совхозный пер., 15		0,0437	0	0	0,0437
1798	Котельная с. Горки	Новая ул., 18		0,0386	0	0	0,0386
1799	Котельная с. Горки	Новая ул., 17		0,0234	0	0	0,0234
1800	Котельная с. Горки	Новая ул., 16		0,0234	0	0	0,0234
1801	Котельная с. Горки	Центральная ул., 37,1		0,0057	0	0	0,0057
1802	Котельная с. Горки	Центральная ул., 47		0,0103	0	0	0,0103
1803	Котельная с. Горки	Центральная ул.,		0,0116	0	0	0,0116
1804	Котельная с. Горки	Центральная ул.,		0,0374	0	0	0,0374
1805	Котельная с. Горки	Учительский пер., 12		0,0437	0	0	0,0437
1806	Котельная с. Горки	Учительский пер., 11		0,0437	0	0	0,0437
1807	Котельная с. Горки	Учительский пер., 10,1		0,0126	0	0	0,0126
1808	Котельная с. Горки	Учительский пер., 10,2		0,0126	0	0	0,0126
1809	Котельная с. Горки	Центральная ул.,		0,0065	0	0	0,0065
1810	Котельная с. Горки	Центральная ул.,		0,0065	0	0	0,0065
1811	Котельная с. Горки	Центральная ул., 5		0,0854	0	0	0,0854
1812	Котельная с. Горки	Центральная ул., 1		0,1091	0	0	0,1091
1813	Котельная с. Горки	Спортивный пер., 47		0,0066	0	0	0,0066

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1814	Котельная с. Горки	Спортивный пер., Музей		0,0037	0	0	0,0037
1815	Котельная с. Горки	Спортивный пер., 20-1		0,025	0	0	0,025
1816	Котельная с. Горки	Спортивный пер., 20-2		0,025	0	0	0,025
1817	Котельная с. Горки	Центральная ул., 4		0,0656	0	0	0,0656
1818	Котельная с. Горки	Центральная ул., 3		0,1154	0	0	0,1154
1819	Котельная с. Горки	Центральная ул., 2		0,0575	0	0	0,0575
1820	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 4а		0,0218	0	0	0,0218
1821	Котельная с. Берендеево	Республиканская ул., 4		0,0177	0	0	0,0177
1822	Котельная с. Нагорье	Гараж		0,0149	0	0	0,0149
1823	Котельная с. Нагорье	Проходная		0,008	0	0	0,008
1824	Котельная с. Новоселье	ул. Центральная,20		0,077	0	0	0,077
1825	Котельная с. Новоселье	ул. Центральная,22		0,077	0	0	0,077
1826	Котельная с. Новоселье	ул. Центральная,31		0,0138	0	0	0,0138
1827	Котельная с. Новоселье	ул. Центральная,31		0,0159	0	0	0,0159
1828	Котельная с. Новоселье	ул. Центральная,33		0,0159	0	0	0,0159
1829	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,27		0,0481	0	0	0,0481
1830	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,28		0,0481	0	0	0,0481
1831	Котельная с. Смоленское	ул. Смоленка,42		0,0165	0	0	0,0165
1832	Котельная с. Смоленское	ул. Смоленка,1		0,0076	0	0	0,0076

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1833	Котельная с. Смоленское	ул. Смоленка,2		0,0069	0	0	0,0069
1834	Котельная с. Смоленское	ул. Смоленка,41		0,0106	0	0	0,0106
1835	Котельная с. Смоленское	ул. Смоленка,3		0,0099	0	0	0,0099
1836	Котельная с. Смоленское	ул. Смоленка,40		0,0062	0	0	0,0062
1837	Котельная с. Смоленское	ул. Парковая,8		0,0098	0	0	0,0098
1838	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,5-0		0,0151	0	0	0,0151
1839	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная, 1-01		0,0228	0	0	0,0228
1840	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,2-2		0,0113	0	0	0,0113
1841	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,2-1		0,0113	0	0	0,0113
1842	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,3		0,0049	0	0	0,0049
1843	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,6-1		0,0208	0	0	0,0208
1844	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,8-1		0,0153	0	0	0,0153
1845	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,12		0,01988	0	0	0,01988
1846	Котельная с. Смоленское	ул Центральная,11-1		0,0076	0	0	0,0076
1847	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,10- администрация		0,0036	0	0	0,0036
1848	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,45		0,0153	0	0	0,0153
1849	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,36		0,004	0	0	0,004
1850	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,32		0,0161	0	0	0,0161
1851	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,33		0,0128	0	0	0,0128

**Схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
на период до 2031 года**

№	Источник	Адрес объекта	Назначение здания	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
1852	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная,34		0,0101	0	0	0,0101
1853	Котельная с. Смоленское	ул. Центральная 41-1		0,0097	0	0	0,0097
1854	Котельная с. Купанское	ул. Советская,23-2		0,0537	0	0	0,0537
1855	Котельная с. Нагорье	Садовая ул., 25		0,0247	0	0	0,0247
1856	Котельная с. Нагорье	Садовая ул., 21		0,0073	0	0	0,0073
1857	Котельная с. Кубринск	пер. Строителей,7		0,0882	0	0	0,0882
1858	Котельная с. Смоленское	Центральная,4-0		0,0252	0	0	0,0252
1859	Котельная с. Нагорье	Садовая ул., 32		0,011	0	0	0,011
1860	Котельная с. Нагорье	Школьная ул., 1		0,0068	0	0	0,0068
1861	Котельная с. Берендеево №1	19		0,0261	0	0	0,0261
1862	Котельная с. Берендеево №1	33		0,0541	0	0	0,0541
1863	Котельная с. Берендеево №1	33		0,0159	0	0	0,0159
1864	Котельная с. Берендеево №1	17		0,0179	0	0	0,0179
1865	Котельная с. Берендеево №1	16		0,0106	0	0	0,0106
1866	Котельная с. Берендеево №1	14		0,0202	0	0	0,0202
1867	Котельная с. Берендеево №1	12		0,0516	0	0	0,0516
1868	Котельная с. Берендеево №1	10		0,05	0	0	0,05