

**Общество с ограниченной ответственностью
«РЭНСОМ»**

410005, Россия, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов,
ул. Им. Посадского И.Н., дом 271, этаж 1
тел. +7 915 990 90 35
ИНН/КПП 6450083431 / 645001001 ОГРН 1146450004821

31.07.2026г.

№

450-э

на № ИХ.03.01-7201/26

от

20.07.2026г.

Исполняющему обязанности заместителя
Главы Администрации Переславль-Залесского
муниципального округа по развитию
инфраструктуры

В.А. Клыкову

152020, Ярославская область, г. Переславль –
Залесский, Народная пл., д.1

Копия:

ООО «Объединение Энергоменеджмента»

Генеральному директору

Е.А. Селегененко

Уважаемый Владислав Александрович!

В дополнение к письму от 24.07.2026г. исх. № 721-э в ответ на Ваше уведомление о размещении на официальном сайте проекта актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года на 2027 год и направлении в Ваш адрес замечаний и предложений до 07.08.2026 года ООО «Рэнсом», рассмотрев данный проект актуализации схемы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года на 2027 год просит Вас внести следующие изменения.

Первый абзац пункта 1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения. (стр. 86) Книга 1. Обосновывающие материалы. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения изложить в следующей редакции:

«Источники тепловой энергии Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области используют в качестве топлива природный газ с низшей теплотой сгорания 8126 ккал/м³. В качестве аварийного топлива на котельной ООО «РЭНСОМ» используется дизельное топливо, в качестве резервного топлива на котельной СХТ ООО «ГКС» используется мазут.».

Таблицу 1 – Сроки ввода в эксплуатацию, последнего освидетельствования, продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса котлоагрегатов котельной ООО «РЭНСОМ» (стр. 31) Книга 1. Обосновывающие материалы. Существуящее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения изложить в следующей редакции:

№ п/п	Адрес источника	Тип, марка котельного агрегата	Год ввода в эксплуатацию	Дата последнего освидетельствования	Год продления ресурса	Мероприятия по продлению ресурса
город Переславль-Залесский						
Основное топливо – природный газ						
1	г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2	КВГМ-30/150 рег.№6596	1983	20.11.23	20.11.27	-
		КВГМ-30/150 рег.№6526	2003	29.11.23	20.11.24 необходим ремонт со 100% заменой труб поверхностей нагрева	Финансирование ремонта предусмотрено в ИП на 2025-2029гг.
		КВГМ-100/150 рег.№6662	2002	30.07.22	н/д	21.07.26
		КВГМ-100/150 рег.№6205	2003	10.11.18	10.11.26	-
		ДКВр-20/13 рег.№3885	1969	29.11.23	20.11.27 необходим ремонт перепускных труб и труб конвективного блока	Финансирование ремонта предусмотрено в ИП на 2025-2029гг.
		ДКВр-20/13 рег.№6125	1973	29.11.23	20.11.27	-



Генеральный директор

В.А. Бастриков